

| Name                                                                          | Size |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Hexdump                                                                       |      |
| Übertragungsfunktionskoeffizient                                              | 1x1  |
| Übertragungsfunktionskoeffizient                                              | 1x1  |
| Übertragungsfunktionskoeffizient                                              | 1x1  |
| Init-Wert Start-Zähler für Erkennung Benzin im LLI                            | 1x1  |
| Schwelle Anzahl Starts mit Benzin im LLI für reduzierte LRA                   | 1x1  |
| max. Anzahl Start-Zähler für Erkennung Benzin im LLI                          | 1x1  |
| BM-Zähler für Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung                      | 1x1  |
| PH-Zähler für Drehzahl=0 Erkennung nach Crashabschaltung                      | 1x1  |
| Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen ADC-Werten für sp1s                    | 1x1  |
| Normierungsfaktor für Signalamplitude der Sonde bzw. Katbelastung             | 1x1  |
| Logincode zum Aktivieren ADR                                                  | 1x1  |
| Logincode zum Aktivieren ADR                                                  | 1x1  |
| Logincode zum Aktivieren ADR                                                  | 1x1  |
| Logincode zum Aktivieren ADR                                                  | 1x1  |
| Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Kälteleistung hoch für Stuck-Check TMOT            | 1x1  |
| Anzahl Fahrzyklen mit Bed. Kälteleistung niedrig für Stuck-Check TMOT         | 1x1  |
| Anzahl Fahrzyklen für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal              | 1x1  |
| Anzahl Gangwechsel für Diagnose Kupplungsschalter                             | 1x1  |
| maximal mögliche AGR-Rate                                                     | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung AGR-Rate                                           | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung AGR-Rate                                           | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung AGR-Rate                                          | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung AGR-Rate                                          | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits                | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits                | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits                | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der gesetzlichen Abgaslimits                | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der Ausblendung weiterer Funktionen         | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen der Ausblendung weiterer Funktionen         | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Kraftstoffabschaltung                 | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katschädigung im 1. Intervall Bank 1  | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katschädigung im 1. Intervall Bank 1  | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katschädigung im 1. Intervall Bank 2  | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katalysatorschädigung Bank 1          | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katalysatorschädigung Bank 1          | 1x1  |
| Aussetzerhelligkeit zum Erreichen einer Katalysatorschädigung Bank 2          | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator gut, AHKAT < AHKATMN                                  | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator gut, AHKAT < AHKATMN                                  | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator defekt, AHKAT > AHKATMX                               | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator defekt, AHKAT > AHKATMX                               | 1x1  |
| Schwellwert für Summe AHKAT, AHKAT2 (Stereo)                                  | 1x1  |
| Schwellwert für Summenbereichfehler (Stereo)                                  | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator defekt bei Testerbetrieb                              | 1x1  |
| Schwellwert Katalysator defekt bei Testerbetrieb                              | 1x1  |
| Setzwert für Zeitgeber in Signalauswertung                                    | 1x1  |
| Anzahl Geschwindigkeitsimpulse pro m für Normierung v-Signal                  | 1x1  |
| Anzahl Geschwindigkeitsimpulse pro m für Normierung v-Signal                  | 1x1  |
| Anzahl Geschwindigkeitsimpulse pro m für Normierung v-Signal                  | 1x1  |
| Anzahl Geschwindigkeitsimpulse pro m für Normierung v-Signal                  | 1x1  |
| Anzahl Intervalle mit Katschädigung für Ti-Abschaltung                        | 8x1  |
| Anzahl Kupplung betätigt für Diagnose Kupplungsschalter                       | 1x1  |
| Anfangswert für Lernfilter bei fuel-on/fuel-off Adaption                      | 1x1  |
| Anzahl Leerlaufzyklen für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal          | 1x1  |
| Anzahl Verbrennungen für Ausblendungen nach erkanntem Auss., drehzahlabhängig | 8x1  |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Anzahl Verbrennungen für Ausblendungen nach erkanntem Auss., nach Start         | 1x1  |
| Zündungszähler-Schwelle bis zu der STADAP aktiv                                 | 1x1  |
| Anzahl NW-Umdr. für Heilung                                                     | 1x1  |
| Anzahl NW-Umdr. für Reaktivierung fuel-on/-off Adaption nach Ausblendung        | 1x1  |
| Mindestanzahl i.O.-Prüfungen für Aussage 'System iO'                            | 1x1  |
| Mindestanzahl n.i.O.-Prüfungen für Aussage 'System niO'                         | 1x1  |
| Anzahl der Dynamikmessungen für Schwingungsprüfung Sonde hinter KAT             | 1x1  |
| Anzahl der auszublendenden Einspritzungen                                       | 1x1  |
| Max. Anzahl EKP Vorläufe ohne Erreichen von Startende                           | 1x1  |
| Anzahl der Heizer-Einkopplungen hinter KAT                                      | 1x1  |
| Anzahl der Heizungsausschaltungen hinter KAT                                    | 1x1  |
| Anzahl der Ri-Berechnungen hinter KAT                                           | 1x1  |
| Anzahl der MSL-Messungen für Auswertung des gleitenden Mittelwertes             | 1x1  |
| Begrenzung ti-Einspritzdrehler ""anztib_w""                                     | 1x1  |
| Maximale Anzahl von hintereinander erlaubten Tips                               | 1x1  |
| Maximale Anzahl von Diagnosewiederholungen innerhalb eines DCY                  | 1x1  |
| Anzahl Vergleiche Gradient fr für Erkennen fr-eingeschwungen in DTEV            | 1x1  |
| max. Anzahl Prüfungen bei erkanntem Fehler                                      | 1x1  |
| max. Anzahl Fehlerprüfungen bei Kat-Diagnose                                    | 1x1  |
| Maximale Anzahl Impulse bei Einzelimpulsansteuerung                             | 1x1  |
| ASRL_DAT_UC                                                                     | 16x1 |
| ASRS_DAT_UC                                                                     | 16x1 |
| Anzahl-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w                         | 12x1 |
| Anzahl-Schwelle zur Umschaltung von lamns_w auf lamwl_w bei Wiederholkaltstart  | 12x1 |
| Korrektur der Krümmertemperatur                                                 | 5x1  |
| Temperaturkorrektur der Abgas-Modell-Temperatur                                 | 3x1  |
| Zusätzlich Testverzögerung fuer 100ms-Task                                      | 1x1  |
| Zusätzlich Testverzögerung fuer 10ms-Task                                       | 1x1  |
| Zusätzlich Testverzögerung fuer 20ms-Task                                       | 1x1  |
| Zusätzlich Testverzögerung fuer Synchro-Task                                    | 1x1  |
| zulässige Anzahl von Prüfungen auf nicht angezogenes Hauptrelais in %UMAUSC     | 1x1  |
| Heilungszeit für Fehler in der zyklischen RAM-Prüfung der Funktionsüberwachung  | 1x1  |
| Fehlertoleranzschwelle für zyklische RAM-Prüfung in der Funktionsüberwachung    | 1x1  |
| Heilungszeit für Fehler in der zyklischen ROM-Prüfung der Funktionsüberwachung  | 1x1  |
| Fehlertoleranzschwelle für zyklische ROM-Prüfung in der Funktionsüberwachung    | 1x1  |
| max. Anzahl Prüfversuche DTEV                                                   | 1x1  |
| Setzwert für AVKATF wenn Powerfail                                              | 1x1  |
| Anzahl NW-Umdr./Verbrenng. f. Reaktivierung Aussetzererkennung nach Ausblendung | 1x1  |
| Zündungen pro Zylinder bei KR-Lastdynamik => Klopferkennung                     | 16x1 |
| Anzahl Zündungen pro Zyl. bei KR-Lastdynamik                                    | 16x1 |
| Anzahl Zündungen für KR-Drehzahldynamik                                         | 16x1 |
| Zwangsamplitude für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose                             | 1x1  |
| Zwangsamplitude für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose                             | 1x1  |
| Zwangsamplitude für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose bei Testieranforderung      | 1x1  |
| Zwangsamplitude für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose bei Testieranforderung      | 1x1  |
| Verlängerung der Ausblendenanforderung bei Motorstart in Anzahl Zündungen       | 1x1  |
| Umschaltung von Ausblendenanforderung nach Motorstart in Anzahl Zündungen       | 1x1  |
| Maximale Anzahl von Zylindern mit Ti-Abschaltung aufgrund von Aussetzern        | 1x1  |
| Übertragungsfunktionskoeffizient                                                | 1x1  |
| Übertragungsfunktionskoeffizient                                                | 1x1  |
| Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftsabsicherung der ACC-Botschaft            | 1x1  |
| Obere Schwelle für Beschleunigung im FGR-Betrieb                                | 1x1  |
| Untere Schwelle für Beschleunigung im FGR-Betrieb                               | 1x1  |
| BFGR_DAT_UC                                                                     | 16x1 |
| Fehlerentprellung: Botschaftsfehler GRA                                         | 1x1  |
| Max. Fahrzeugbeschleunigung bei 0.5 mm - Diagnose                               | 1x1  |

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| BNOMSR_DAT_UC                                                                 | 16x1 |
| Beschleunigung bei Rampe Beschleunigen                                        | 8x1  |
| Beschleunigung bei Rampe Beschleunigen                                        | 8x1  |
| Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberwachung für ACC         | 1x1  |
| Beschleunigung (Betrag) bei Rampe Tip-Down                                    | 1x1  |
| Beschleunigung bei Rampe Tip-Up                                               | 1x1  |
| Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberwachung                 | 1x1  |
| Entprellzeit für betätigte Bremse in der Funktionsüberw. (ext. Bremseingriff) | 1x1  |
| Kennlinie zur Freigabe B_trkh                                                 | 8x1  |
| Zähler für Bus-off-Flanken bis Fehlerspeichereintrag                          | 1x1  |
| Entprellzeit zum Rücksetzen von Bus-off-Fehler                                | 1x1  |
| BZMSRA_DAT_UC                                                                 | 16x1 |
| BZMSR_DAT_UC                                                                  | 16x1 |
| BZ_MSR_UC                                                                     | 1x1  |
| BZ_MSR_UM                                                                     | 1x1  |
| BZ_ST_DAT_UC                                                                  | 16x1 |
| CAN-Versionsbezeichnung                                                       | 1x1  |
| Codewort Konfiguration Funktion BGRLP                                         | 1x1  |
| CBIT_DAT_UC                                                                   | 16x1 |
| Kombiausgabe Hubraum                                                          | 1x1  |
| Codewort DAGR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose           | 1x1  |
| Codewort Diagnose Lagesensor abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Dia | 1x1  |
| Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperaturregelung                           | 1x1  |
| Konfigurationsbyte Diagnose Abgastemperatursensor                             | 1x1  |
| Codewort zur Freigabe der Diagnose Bremskraftverstärker-Pumpe DBKVP           | 1x1  |
| Dummy: Tabellenanfang                                                         | 4x1  |
| Codewort CARB: Tuningschutz                                                   | 4x1  |
| Codewort CARB: Überwachung AGR-Endstufe                                       | 4x1  |
| Codewort CARB: Überwachung AGR-FLOW                                           | 4x1  |
| CDCBKVP                                                                       | 4x1  |
| Codewort CARB: BKVPE (Bremskraftverstärker Pumpe)                             | 4x1  |
| Codewort CARB: Bezugsmarkengeber                                              | 4x1  |
| Codewort CARB: Bremspedalgeber                                                | 4x1  |
| Codewort CARB: PWG Bewegung                                                   | 4x1  |
| Codewort CARB: Airbag-Botschaft                                               | 4x1  |
| Codewort CARB: unpl. Airbag-Botschaft                                         | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC                                 | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR                                 | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS                                 | 4x1  |
| Codewort CARB: GRA-Botschaft (Empfang)                                        | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, interner Fehler                             | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Instrument                          | 4x1  |
| Codewort CARB: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima                               | 4x1  |
| Codewort CARB: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung                               | 4x1  |
| Codewort CARB: DK - Potentiometer                                             | 4x1  |
| Codewort CARB: Drosselklappe 1. Poti                                          | 4x1  |
| Codewort CARB: Drosselklappe 2. Poti                                          | 4x1  |
| Codewort CARB: Dauerplus                                                      | 4x1  |
| Codewort CARB: BKV                                                            | 4x1  |
| Codewort CARB: Drucksensor Ladedruck                                          | 4x1  |
| Codewort CARB: Drucksensor Umgebung                                           | 4x1  |
| Codewort CARB: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)                         | 4x1  |
| Codewort CARB: DV-E Endstufe                                                  | 4x1  |
| Codewort CARB: DV-E Fehler bei Federprüfung                                   | 4x1  |
| CDCDVEFO                                                                      | 4x1  |
| Codewort CARB: DV-E Lageabweichung                                            | 4x1  |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort CARB: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition          | 4x1 |
| Codewort CARB: DV-E Regelbereich                                | 4x1 |
| CDCDVET                                                         | 4x1 |
| Codewort CARB: DV-E Fehler beim UMA-Lernen                      | 4x1 |
| CDCDVEUB                                                        | 4x1 |
| CDCDVEUW                                                        | 4x1 |
| Codewort CARB: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich               | 4x1 |
| Codewort CARB: Motortemperatur-Sensor                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Lasterfassung                                    | 4x1 |
| Codewort Carb: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle        | 4x1 |
| Codewort CARB: Einlassnockenwelle- Endstufe                     | 4x1 |
| Codewort CARB: Fahrverhaltens- Fehlerlampe ( Endstufe )         | 4x1 |
| Codewort CARB: EV von Zyl. 1                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: EV von Zyl. 2                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: EV von Zyl. 3                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: EV von Zyl. 4                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Flash Programmierung                             | 4x1 |
| Codewort CARB: Poti 1, Fahrpedal                                | 4x1 |
| Codewort CARB: Poti 2, Fahrpedal                                | 4x1 |
| Codewort CARB: Fahrpedal                                        | 4x1 |
| Codewort CARB: LR-Adaption obere multiplikativ                  | 4x1 |
| Codewort CARB: LR-Adaption untere multiplikativ                 | 4x1 |
| Codewort CARB: LR-Abweichung                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Getriebecodierung CAN                            | 4x1 |
| Codewort CARB: GRA Bedienhebelfehler                            | 4x1 |
| CDCHRE                                                          | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator          | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator; (Bank2) | 4x1 |
| Codewort CARB: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.               | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator             | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator; (Bank2)    | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator             | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambdasonden-Heizung 2 vor Katalysator           | 4x1 |
| Codewort CARB: Katalysator-Konvertierung                        | 4x1 |
| Codewort CARB: EKP-Relais Endstufe                              | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 1                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 2                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 3                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelanschlag Zylinder 4                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelung Nulltest                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelung Offset                             | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfregelung Testimpulse                        | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfsensor 1                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfsensor 2                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfsensor 3                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Klopfsensor 4                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Kupplungspedalwertgeber                          | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.                | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambda-Sondenalterung (Vollast) hinter Kat.      | 4x1 |
| Codewort CARB: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)                 | 4x1 |
| Codewort CARB: Ladedruckkennlinie; oberer Wert überschritten    | 4x1 |
| Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe                                | 4x1 |
| Codewort CARB: Leckdiagnosepumpe Endstufe                       | 4x1 |
| Codewort CARB: Ladedruckregelabweichung                         | 4x1 |
| Codewort CARB: Schubumluftventil-Endstufe                       | 4x1 |
| Codewort CARB: Leck vor Drosselklappe                           | 4x1 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort CARB: Leerlaufregelung am Anschlag                            | 4x1 |
| Codewort CARB: LMM/HLM/HFM                                             | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambda-Sonde hinter Kat                                 | 4x1 |
| Codewort CARB: Lambda-Sonde vor Kat                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Aussetzer, Summenfehler (multiple)                      | 4x1 |
| Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 0                                        | 4x1 |
| Codewort CARB: Aussetzer Zyl. 1                                        | 4x1 |
| Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 2                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Aussetzer Zylinder 3                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Momentbegrenzung Sollmoment                             | 4x1 |
| Codewort CARB: MIL-fremdbestimmt                                       | 4x1 |
| Codewort CARB: MIL-Endstufe                                            | 4x1 |
| Codewort CARB: Drehzahlsignalgeber                                     | 4x1 |
| Codewort CARB: Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe                   | 4x1 |
| Codewort CARB: NMAX - berschreitung                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Phasensensor                                            | 4x1 |
| Codewort CARB: LR-Adaption QL-additiv                                  | 4x1 |
| Codewort CARB: LR-Adaption ti-additiv                                  | 4x1 |
| Codewort CARB: berwachung Crashsignal                                  | 4x1 |
| Codewort CARB: Steuergerdt defekt (EEPROM)                             | 4x1 |
| Codewort CARB: Steuergerdt defekt (EEPROM WFS-Bereich)                 | 4x1 |
| Codewort CARB: Sekunddr Luftpumpe (Endstufe)                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Sekunddr Luft-System                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Sekunddr Luftventil                                     | 4x1 |
| Codewort CARB: Sekunddr Luftventil (Endstufe)                          | 4x1 |
| Codewort CARB: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung         | 4x1 |
| Codewort CARB: TANS                                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks               | 4x1 |
| Codewort CARB: Tankentlftungssystem                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Tankentlftungssystem Feinleck                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Tankentlftungssystem Grobleck                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Tankentlftungsventil Endstufe                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Tankentlftungsventil Endstufe Bank2                     | 4x1 |
| Codewort CARB: Thermostat-Diagnose THM                                 | 4x1 |
| Codewort CARB: Motortemperatur TMOT                                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI                | 4x1 |
| Codewort CARB: lftemperatur                                            | 4x1 |
| Codewort CARB: Umgebungs(-luft)-Temperatur TUM                         | 4x1 |
| Codewort CARB: Batteriespannung UB (Bordnetz)                          | 4x1 |
| Codewort CARB: UBR Bordnetzspannung ber Hauptrelais                    | 4x1 |
| Codewort CARB: Funktionsberwachung: Momentenvergleich                  | 4x1 |
| Codewort CARB: Funktionsberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung | 4x1 |
| Codewort CARB: Rechnerberwachung: RAM                                  | 4x1 |
| Codewort CARB: Rechnerberwachung: ROM                                  | 4x1 |
| Codewort CARB: Rechnerberwachung: Reset                                | 4x1 |
| Codewort CARB: Umluftventil-Steuerung Endstufe                         | 4x1 |
| Codewort CARB: Fahrzeug-Geschwindigkeit                                | 4x1 |
| Codewort CARB: Wegfahrsperre                                           | 4x1 |
| Codewort CARB: Wegfahrsperre RC-Glied                                  | 4x1 |
| CDCZET1                                                                | 4x1 |
| CDCZET2                                                                | 4x1 |
| CDCZET3                                                                | 4x1 |
| CDCZET4                                                                | 4x1 |
| Dummy: Tabellenende                                                    | 4x1 |
| Codewort fbr %DDSBKV                                                   | 1x1 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort Tankdrucksensor-Diagnose abschalten (EURO-Codierung)            | 1x1 |
| Codewort Diagnose Eingangsgrößen Füllungserfassung                       | 1x1 |
| Codewort zum Aktivieren der %DHFM                                        | 1x1 |
| Codewort zum Ausschalten und Rücksetzen der Adaption                     | 1x1 |
| Codewort GGGTS (Kühlwassertemperatur über Kombi)                         | 1x1 |
| Codewort Heizerdiagnose hinter Kat (CDHSH = 0 => keine Diagnose)         | 1x1 |
| Eurobit für Diagnose Endstufe Lambdasondenheizung hinter Kat             | 1x1 |
| Codewort Heizerdiagnose vor Kat im (CDHSV = 0 => keine Diagnose)         | 1x1 |
| Codewort DHLSE Heizer Endstufe diagnose vor Kat                          | 1x1 |
| Codewort Heizerdiagnose vor Kat im Schub (CDHSVsa = 0 => keine Diagnose) | 1x1 |
| Dummy: Tabellenanfang                                                    | 4x1 |
| CDKAATUN                                                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Überwachung AGR-Endstufe                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Überwachung AGR-FLOW                                     | 4x1 |
| Codewort Katalysator-Diagnose im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)        | 1x1 |
| Codewort für B_Lrka aktiv                                                | 1x1 |
| CDKBKVP                                                                  | 4x1 |
| CDKBKVPE                                                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Bezugsmarkengeber                                        | 4x1 |
| Codewort Kunde: BREMS (Bremsschalter)                                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: PWG Bewegung                                             | 4x1 |
| Codewort Kunde: Airbag-Botschaft                                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: unpl. Airbag-Botschaft                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: GRA-Botschaft (Empfang)                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, interner Fehler                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN- timeout, Instrumente                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: DK - Potentiometer                                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drosselklappe 1. Poti                                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drosselklappenpotentiometer 2                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Dauerplus                                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Bremskraftverstärker                                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drucksensor Ladedruck                                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drucksensor Umgebung                                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Endstufe                                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Federprüfung                             | 4x1 |
| CDKDVEFO                                                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Lageabweichung                                      | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Prüfung Notlufposition                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Regelbereich                                        | 4x1 |
| CDKDVET                                                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Fehler beim UMA-Lernen                              | 4x1 |
| CDKDVEUB                                                                 | 4x1 |
| CDKDVEUW                                                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: Motortemperatur-Sensor                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lasterfassung                                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Einlassnockenwelle- Endstufe                             | 4x1 |
| Codewort Kunde: Fahrverhaltens- Fehlerlampe ( Endstufe )                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: EV von Zyl. 1                                            | 4x1 |

|                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort Kunde: EV von Zyl. 2                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: EV von Zyl. 3                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: EV von Zyl. 4                                   | 4x1 |
| Kodewort Kunde: Flash Programmierung                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Poti 1, Fahrpedal                               | 4x1 |
| Codewort Kunde: Poti 2, Fahrpedal                               | 4x1 |
| Codewort Kunde: Poti Fahrpedal                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: LR- Adaption multi. obere Schwelle              | 4x1 |
| Codewort Kunde: LR- Adaption multi. untere Schwelle             | 4x1 |
| Codewort Kunde: LR- Abweichung                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: Getriebecodierung CAN                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: GRA Bedienhebelfehler                           | 4x1 |
| CDKHRE                                                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator, Bank 2 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.              | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator, Bank 2    | 4x1 |
| CDKHSVSA                                                        | 4x1 |
| CDKHSVSA2                                                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: Katalysator-Konvertierung                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: EKP-Relais Endstufe                             | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 1                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 2                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 3                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelanschlag Zylinder 4                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelung Nulltest                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelung Offset                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfregelung Testimpuls                        | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfsensor 1                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfsensor 2                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfsensor 3                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Klopfsensor 4                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Pedalwertgeber Kupplung                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.               | 4x1 |
| CDKLAVH                                                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Ladedruckkennlinie; oberer Wert überschritten   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe                               | 4x1 |
| Codewort Kunde: Leckdiagnosepumpe Endstufe                      | 4x1 |
| CDKLDR                                                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: Schubumluftventil-Endstufe                      | 4x1 |
| Codewort Kunde: Leck vor Drosselklappe                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: Leerlaufregelung am Anschlag                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: LMM/HLM/HFM                                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambda-Sonde hinter Kat                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Lambda-Sonde vor Kat                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Aussetzer, Summenfehler (multiple)              | 4x1 |
| Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 0                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Aussetzer Zyl. 1                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 2                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Aussetzer Zylinder 3                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Momentbegrenzung Sollmoment                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: MIL-fremdbestimmt                               | 4x1 |
| Codewort Kunde: MIL-Endstufe                                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: Drehzahlsignalgeber                             | 4x1 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort Kunde: Zuordnung Nockwelle zu Kurbelwelle                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: NMAX - Überschreitung                                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Phasensensor                                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: LR- Adaption pro Zeit                                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: LR- Adaption additiv pro Zündung                              | 4x1 |
| Codewort Kunde: CRAS-Signal                                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Steuergerätdt defekt (EEPROM)                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Steuergerätdt defekt (EEPROM WFS-Bereich)                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: Sekundärluftpumpe (Endstufe)                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: Sekundärluft-System                                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: Sekundärluftventil                                            | 4x1 |
| Codewort Kunde: Sekundärluftventil (Endstufe)                                 | 4x1 |
| Codewort Kunde: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung               | 4x1 |
| Codewort Kunde: TANS                                                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks                     | 4x1 |
| Codewort Kunde: Tankentlüftungssystem                                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Tankentlüftungssystem Feinleck                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Tankentlüftungssystem Grobleck                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Tankentlüftungsventil Endstufe                                | 4x1 |
| Codewort Kunde: Tankentlüftungsventil Endstufe Bank 2                         | 4x1 |
| Codewort Kunde: Thermostat-Diagnose THM                                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: TMOT                                                          | 4x1 |
| Codewort Kunde: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI                      | 4x1 |
| Codewort Kunde: Öltemperatur                                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: Umgebungstemperatur                                           | 4x1 |
| Codewort Kunde: UB                                                            | 4x1 |
| CDKUBR                                                                        | 4x1 |
| Codewort Kunde: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich                       | 4x1 |
| Codewort Kunde: Funktionsüberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung      | 4x1 |
| Codewort Kunde: Rechnersüberwachung: RAM                                      | 4x1 |
| Codewort Kunde: Rechnersüberwachung: ROM                                      | 4x1 |
| Codewort Kunde: Rechnersüberwachung: Reset                                    | 4x1 |
| Codewort Kunde: Endstufe Umluftventil turbo                                   | 4x1 |
| Codewort Kunde: Fahrzeug-Geschwindigkeit                                      | 4x1 |
| Codewort DKVS aktiv/inaktiv, CD..=0 -> keine Diagnose                         | 1x1 |
| Codewort Kunde: Wegfahrsperr                                                  | 4x1 |
| Codewort Kunde: Wegfahrsperr RC-Glied                                         | 4x1 |
| CDKZET1                                                                       | 4x1 |
| CDKZET2                                                                       | 4x1 |
| CDKZET3                                                                       | 4x1 |
| CDKZET4                                                                       | 4x1 |
| Dummy: Tabellenendeng                                                         | 4x1 |
| Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (SHK) im OBDII-Mode (invers: Europa-I  | 1x1 |
| Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (TP) im OBDII-Mode (invers: Europa-M   | 1x1 |
| Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose (tv) im OBDII-Mode (invers: Europa-Mo  | 1x1 |
| Codewort LDP-Diagnose im OBDII-Modus (invers: Europa-Modus), CD..=0 -> keine  | 1x1 |
| Codewort DLLR abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose           | 1x1 |
| Codewort Lambdasondenalterungsdiagnose, Konfig.-byte, für Applikationszwecke  | 1x1 |
| Codewort Sondendiagnose hinter Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Mode)        | 1x1 |
| Codewort Sondendiagnose vor KAT im OBDII-Mode                                 | 1x1 |
| Codewort Diagnose vertauschte Sonden vor Kat im OBDII-Mode (invers: Europa-Mo | 1x1 |
| Codewort DMD abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose            | 1x1 |
| Codewort DNWS abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose           | 1x1 |
| Code wort PCV -Ventil vorhanden                                               | 1x1 |
| Euro-Byte für Diagnose Sekundärluft-System                                    | 1x1 |



|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose            | 1x1 |
| Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose            | 1x1 |
| Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose            | 1x1 |
| Codewort DSWE abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose            | 1x1 |
| Dummy: Tabellenanfang                                                          | 1x1 |
| Codewort Tester: Tuningschutz                                                  | 1x1 |
| Codewort Tester: Überwachung AGR-Endstufe                                      | 1x1 |
| Codewort Tester: Überwachung AGR-FLOW                                          | 1x1 |
| Codewort DTANKL abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 -> keine Diagnose          | 1x1 |
| CDTBKVP                                                                        | 1x1 |
| CDTBKVPE                                                                       | 1x1 |
| Codewort Tester: Bezugsmarkengeber                                             | 1x1 |
| Fehlerpfadcode: BREMS (Bremsshalter)                                           | 1x1 |
| Codewort Tester: PWG Bewegung                                                  | 1x1 |
| Codewort Tester: Airbag-Botschaft                                              | 1x1 |
| Codewort Tester: unpl. Airbag-Botschaft                                        | 1x1 |
| Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC                                | 1x1 |
| CDTCAT                                                                         | 1x1 |
| Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS                                | 1x1 |
| Codewort Tester: GRA-Botschaft (Empfang)                                       | 1x1 |
| Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, interner Fehler                            | 1x1 |
| Codewort Tester: CAN-Timeout, Instrumente                                      | 1x1 |
| Codewort Tester: CAN-Schnittstelle, Timeout Klima                              | 1x1 |
| Codewort Tester: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung                              | 1x1 |
| Codewort Tester: DK - Potentiometer                                            | 1x1 |
| Codewort Tester: Drosselklappe 1. Poti                                         | 1x1 |
| Codewort Tester: Drosselklappenpotentiometer 2                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: Dauerplus                                                     | 1x1 |
| Codewort Tester: BKV                                                           | 1x1 |
| Codewort Tester: Drucksensor Ladedruck                                         | 1x1 |
| Codewort Tester: Drucksensor Umgebung                                          | 1x1 |
| Codewort Tester: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)                        | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Endstufe                                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Fehler bei Federprüfung                                  | 1x1 |
| CDTDVEFO                                                                       | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Lageabweichung                                           | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Fehler bei Prüfung Notlufposition                        | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Regelbereich                                             | 1x1 |
| CDTDVET                                                                        | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Fehler beim UMA-Lernen                                   | 1x1 |
| CDTDVEUB                                                                       | 1x1 |
| CDTDVEUW                                                                       | 1x1 |
| Codewort Tester: DV-E Fehler bei Verdückerabgleich                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Motortemperatur-Sensor                                        | 1x1 |
| Codewort Tester: Eingangsgröße Füllungerfassung                                | 1x1 |
| Codewort Tester: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle                     | 1x1 |
| Codewort Tester: Einlassnockenwelle- Endstufe                                  | 1x1 |
| Codewort Tester: Fahrverhaltens- Fehllampe ( Endstufe )                        | 1x1 |
| Codewort Tankentlüftungsdiagnose abschalten (EURO-Codierung), CD..=0 ->keine [ | 1x1 |
| Codewort Tester: EV von Zyl. 1                                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: EV von Zyl. 2                                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: EV von Zyl. 3                                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: EV von Zyl. 4                                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: Flash Programmierung                                          | 1x1 |
| Codewort Tester: Poti 1, Fahrpedal                                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Poti 2, Fahrpedal                                             | 1x1 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort Tester: Poti Fahrpedal                                   | 1x1 |
| Codewort Tester: LR-Adaption multiplikativ obere Schwelle         | 1x1 |
| Codewort Tester: LR-Adaption multiplikativ untere Schwelle        | 1x1 |
| Codewort Tester: LR-Abweichung                                    | 1x1 |
| Codewort Tester: Getriebecodierung CAN                            | 1x1 |
| Codewort Tester: GRA Bedienhebel                                  | 1x1 |
| CDTHRE                                                            | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator          | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung hinter Kat., Bank 2         | 1x1 |
| Codewort Tester: Endstufe Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator             | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Kat., Bank 2            | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator             | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambdasonden-Heizung vor Kat., Bank 2            | 1x1 |
| Codewort Tester: Katalysator-Konvertierung                        | 1x1 |
| Codewort Tester: EKP-Relais Endstufe                              | 1x1 |
| CDTKRA01                                                          | 1x1 |
| CDTKRA02                                                          | 1x1 |
| CDTKRA03                                                          | 1x1 |
| CDTKRA04                                                          | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfregelung Nulltest                           | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfregelung Offset                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfregelung Testimpuls                         | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfsensor 1                                    | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfsensor 2                                    | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfsensor 3                                    | 1x1 |
| Codewort Tester: Klopfsensor 4                                    | 1x1 |
| Fehlerpfadcode: Pedalwertgeber Kupplung                           | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambda-Sondenalterung hinter Kat                 | 1x1 |
| CDTLAVH                                                           | 1x1 |
| Codewort Tester: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)                 | 1x1 |
| Codewort Tester: Ladedruck; oberer Wert überschritten             | 1x1 |
| Codewort Tester: Tankentlüftung; Leckdiagnosepumpe                | 1x1 |
| Codewort Tester: Leckdiagnosepumpe Endstufe                       | 1x1 |
| Codewort Tester: Ladedruckregelabweichung                         | 1x1 |
| Codewort Tester: Schubumluftventil-Endstufe                       | 1x1 |
| Codewort Tester: Leck vor Drosselklappe                           | 1x1 |
| Codewort Tester: Leerlaufregelung am Anschlag                     | 1x1 |
| Codewort Tester: LMM/HLM/HFM                                      | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambda-Sonde hinter Kat                          | 1x1 |
| Codewort Tester: Lambda-Sonde vor Kat                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Aussetzer, Summenfehler (multiple)               | 1x1 |
| Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 0                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: Aussetzer Zyl. 1                                 | 1x1 |
| Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 2                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Aussetzer Zylinder 3                             | 1x1 |
| Codewort Tester: Momentbegrenzung Sollmoment                      | 1x1 |
| Codewort Tester: MIL-fremdbestimmt                                | 1x1 |
| Codewort Tester: MIL-Endstufe                                     | 1x1 |
| Codewort Tester: Drehzahlsignalgeber                              | 1x1 |
| Codewort Tester: Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle             | 1x1 |
| Codewort Tester: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe            | 1x1 |
| Codewort Tester: NMAX - überschreitung                            | 1x1 |
| Codewort Tester: Phasensensor                                     | 1x1 |
| Codewort Tester: LR-Adaption additiv pro Zeit                     | 1x1 |
| Codewort Tester: LR-Adaption additiv pro Zündung                  | 1x1 |

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Codewort Tester: Überwachung Crashsignal                                     | 1x1  |
| Codewort Tester: Steuergerät defekt (EEPROM)                                 | 1x1  |
| Codewort Tester: Steuergerät defekt (EEPROM WFS-Bereich)                     | 1x1  |
| Codewort Tester: Sekundärluftpumpe (Endstufe)                                | 1x1  |
| Codewort Tester: Sekundärluft-System                                         | 1x1  |
| Codewort Tester: Sekundärluftventil                                          | 1x1  |
| Codewort Tester: Sekundärluftventil (Endstufe)                               | 1x1  |
| Codewort Tester: Beschleunigungssensor Schlechwegeerk.                       | 1x1  |
| Codewort Tester: TANS                                                        | 1x1  |
| Codewort Tester: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks                   | 1x1  |
| Codewort Tester: Tankentlüftungssystem                                       | 1x1  |
| Codewort Tester: Tankentlüftungssystem Feinleck                              | 1x1  |
| Codewort Tester: Tankentlüftungssystem Grobleck                              | 1x1  |
| Codewort Tester: Tankentlüftungsventil Endstufe                              | 1x1  |
| Codewort Tester: Tankentlüftungsventil Endstufe Bank 2                       | 1x1  |
| Codewort Tester: Thermostat-Diagnose THM                                     | 1x1  |
| Codewort Tester: TMOT                                                        | 1x1  |
| Codewort Tester: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI                    | 1x1  |
| Codewort Tester: Öltemperatur                                                | 1x1  |
| Codewort Tester: Umgebungstemperatur TUM                                     | 1x1  |
| Codewort Tester: UB                                                          | 1x1  |
| Codewort Tester: UBR Bordnetzspannung über Hauptrelais                       | 1x1  |
| Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich                     | 1x1  |
| Codewort Tester: Funktionsüberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung    | 1x1  |
| Codewort Tester: Rechnerüberwachung: RAM                                     | 1x1  |
| Codewort Tester: Rechnerüberwachung: ROM                                     | 1x1  |
| Codewort Tester: Rechnerüberwachung: Reset                                   | 1x1  |
| Codewort Tester: Endstufe Umluftventil Turbo                                 | 1x1  |
| Codewort Tester: Fahrzeug-Geschwindigkeit                                    | 1x1  |
| Codewort Tester: Wegfahrsperre                                               | 1x1  |
| Codewort Tester: Wegfahrsperre RC-Glied                                      | 1x1  |
| CDTZET1                                                                      | 1x1  |
| CDTZET2                                                                      | 1x1  |
| CDTZET3                                                                      | 1x1  |
| CDTZET4                                                                      | 1x1  |
| Dummy: Tabellenende                                                          | 1x1  |
| Gangerkennung für Kompressorabschalten bei Vollgas                           | 1x1  |
| Gangerkennung bei Beschleunigung                                             | 1x1  |
| Codewort : Auswahl zur Gangerkennung für KO-Ausalten ( gangi oder nmot/vfzw) | 1x1  |
| Codewort : Sperrung Bedarfsadaption dmvadll für AG                           | 1x1  |
| Codewort : Sperrung Bedarfsadaption dmvadll für AG                           | 1x1  |
| 30. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 31. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 32. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 33. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 34. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 35. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 36. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 37. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 38. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| 39. Linie der Klassentabelle                                                 | 14x1 |
| Dummy: Tabellenanfang                                                        | 1x1  |
| Fehlerklasse: Tuningschutz                                                   | 1x1  |
| Fehlerklasse: AGR-Ventil Endstufe                                            | 1x1  |
| Fehlerklasse: Überwachung AGR-Flow                                           | 1x1  |
| CLABKVP                                                                      | 1x1  |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| CLABKVPE                                                | 1x1 |
| Fehlerklasse: Bezugsmarkengeber                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: BREMS (Bremsschalter)                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: PWG Bewegung                              | 1x1 |
| Fehlerklasse: Airbag-Botschaft                          | 1x1 |
| Fehlerklasse: unpl. Airbag-Botschaft                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: CAN-Timeout ASC-Botschaft                 | 1x1 |
| Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR            | 1x1 |
| Fehlerklasse: CAN-Timeout EGS-Botschaft                 | 1x1 |
| Fehlerklasse: GRA-Botschaft (Empfang)                   | 1x1 |
| Fehlerklasse: CAN-Schnittstelle, interner Fehler        | 1x1 |
| Fehlerklasse: CAN-Timeout Botschaft Kombiinstrument     | 1x1 |
| CLACKLA                                                 | 1x1 |
| Fehlerklasse: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung          | 1x1 |
| Fehlerklasse: DK- Potentiometer                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Drosselklappe 1. Poti                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: Drosselklappenpotentiometer 2             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Dauerplus                                 | 1x1 |
| Fehlerklasse: BKV                                       | 1x1 |
| Fehlerklasse: Drucksensor Ladedruck                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: Umgebungsdrucksensor                      | 1x1 |
| Fehlerklasse: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)    | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Endstufe                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Federprüfung              | 1x1 |
| CLADVEFO                                                | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Lageabweichung                       | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition   | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Regelbereich                         | 1x1 |
| CLADVET                                                 | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Fehler beim UMA-Lernen               | 1x1 |
| CLADVEUB                                                | 1x1 |
| CLADVEUW                                                | 1x1 |
| Fehlerklasse: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich        | 1x1 |
| Fehlerklasse: Motortemperatur-Sensor                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: Lasterfassung                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle | 1x1 |
| Fehlerklasse: Einlassnockenwelle- Endstufe              | 1x1 |
| Fehlerklasse: Fahrverhaltens- Fehllampe ( Endstufe )    | 1x1 |
| Fehlerklasse: EV Endstufe 1                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: EV Endstufe 2                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: EV Endstufe 3                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: EV Endstufe 4                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Flash Programmierung                      | 1x1 |
| Fehlerklasse: Poti 1, Fahrpedal                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Poti 2, Fahrpedal                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Poti Fahrpedal                            | 1x1 |
| Fehlerklasse: LR-Adaption oberer Bereich                | 1x1 |
| Fehlerklasse: LR-Adaption unterer Bereich               | 1x1 |
| Fehlerklasse: LR-Abweichung                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Getriebecodierung CAN                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: GRA- Bedienhebel                          | 1x1 |
| CLAHRE                                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde hinter Kat            | 1x1 |
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde 2 hinter Kat          | 1x1 |
| Fehlerklasse: Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat   | 1x1 |
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde vor Kat               | 1x1 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde 2 vor Kat                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde vor Kat                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: Heizung Lambdasonde 2 vor Kat                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Katalysator                                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: EKP-Relais Endstufe                            | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 1                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 2                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 3                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelanschlag Zylinder 4                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelung Nulltest                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelung Offset                           | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfregelung Testimpuls                       | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfsensor 1                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfsensor 2                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfsensor 3                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Klopfsensor 4                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Pedalwertgeber Kupplung                        | 1x1 |
| Fehlerklasse: Lambdasondenalterung hinter Kat                | 1x1 |
| CLALAVH                                                      | 1x1 |
| Fehlerklasse: LDR-Taktventil Endstufe                        | 1x1 |
| Fehlerklasse: LDR bberladefehler                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Leckdiagnosepumpe                              | 1x1 |
| Fehlerklasse: LDP Endstufe                                   | 1x1 |
| CLALDR                                                       | 1x1 |
| Fehlerklasse: Schubumluftventil-Endstufe                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: Leck vor Drosselklappe                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Leerlaufregelung                               | 1x1 |
| Fehlerklasse: Hauptfllungssignal                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Lambdasonde hinter Kat                         | 1x1 |
| Fehlerklasse: Lambdasonde vor Kat                            | 1x1 |
| Fehlerklasse: Aussetzer, Summenfehler (multiple)             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 0                               | 1x1 |
| Fehlerklasse: Aussetzer Zyl. 1                               | 1x1 |
| Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 2                           | 1x1 |
| Fehlerklasse: Aussetzer Zylinder 3                           | 1x1 |
| Fehlerklasse: Momentbgrenzung Sollmoment                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: MIL-fremdbestimmt                              | 1x1 |
| Fehlerklasse: MIL-Endstufe                                   | 1x1 |
| Fehlerklasse: Drehzahlgeber                                  | 1x1 |
| Fehlerklasse: Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle           | 1x1 |
| Fehlerklasse: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe          | 1x1 |
| Fehlerklasse: ^NMAX- bberschreitung                          | 1x1 |
| Fehlerklasse: Phasengeber                                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: LR-Adaption additiver Bereich pro Zeit         | 1x1 |
| Fehlerklasse: LR-Adaption additiver Bereich pro Zündung      | 1x1 |
| Fehlerklasse: bberwachung Crashsignal                        | 1x1 |
| Fehlerklasse: SG defekt (EEPROM)                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)                | 1x1 |
| Fehlerklasse: Sekundärluftpumpe Endstufe                     | 1x1 |
| Fehlerklasse: Sekundärluftsystem                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Dichtheit Sekundärluftventil                   | 1x1 |
| Fehlerklasse: Sekundärluftventil Endstufe                    | 1x1 |
| Fehlerklasse: Beschleunigungssensor der Schlechtwegerkennung | 1x1 |
| Fehlerklasse: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)         | 1x1 |
| Fehlerklasse : tankl (Tank leer)                             | 1x1 |
| Fehlerklasse: Tankdiagnose, TEV offen                        | 1x1 |

|                                                                        |      |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| Fehlerklasse: Tankdiagnose, Feinleck                                   | 1x1  |
| Fehlerklasse: Tankdiagnose, Grobleck                                   | 1x1  |
| Fehlerklasse: Tankentlüftungsventil Endstufe                           | 1x1  |
| Fehlerklasse: Tankentlüftungsventil Endstufe Bank 2                    | 1x1  |
| Fehlerklasse: Thermostat-Diagnose THM                                  | 1x1  |
| Fehlerklasse: Motortemperatur TMOT                                     | 1x1  |
| Fehlerklasse: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI                 | 1x1  |
| Fehlerklasse: (Motor-) Oeltemperatur TOL                               | 1x1  |
| Fehlerklasse: Umgebungstemperatur TUM                                  | 1x1  |
| Fehlerklasse: Batteriespannung UB (Bordnetz)                           | 1x1  |
| Fehlerklasse: UBR Bordnetzspannung über Hauptrelais                    | 1x1  |
| Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich                  | 1x1  |
| Fehlerklasse: Funktionsüberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung | 1x1  |
| Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: RAM                                  | 1x1  |
| Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: ROM                                  | 1x1  |
| Fehlerklasse: Rechnerüberwachung: Reset                                | 1x1  |
| Fehlerklasse: Endstufe Umluftventil Turbo                              | 1x1  |
| Fehlerklasse: Geschwindigkeitssignal                                   | 1x1  |
| Fehlerklasse: Wegfahrsperre                                            | 1x1  |
| Fehlerklasse: Wegfahrsperre RC-Glied                                   | 1x1  |
| CLAZET1                                                                | 1x1  |
| CLAZET2                                                                | 1x1  |
| CLAZET3                                                                | 1x1  |
| CLAZET4                                                                | 1x1  |
| Dummy: Tabellenende                                                    | 1x1  |
| Codewort Elektrisches AAV vorhanden                                    | 1x1  |
| Codewort DLDP-TEV- Check                                               | 1x1  |
| Codewort für Betriebsmodi LRS                                          | 1x1  |
| Codewort für Betriebsmodi LRS                                          | 1x1  |
| Codewort für Freigabe LRSHK und Auswahl Initialisierung                | 1x1  |
| Codewort II für Freigabe LRSHK und Auswahl Initialisierung             | 1x1  |
| Codewort für Konfigurieren Freigabe LRSHKEB                            | 1x1  |
| Code-Wort Funktionsart Kat-Ausdrümen                                   | 1x1  |
| Codewort Zwangseinschaltung LR gemäß CARB-Forderung                    | 1x1  |
| Codewort für LSD-Abschaltung bei Kat. heizen                           | 1x1  |
| CMSR_DAT_UC                                                            | 16x1 |
| Konfigurationsflag für die Auswertung des Kupplg.schalters in der LLR  | 1x1  |
| Configurationsbyte für die LL-Solldrehzahlfreigabe                     | 1x1  |
| Codewort zur Konfiguration von MDVER                                   | 1x1  |
| Codewort für die Einberechnung von MDWAN in der LLR                    | 1x1  |
| Codewort für Einberechnung der Servolenkung in der LLR                 | 1x1  |
| Codewort Niederoktan-Kraftstoff                                        | 1x1  |
| Codewort für Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)                     | 1x1  |
| Codewort für Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)                     | 1x1  |
| Codewort für Solldrehzahlumschaltung (Defaultwert)                     | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.             | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.             | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.            | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Codewort LL-Solldrehzahl-Umsch.            | 1x1  |
| Wert der bei Zahnkorrektur aufaddiert wird                             | 1x1  |
| Initialisierungswert für Zähler Zahnkorrektur                          | 1x1  |
| Maximal zulässiger Wert für den Zahnkorrekturzähler                    | 1x1  |
| Codewort für Umschaltung DKVS von HFM- auf P-System                    | 1x1  |
| Codewort für Reduzierstufe ein/aus                                     | 1x1  |
| Soll-Checksumme der Airbagbotschaft                                    | 1x1  |
| Checksumme für GRA-Can-Botschaft                                       | 1x1  |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort bK-Adaption                                                  | 1x1 |
| Codewort für Adaptionswerte lüschten bei FSP lüschten                 | 1x1 |
| Auslauferkennung aktiv                                                | 1x1 |
| Codewort Antiruckelfunktion                                           | 1x1 |
| Codewort für Abgastemperaturmodell                                    | 1x1 |
| Codewort für Umschaltung Bergaberkennung usw.                         | 1x1 |
| Codewort Abwürgeschutz DECJ aktiv                                     | 1x1 |
| Codewort für %BBKD                                                    | 1x1 |
| Codewort Betriebsbereich Tankentlüftung, Gemischadaption              | 1x1 |
| Codewort aus BGMIL                                                    | 1x1 |
| Codewort für die BGMSZS                                               | 1x1 |
| Codewort für Abstellzeitermittlung                                    | 1x1 |
| Codewort BGVMAX                                                       | 1x1 |
| Codewort für %BGWPFGR                                                 | 1x1 |
| Codewort für Bremskraftverstärker                                     | 1x1 |
| Codewort zur Deaktivierung der Bewegungserkennung                     | 1x1 |
| Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung                  | 1x1 |
| Codewort für automatische Kombi-Botschafts-Erkennung                  | 1x1 |
| Codewort für automatische Erkennung LWS-Botschaft                     | 1x1 |
| Codewort zur Bildung der CAN-Ausgabe Momentenangaben ungenau          | 1x1 |
| Codewort für Audi/VW CAN-Ausgabe                                      | 1x1 |
| Codewort zur Umschaltung der CDC's auf den jeweiligen Markt           | 1x1 |
| Codewort zum Bilden von S_fs                                          | 1x1 |
| Codewort zum Empfang der CAN-Botschaft Kombi1                         | 1x1 |
| Codewort für Auswertung der CAN-Crash-Info                            | 1x1 |
| Codewort für Auswertung der CAN-Crash-Info                            | 1x1 |
| Codewort für Auswertung der CAN-Crash-Info                            | 1x1 |
| Codewort DMDMIL Dauerlaufzähler                                       | 1x1 |
| Codewort für KGE-Diagnose zur Einstellung der Diagnosevarianten       | 1x1 |
| Codewort in DHFM                                                      | 1x1 |
| Codewort in DHLSHK                                                    | 1x1 |
| CWDMKNOLU                                                             | 1x1 |
| Codewort: KR-Diagnose Integratorsteigung                              | 1x1 |
| Codewort: KR-Diagnose Resetwert                                       | 1x1 |
| Codewort: KR-Diagnose Testimpuls                                      | 1x1 |
| Codewort: KR-Diagnose Testimpuls                                      | 1x1 |
| Codewort: Klopfensordiagnose Sensor1                                  | 1x1 |
| Codewort: Klopfensordiagnose Sensor 2                                 | 1x1 |
| Codewort: Klopfensordiagnose Sensor 3                                 | 1x1 |
| Codewort: Klopfensordiagnose Sensor 4                                 | 1x1 |
| Codewort für Error in DKVS sperren, wenn andere Fehler vorliegen      | 1x1 |
| Codewort Leckdiagnose DLDP                                            | 1x1 |
| Codewort für DLDP in System Vorhanden                                 | 1x1 |
| Codewort für Diagnose Schubumluftventil                               | 1x1 |
| CWDLRIKL                                                              | 1x1 |
| Codewort CWDLSAHK für Alterung Sonde hinter KAT                       | 1x1 |
| Codewort für DLSU                                                     | 1x1 |
| Codewort für DLSU                                                     | 1x1 |
| Codewort für EOBD-Appl. DMDMIL                                        | 1x1 |
| Codewort Sw-Schalter für Änderungsbegrenzung                          | 1x1 |
| Codewort ti-Dauerstrichregelung RKT1                                  | 1x1 |
| Codewort: Abschaltung Diagnose überdrehzahl                           | 1x1 |
| Codewort in der Diagnose Sekundärluftsystem                           | 1x1 |
| Codewort in der Diagnose der Sekundärluftsteuerung für aktiv Diagnose | 1x1 |
| Codewort in der Diagnose Sekundärluftsystem                           | 1x1 |
| internes Codewort der %DTDW                                           | 1x1 |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Applikationscodeword für DTEV immer aktiv und Umschaltung von HFM auf P-System  | 1x1 |
| Codewort DTHM-Funktion                                                          | 1x1 |
| Codewort DTHM-Funktion                                                          | 1x1 |
| Codewort öffnende Federprüfung                                                  | 1x1 |
| Codewort zur Auswahl Filtervar. für die Ausgabe von AS.-Fehler an das Scan Tool | 1x1 |
| Codewort Freigabe Kraftstoffmenge bei Wiedereinsetzen                           | 1x1 |
| Codewort zur Abschaltung von Einspritzventilen                                  | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 107                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 108                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 109                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 130                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 140                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 140                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 145                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 145                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 146                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 147                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 148                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 149                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 152                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 162                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 162                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 163                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 163                      | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 166                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 167                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 168                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 190                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 191                    | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192                                | 1x1 |
| Ergänzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192                      | 1x1 |
| Ergänzung Codewort B Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 192                    | 1x1 |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 71                         | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 75                         | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 77                         | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 78                         | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 94                         | 1x1 |
| Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96                                   | 1x1 |
| Ergnzung Codewort Kurztripanforderungen Anzeigegruppe 96                         | 1x1 |
| Codewort Drehzahlanforderung fr Bandendetest                                     | 1x1 |
| Codewort: Testereingriff Sekundrluftdiagnose                                     | 1x1 |
| Codewort FGRFULO                                                                  | 1x1 |
| Codewort fr gangabhngiges FGR-Verbot                                            | 1x1 |
| Codewort fr gangabhngiges FGR-Verbot                                            | 1x1 |
| CWFGRGABED                                                                        | 1x1 |
| Codewort FGRREGL                                                                  | 1x1 |
| Codewort FGRREGL                                                                  | 1x1 |
| Codewort fr Massenstromadaption aktiv                                            | 1x1 |
| Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD                           | 1x1 |
| Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD                           | 1x1 |
| Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD                           | 1x1 |
| Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD                           | 1x1 |
| Codewort fr Steuerung MIL-ON entsprechend OBDII / EOBD                           | 1x1 |
| Codewort FUEDK                                                                    | 1x1 |
| Codewort Fllungsregler auerhalb Leerlauf aktiv                                  | 1x1 |
| Codewort fr zurcksetzen von Adaptionswerte bei Error E_LSV                      | 1x1 |
| Getriebe-Codierung (CAN)                                                          | 1x1 |
| Getriebe-Codierung (CAN)                                                          | 1x1 |
| Getriebe-Codierung (CAN)                                                          | 1x1 |
| Getriebe-Codierung (CAN)                                                          | 1x1 |
| Codewort fr bernahme der Getriebeanforderung                                    | 1x1 |
| Codewort fr GGEGAS                                                               | 1x1 |
| Codewort GGFGRH                                                                   | 1x1 |
| Codewort GGFGRH                                                                   | 1x1 |
| Codeword fr Ri-Auswertung fr Sonde hinter KAT                                   | 1x1 |
| Codewort fr GGLSU                                                                | 1x1 |
| Codewort fr Bremskraftverstrker Funktion GGPBKV                                 | 1x1 |
| Codewort fr %GGVFZG                                                              | 1x1 |
| Codewort fr GRA-Bedienhebel                                                      | 1x1 |
| Codewort fr GRA-Bedienhebel                                                      | 1x1 |
| Codewort fr GRA-Bedienhebel                                                      | 1x1 |
| Codewort fr Umschalten in der Katdiagnose                                        | 1x1 |
| Codewort fr Drehmomentenreserve bei Katheizen                                    | 1x1 |
| Codewort fr Katheizsteuerung                                                     | 1x1 |
| Codewort fr spttesten Zndwinkel bei Katheizen                                  | 1x1 |
| Ausgabe ""Km bei MIL on"" fr Scan Tool abschalten (0 = keine Ausgabe in PID \$21 | 1x1 |
| Codewort: Konfiguration der Klimakompressorsteuerung                              | 1x1 |
| Konfiguration fr CAN und Klimakompressor                                         | 1x1 |
| Codewort fr Konfiguration Abgasbehandlung                                        | 1x1 |
| Codewort Konfiguration Diagnose Ansauglufttemperatur-Fhler                       | 1x1 |
| Beschreibung der Lambdasondenposition hinter Katalysator im Abgasstrang           | 1x1 |
| Codewort fr Konfiguration Fahrzeug                                               | 1x1 |
| Codewort fr Konfiguration Fahrzeug                                               | 1x1 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort für Konfiguration Fahrzeug                                           | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration Fahrzeug                                           | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration Größe Temperatur Motor TMOT                        | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration Lambda Sonden                                      | 1x1 |
| Codewort Klopfregelung                                                        | 1x1 |
| Codewort für Applikation KR                                                   | 1x1 |
| Codewort für Applikation KR                                                   | 1x1 |
| Codewort: Klopferkennung wird bei geführten Zylindern nicht abgeschaltet      | 1x1 |
| Codewort Notlauf KR bei Abfall eines von zwei KS                              | 1x1 |
| Codewort für die Funktion %KRRA                                               | 1x1 |
| Codewort: Verhalten Referenzpegelnachführung bei Drehzahldynamik              | 1x1 |
| Codewort zur Konfiguration der Stellglieddiagnose Motorkühlung                | 1x1 |
| Codewort für Kupplung                                                         | 1x1 |
| Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais                 | 1x1 |
| Codewort für Komponenten-Versorgungsspannung über Hauptrelais                 | 1x1 |
| Codewort für Funktion %LAKH                                                   | 1x1 |
| Codewort: Lambda Bauteileschutz                                               | 1x1 |
| Codeword LAMFAW                                                               | 1x1 |
| Codewort Lambdakoordination bei Kat-heizen                                    | 1x1 |
| Codewort für Applikationsverfahren KFLDIMX/KFLDIOPU                           | 1x1 |
| Codewort für %LDRPLS                                                          | 1x1 |
| Codewort zur Auswahl des Parametersatzes des P-Anteils                        | 1x1 |
| Codewort Magerschutz                                                          | 1x1 |
| Codewort für Lambdasonden hinter KAT Alterung in %DLSAHK                      | 1x1 |
| Codewort Support der VITs \$05 und \$06 (CVN-Ausgabe) im Mode/Service \$09    | 1x1 |
| Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen                                | 1x1 |
| Codewort Applikation ohne Drehmomentfunktionen                                | 1x1 |
| Codewort Einrechnung der ZW-Korrektur für AGR-Betrieb                         | 1x1 |
| Codewort MDBGRG                                                               | 1x1 |
| Codewort für %MDFAW                                                           | 1x1 |
| Codewort MDKOG: Zündwinkelspdtverstellung bei Unterdruckbegrenzung            | 1x1 |
| Codeword MDKOL: Momentenbegrenzung                                            | 1x1 |
| Codewort: Klimakompressormoment abh. von rl, nmot                             | 1x1 |
| Codewort für MSR/ASR über CAN                                                 | 1x1 |
| Freigabe der jeweiligen Phasengebernotlauffunktion                            | 1x1 |
| Codeword Drehzahlbegrenzung                                                   | 1x1 |
| Codewort zum Abschalten der Scan Tool Kommunikation                           | 1x1 |
| Codewort zur nstat-Filterung                                                  | 1x1 |
| Codewort Nockenwellensteuerung bei Getriebeeingriff                           | 1x1 |
| Nockenwellenverhalten im Start                                                | 1x1 |
| Nockenwellenverhalten im Start                                                | 1x1 |
| Codewort Nockenwellensteuerung Auslass                                        | 1x1 |
| Codewort Nockenwellensteuerung Einlass                                        | 1x1 |
| Codewort Nockenwellensteuerung global                                         | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis                         | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration OBD Zertifikationsnachweis                         | 1x1 |
| Codewort Applikation Druckreferenz für Kraftstoffdruckregler                  | 1x1 |
| Codeword für Grundladedruckberechnung %BGPLGU                                 | 1x1 |
| Codewort Powerfail                                                            | 1x1 |
| Codewort BGRBS                                                                | 1x1 |
| Codewort: Neuinitialisierung von rkr mit REFINI bei Dynamik                   | 1x1 |
| Codewort Vorgabe rlsol_w während Applikationsphase                            | 1x1 |
| Codeword für LDRLMX (Ladedruckregelung)                                       | 1x1 |
| Codewort Schubabschalten - Wiedereinsetzen                                    | 1x1 |
| Codewort zum abschalten bestimmter Scan Tool Modes/Services (Bit=0 -> Mode au | 1x1 |
| Codewort für Sekundärluftsystem                                               | 1x1 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Codewort für Sekundärluftsystem                                            | 1x1 |
| Codewort Startadaption                                                     | 1x1 |
| Codewort zur Konfiguration der Stellglieddiagnose                          | 1x1 |
| Codewort 2 zur Konfiguration der Stellglieddiagnose                        | 1x1 |
| Codewort zur Auswahl Startfreigabe: 1 -> B_st, 0 -> nmot                   | 1x1 |
| Codewort zur Freigabe der Stellglieddiagnose Einspritzventile              | 1x1 |
| Codewort Ausblendkriterien 1 -> Kriterium aktiv                            | 1x1 |
| Codewort Ausblendkriterien 1-> Kriterium aktiv                             | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung frei                               | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung frei                               | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Kundendienst                   | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Kundendienst                   | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Entwicklung                    | 1x1 |
| Codewort für Testeranpassung: Anpassung für Entwicklung                    | 1x1 |
| ausserordentliche Konfiguration der Tankentlüftung                         | 1x1 |
| Codeword für Adressierung FWFTBRTA (tans/evtmod)                           | 1x1 |
| Codewort Zündwinkелеingriff bei TEV-Prüfung                                | 1x1 |
| Codewort für Konfiguration Temperaturfühler                                | 1x1 |
| Codewort für Tip in - Funktion                                             | 1x1 |
| Codewort: Umgebungstemperatur für Klimakompressor                          | 1x1 |
| Codewort für Uhr                                                           | 1x1 |
| CWUM_ZDG                                                                   | 1x1 |
| Codewort für Deaktivierung VS_VERST (CWVSV = 0: VS_VERST nicht aktiv)      | 1x1 |
| Codewort für Deaktivierung VS_VERST (CWVSV = 0: VS_VERST nicht aktiv)      | 1x1 |
| Code Wort: Vorlagerungswinkelkorrektur bei NWS                             | 1x1 |
| Codewort: prädizierende DK-Sollwertentjitterung aktiv                      | 1x1 |
| Codewort für Warmlaufsteuerung                                             | 1x1 |
| Codewort für Warmlaufsteuerung                                             | 1x1 |
| Codewort Zündwinkелеingriff bei VMAX-Begrenzung                            | 1x1 |
| Konfigurationscodewort Zündausgabe                                         | 1x1 |
| Codewort für Kodierfehlerüberwachung                                       | 1x1 |
| Codewort für Kodierfehlerüberwachung                                       | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Empfangskonfiguration                                     | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für CAN-Sendekonfiguration                                        | 1x1 |
| Codewort für Funkenbandzündung                                             | 1x1 |
| CW_NOROMCHKRESET                                                           | 1x1 |
| Codewort: Berücksichtigung Abstellzeit bei Initialisierung Ersatzwert tmot | 1x1 |
| Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im unverstärkten Bereich   | 1x1 |

|                                                                              |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schwelle Aktivierung D-Anteil (Geschwindigkeit) im verstärkten Bereich       | 1x1  |
| Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im unverstärkten Bereich          | 1x1  |
| Schwelle Aktivierung D-Anteil (Abweichung) im verstärkten Bereich            | 1x1  |
| Anzahl der SAS-Phasen zur Erkennung LLS Fehler                               | 1x1  |
| Codewort DMD-Ausblendbedingungen abschalten - nur für Testzwecke !!!         | 1x1  |
| Fehlerschwelle Botschaftszähler in ACC-Botschaft                             | 1x1  |
| Fehlerentprellung: Fehler in Botschaftszähler der ACC-Botschaft              | 1x1  |
| Fehlerschwelle Botschaftszähler in GRA-Botschaft                             | 1x1  |
| Fehlerentprellung Botschaftszähler in GRA-Botschaft                          | 1x1  |
| obere Grenze für Botschaftszählerdifferenz                                   | 1x1  |
| oberer Grenzwert für Botschaftszählerdifferenz GRA                           | 1x1  |
| kleinstes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion             | 1x1  |
| kleinstes zulässiges Delta des Botschaftszählers f. Befehltest               | 1x1  |
| kleinstes zulässiges Delta des Botschaftszählers                             | 1x1  |
| Größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers in der Funktion               | 1x1  |
| größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers f. Befehltest                 | 1x1  |
| größtes zulässiges Delta des Botschaftszählers                               | 1x1  |
| Mindesthubfaktor zur Diagnosebereitschaft                                    | 1x1  |
| frn-Schwellwert für Freigabe der Diagnosebereitschaft                        | 1x1  |
| Min-Schwelle für Iamsbg zur Freigabe der Diagnosebereitschaft                | 1x1  |
| Max-Schwelle für Iamsbg zur Freigabe der Diagnosebereitschaft                | 1x1  |
| Obere Schwelle für Zylinderabschaltung                                       | 1x1  |
| Maximaler Motorluftmassenstrom zur Diagnosebereitschaft                      | 1x1  |
| Maximale Motorlast zur Diagnosebereitschaft                                  | 1x1  |
| Maximale Ansauglufttemperatur zur Diagnosebereitschaft                       | 1x1  |
| Mindestmotortemperatur zur Diagnosebereitschaft                              | 1x1  |
| Mindestzeit nach Start bis Diagnosebereitschaft                              | 1x1  |
| Maximale Fahrzeuggeschwindigkeit zur Diagnosebereitschaft                    | 1x1  |
| Schwelle für Abbruch der Diagnose wegen großer Änderung des Generatorsignals | 1x1  |
| Schwelle für Delta FüllungsSENSOR alpha/n-system                             | 1x1  |
| Deltadifferenz zwischen rl aus Haupt- und Nebenlastsignal                    | 1x1  |
| Decrement-Step für STADAP-Faktor                                             | 3x1  |
| Delta relative Luftfüllung für Freigabe ZW-Eingriff                          | 1x1  |
| Schwelle delta Segmente bei Umsynchronisation nach Auslauferkennung          | 1x1  |
| Delta Ansauglufttemperatur zu Starttemperatur des Motors                     | 1x1  |
| Offset für evtmod abhängig von tsges_w bei hoher tans verursacht d. AGR      | 8x1  |
| Aufreglungsfaktor nach Einschalten des Füllungsreglers                       | 1x1  |
| Delta Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs   | 1x1  |
| Delta Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs  | 1x1  |
| Abregelkonstante für Getriebesolldrehzahlbeeinflussung                       | 1x1  |
| Delta FKMSDKMN zum Rücksetzen von B_fkmsmn                                   | 1x1  |
| Delta FKMSDKMX zum Rücksetzen von B_fkmsmx                                   | 1x1  |
| Delta FKPVDKMN zum Rücksetzen von B_fkpvmn                                   | 1x1  |
| Delta FKPVDKMX zum Rücksetzen von B_fkpvmx                                   | 1x1  |
| Selektionsbits für Kennzeichnung der aktivierten Fehlerpfade                 | 16x1 |
| Delta Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption     | 1x1  |
| Delta Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption    | 1x1  |
| Deltawert zu frmx für Freigabe der Diagnose der SLS                          | 1x1  |
| Delta-frn-Schwelle für Erkennung der eingeschwungenen Gemischkorrektur       | 1x1  |
| Regelhubschwelle für Fettkorrektur des fr für Prüfung i.O.                   | 1x1  |
| Regelhubschwelle für Magerkorrektur des fr für Prüfung i.O.                  | 1x1  |
| frn-Offset-Schwelle (negativ) in Abhängigkeit vom Luftmassenfluss            | 6x1  |
| frn-Offset-Schwelle (negativ): Kontrolle Vorsteuerproblem (Kurztest)         | 1x1  |
| frn-Offset-Schwelle (positiv) in Abhängigkeit vom Luftmassenfluss            | 6x1  |
| frn-Offset-Schwelle (positiv): Kontrolle Vorsteuerproblem (Kurztest)         | 1x1  |
| Schwelle für Einschwingkriterium des frn bei der Aktiv-Diagnose              | 1x1  |



|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Delta frn-schwelle für Erkennung der eingeschwungenen Grundadaption             | 1x1  |
| drehzahlabh. max. plausible Abweichungen der FSE-Werte                          | 8x1  |
| drehzahlabh. max. plausible Abweichungen der FSE-Werte                          | 8x1  |
| drehzahlabh. max. plausible Abweichungen der FSE-Werte                          | 8x1  |
| Differenz der Adaptionswerte zum Auslösen eines Reset der fuel-on/-off adaption | 1x1  |
| Schwelle Gemischanteil Tankentlüftung zum Setzen Bit ""Hohe Beladung""          | 1x1  |
| Hysteresebreite Beladung für Umschaltung auf Dauertankentlüftung                | 1x1  |
| max. zulässige Druckänderung während 100ms                                      | 1x1  |
| einmaliger Lauf bzw. Initialisierung der DKAT-Funktion                          | 1x1  |
| zulässige Fehlerzeit für DK-Soll-/Istvergleich                                  | 1x1  |
| Maximaler Drosselklappenwinkel bei Leckdiagnose                                 | 6x1  |
| Sollwertbegrenzung bei DK-Potnotfahren als f(nmot)                              | 8x1  |
| min. Steigung des DK-Poti zur Umr. abs. auf rel. Winkel im worst case           | 1x1  |
| Maximale Anzahl Spdtverstellungen für Klopfregelanschlag                        | 1x1  |
| Zündungszähler für Klopfregelanschlag                                           | 1x1  |
| Grenzwert der Integratorsteigung für Nulltest                                   | 6x1  |
| Obere Drehzahlschwelle für Nulltest-Diagnose Klopfregelung                      | 1x1  |
| Obere Drehzahlschwelle für Nulltest-Diagnose Klopfregelung                      | 1x1  |
| Maximaler Offsetkompensationswert                                               | 1x1  |
| Obere Drehzahlschwelle für Ermittlung Offsetkompensationswert                   | 1x1  |
| Untere Drehzahlschwelle für Ermittlung Offsetkompensationswert                  | 1x1  |
| Max. Dauer tL-/wdkbl- Grenzwertüberschreitung                                   | 6x1  |
| Initwert Integrator dlahi der stetigen LRHK                                     | 1x1  |
| obere Grenze für dlahisa, CARB-Tester, DLSSALRS                                 | 1x1  |
| obere Grenze für dlahisa, CARB-Tester, DLSSALRS                                 | 1x1  |
| untere Grenze für dlahisa, CARB-Tester, DLSSALRS                                | 1x1  |
| untere Grenze für dlahisa, CARB-Tester, DLSSALRS                                | 1x1  |
| minimale DLAHP-Schwelle zum Setzen des Plausfehlers ""B""                       | 1x1  |
| Delta-Lambda-Sollwert für elektrische Sonendiagnose hinter KAT (Kurztrip)       | 1x1  |
| Schwellwert für Aktivierung Anfettung über Fahrerwunsch                         | 1x1  |
| Delta-Lambda-Sollwert (Fett) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT             | 1x1  |
| Delta-Lambda-Sollwert (Mager) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT            | 1x1  |
| max. Abweichung für lamnswl_w=1.0                                               | 1x1  |
| Delta Lambda bei Overboost                                                      | 6x1  |
| Lufttemperaturabhängige Anfettung                                               | 4x1  |
| max Regeldifferenz, für die nach SA die LRS gesperrt bleibt                     | 1x1  |
| Delta Lambdasoll für Bauteileschutz (gefiltert)                                 | 1x1  |
| Einschaltsschwelle f(pspvds_w) für Schubumluftventildiagnose beim Turbo         | 1x1  |
| DLR, obere Grenze zur Parameterumschaltung                                      | 1x1  |
| DLR, untere Grenze zur Parameterumschaltung                                     | 1x1  |
| min. notwendiger I-Anteil im Haftreibungsfall                                   | 1x1  |
| max. Sollwertgradient zur Aktivierung der Haftreibunsroutine                    | 1x1  |
| maximal zulässiger I-Anteil                                                     | 1x1  |
| DLR, I-Klein Parameter                                                          | 1x1  |
| I-Anteil bei Initialisierung der NLP-Funktion                                   | 1x1  |
| DLR, D-Parameter über NLP                                                       | 1x1  |
| DLR, D-Parameter unter NLP (schwach)                                            | 1x1  |
| DLR, D-Parameter unter NLP (mittel)                                             | 1x1  |
| DLR, D-Parameter unter NLP (stark)                                              | 1x1  |
| DLR, D-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)                                 | 1x1  |
| I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), über NLP                                        | 32x1 |
| I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (schwach)                             | 32x1 |
| I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (mittel)                              | 32x1 |
| I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (stark)                               | 32x1 |
| I-Anteil als f(abs(dwdkdlr_w)), unter NLP (stark)                               | 32x1 |
| DLR, P-Parameter über NLP                                                       | 1x1  |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DLR, P-Parameter unter NLP (schwach)                                               | 1x1 |
| DLR, P-Parameter unter NLP (mittel)                                                | 1x1 |
| DLR, P-Parameter unter NLP (stark)                                                 | 1x1 |
| DLR, P-Parameter unter NLP (unverstärktes Poti)                                    | 1x1 |
| DLR, Faktor Kreisverstärkung                                                       | 1x1 |
| DLR, Faktor Kreisverstärkung zur Zeit des Motorstarts                              | 1x1 |
| Unschädigkeitsbereich für DK-Notluftposition                                       | 1x1 |
| Fehlerzeit für DLR-Stellbereich im Anschlag zur erweiterten Stellertauscherkennung | 1x1 |
| zulässige Fehlerzeit 1 für DLR-Stellbereich am Anschlag                            | 1x1 |
| zulässige Fehlerzeit 2 für DLR-Stellbereich am Anschlag                            | 1x1 |
| max. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR                                         | 1x1 |
| min. zulässiges PWM-Tastverhältnis für DLR                                         | 1x1 |
| min. Schwelle für PWM-Tastverhältnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.                  | 1x1 |
| DLR, Batterie Normalspannung                                                       | 1x1 |
| Unsicherheitsband bei Sprung aus UMA-Bereich                                       | 1x1 |
| Vorladewert I-Anteil bei Sprung aus UMA-Bereich                                    | 1x1 |
| Delta-Last für Überladeschutz-Reset                                                | 1x1 |
| Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1                                     | 8x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Fahrst.+Kompr.        | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase mit Fahrstufe ein     | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase Kompr.ein             | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment pro Adaptionsphase ohne Last             | 1x1 |
| Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt + Kompressor ein     | 1x1 |
| Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe eingelegt                      | 1x1 |
| Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein                      | 1x1 |
| Minimal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last                                | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe + Klimakompressor ein          | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Fahrstufe ein                            | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment Klimakompressor ein                      | 1x1 |
| Maximal adaptierbares Delta-Verlustmoment ohne Last                                | 1x1 |
| Maximalbegrenzung des stationären Momenteneingriffs der Antiruckelfunktion         | 6x1 |
| Delta-Moment Aufregelung nach Drehmomenteingriff                                   | 8x1 |
| Lenkhilfelastmoment abhängig von der Lenkwinkelgeschwindigkeit                     | 6x1 |
| Änderung: Faktor Generatormoment                                                   | 1x1 |
| Lenkhilfelastmoment                                                                | 6x1 |
| Delta Moment zur Nachstartkompensation                                             | 8x1 |
| delta Moment Dashpotende                                                           | 8x1 |
| Hysterese für Bildung D-Anteil-Wandlermoment                                       | 1x1 |
| D-Anteil Wandlermoment bei Einlegen der Fahrstufe                                  | 8x1 |
| Delta-Moment für Initialisierung Filter Lastschlagdämpfung                         | 1x1 |
| Offset auf indiziertes Motormoment bei spätestem Zündwinkel und ASR-Eingriff       | 1x1 |
| Schwelle Luftmassenstrom unplausibel für Erkennung Fehler in DTEV                  | 1x1 |
| Luftmassenschwelle für Erkennung TEV defekt nicht mehr nötig                       | 1x1 |
| Untere Schwelle für Erkennung Luftmassenstrom unplausibel für Auswertung in DTE    | 1x1 |
| Obere Schwelle für Erkennung Luftmassenstrom unplausibel für Auswertung in DTE     | 1x1 |
| LLR: D-Verstärkung abh. von ngasf für Luftpfad                                     | 4x6 |
| LLR: D-Verstärkung abh. von ngasf für Luftpfad                                     | 4x6 |
| Untere Begrenzung für dmlr_l                                                       | 6x1 |
| Sicherheitskonzept: obere Begrenzung für dmlr_l                                    | 6x1 |
| Untere Begrenzung für dmlr_w                                                       | 6x1 |
| Untere Begrenzung für dmlr_w im Kurztrip                                           | 6x1 |
| Sicherheitskonzept: obere Begrenzung für dmlr                                      | 6x1 |
| Sicherheitskonzept: obere Begrenzung für dmlr im Kurztrip                          | 6x1 |
| Delta Moment Ende Lastschlagdämpfung                                               | 8x1 |
| allgemeine Momentenreserve Kurztrip                                                | 1x1 |
| Momentenreserve für Diagnose Nockenwelle über Tester                               | 1x1 |

|                                                                                                  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LLR: Abbaugeschwindigkeit der erhöhten Drehmomentreserve                                         | 1x1  |
| Hysterese Hochlasterkennung                                                                      | 1x1  |
| Schwelle mrfa-Gradient für Deaktivierung PT1-Filter beim Wiedereinsetzen                         | 4x1  |
| Momentenreserve für Katalysator-Diagnose                                                         | 1x1  |
| Momentenreserve für Katalysator-Diagnose                                                         | 1x1  |
| Momentenreserve für Diagnose Lambdasonden-Alterungsüberwachung hinter KAT                        | 1x1  |
| Momentenreserve für Diagnose Lambdasonden hinter KAT                                             | 1x1  |
| Momentenreserve für Diagnose Lambdasonde vor Kat                                                 | 1x1  |
| Inkrement für Regelfaktor Momentenbegrenzung über Motortemperatur                                | 1x1  |
| Delta-rl-Schwelle in Abhängigkeit von t <sub>mot</sub> für Sperre Bedingung B <sub>dsl</sub> mes | 4x1  |
| Minimale normierte Massenstromänderung TEV                                                       | 1x1  |
| Maximale normierte Massenstromänderung TEV                                                       | 1x1  |
| Kennlinie maximale Zunahme Massenstrom Tankentlüftung                                            | 6x1  |
| minimale Verlustmomentschwelle                                                                   | 1x1  |
| Schwelle Verlustadaption zur Unterscheidung min, max Fehler in DTEV                              | 1x1  |
| Begrenzung bei max. Laufunruhe-Referenzwert-Änderung von dlurs                                   | 1x1  |
| Begrenzung bei max. Filter-Laufunruhe-Referenzwert-Änderung                                      | 1x1  |
| Begrenzung bei max. Laufunruhe-Referenzwert-Änderung                                             | 1x1  |
| Minimaler Drehzahlanstieg für ""Verbrennung erfolgt""                                            | 1x1  |
| Drehzahldifferenz bei Motor abwürgen                                                             | 1x1  |
| Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 0                                  | 12x1 |
| Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 1                                  | 12x1 |
| Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung im Bereich 2                                  | 12x1 |
| Maximale Drehzahlabweichung (Unterdrehzahl) für Diagnose LLR                                     | 1x1  |
| Maximale Drehzahlabweichung (Überdrehzahl) für Diagnose LLR                                      | 1x1  |
| obere Nsoll-Nist-Schwelle für Abbruch Diagnose TEV                                               | 1x1  |
| lower Nsoll-Nist-Schwelle für Abbruch Diagnose TEV                                               | 1x1  |
| Drehzahl-Differenz zu Maximaldrehzahl für FGR-Abschaltung                                        | 1x1  |
| obere Schwelle für Gradient des Filterausgangs ndfil                                             | 1x1  |
| Drehzahlband oberhalb nstat für LLR-Freigabe                                                     | 1x1  |
| LLR: Unterdrehzahlschwelle zur Erhöhung der Momentenreserve im LL                                | 1x1  |
| Überdrehzahlschwelle für Integratorreset                                                         | 1x1  |
| Delta Leerlaufsolldrehzahl zur Aktivierung der Nockenwellenfunktionalität                        | 1x1  |
| Drehzahlschwelle zum Deaktivieren der P-Verstärkung im Start                                     | 1x1  |
| Zulässige Verminderung der Maximaldrehzahl pro Rechenschritt                                     | 1x1  |
| Delta-Drehzahl, Abregelung der Drehzahlgrenze bei doppelter Zündausgabe                          | 1x1  |
| Überschreitung der Maximaldrehzahl für Einspritzausblendung an allen Zylindern                   | 1x1  |
| Kleinstmöglicher Wert für dn beim I-Anteil                                                       | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Solldrehzahländerung während DTEV                                           | 1x1  |
| Delta n SA high bezogen auf nWE                                                                  | 1x1  |
| Delta n SA low bezogen auf nWE                                                                   | 1x1  |
| Schubabschaltedrehzahlanhebung bei Tipgasse                                                      | 1x1  |
| Differenz Soll- und Istdrehzahl, Reset-Wert                                                      | 1x1  |
| Schubabschalt-Hysterese bei WE im Leerlauf                                                       | 1x1  |
| Offset zur Bestimmung der oberen Grenze für die Solldrehzahlachführung                           | 1x1  |
| Einschaltsschwelle Drehzahldynamik für Tip-In Offset auf spätesten Zündwinkel                    | 1x1  |
| Schubabschaltedrehzahlanhebung bei kleiner Geschwindigkeit                                       | 1x1  |
| Delta n für WE bei Klima (AC)                                                                    | 1x1  |
| Faktor Druckgradient am Beginn einer Bremsung                                                    | 1x1  |
| Faktor Druckgradient während Bremsung bei v=0                                                    | 1x1  |
| Faktor Druckgradient während Bremsung bei v>Schwelle                                             | 1x1  |
| Faktor Druckgradient am Ende einer Bremsung                                                      | 1x1  |
| Faktor Druckgradient am Ende einer Bremsung bei vfzg>Schwelle                                    | 1x1  |
| Faktor Druckgradient während Evakuierung des Bremskraftverstärkers                               | 1x1  |
| Fak. Druckgrad. während Evakuierung des Bremskraftverstärkers durch el. Pumpe                    | 1x1  |
| Fak. Druckgrad. während Evakuierung des BKV durch Saugstrahlpumpe                                | 1x1  |

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| zulässiger Druckanstieg bei Leckage                                                        | 1x1  |
| Druckdelta, das in der Zeit TDDBKVP evakuiert werden kann                                  | 1x1  |
| Toleranz von $p_{bkv\_w} \cdot FBKVP$ (min. Pump-Druck) und Toleranz Drucksensor im BK     | 1x1  |
| Delta Druck zw. Sollbremskraftverstärkerdruck und Saugrohrdruck                            | 1x1  |
| Faktor Druckgradient durch Undichtigkeit des Bremskraftverstärkers                         | 1x1  |
| min. zuläss. Druckdiff. zw. $p_{bkv}$ und $p_u$ für Kompressorabschaltung                  | 4x1  |
| min. zuläss. Druckdiff. zw. $p_{bkv}$ und $p_u$ für NW-Umschaltung auf min. Überschneidung | 4x1  |
| min. zuläss. Druckdif. zwischen BKV-Druck und $p_u$ für Pumpenansteuerung                  | 4x1  |
| min. zuläss. Druckdif. zw. BKV-Druck und $p_u$ ohne Betät. der Bremse abh. von $p_u$       | 4x1  |
| gewünschte Druckdifferenz zwischen Bremskraftverstärker und Umgebungsdruck                 | 1x1  |
| Delta Druckwert für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck                           | 1x1  |
| Abstand Ladesolldruck zu Grundladedruck für Diagnose                                       | 1x1  |
| Delta Druck für Plausibilität von Bremskraftverstärkerdruck mit Saugrohrdruck              | 1x1  |
| minimale Druckdifferenz Sekundärluftventil                                                 | 1x1  |
| min. Druckdifferenz zw. $p_s$ und $p_{bkv}$ für Heilung npl-Fehler(Leckage)                | 1x1  |
| Maximale Schwelle Delta Umgebungsdruck für Bergaberkennung                                 | 1x1  |
| Minimale Schwelle Delta Umgebungsdruck für Bergaberkennung bei Thermostatdiag              | 1x1  |
| Delta Druck für Plaus. von Bremskraftverstärkerdruck mit Umgebungsdruck                    | 1x1  |
| Minimale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergaberkennung (0.5 mm - Diagnose)            | 1x1  |
| Maximale Schwelle für Delta-Umgebungsdruck, Bergaberkennung (0.5 mm - Diagnose)            | 1x1  |
| Spezifische Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung                                    | 1x1  |
| Soll-Druckdifferenz für Saugrohrdrucküberwachung                                           | 1x1  |
| Hysteresese für Pulsationsschwelle Schubumluftventildiagnose beim Turbo                    | 1x1  |
| Druckdifferenz für Umschaltung Referenzdruck vor Drosselklappe                             | 1x1  |
| Differenzdruck $p_u - p_{vdk}$                                                             | 8x1  |
| Diagnoseschwelle Ri-Sonde für Signalunterbrechung hinter KAT                               | 1x1  |
| drl-Schwellwert für te-Nachspritzer/Reduktion                                              | 1x1  |
| Maximale Laständerung bei 0.5 mm - Diagnose                                                | 1x1  |
| Erkennungsschwelle Lastdynamik für Stationäradaption                                       | 16x1 |
| maximales drl im KR-stationär Betrieb                                                      | 1x1  |
| Schwelle für Laständerung in Kat-Diagnose                                                  | 1x1  |
| Schwelle für Laständerung in Kat-Diagnose                                                  | 1x1  |
| Schwelle für Laständerung in Kat-Diagnose bei Testeransteuerung                            | 1x1  |
| Schwelle für Laständerung in Kat-Diagnose bei Testeransteuerung                            | 1x1  |
| Min. Füllungsänderung zur Auslösung eines Nachspritzers                                    | 1x1  |
| Offset auf $r_{lmin}$ für Abschaltung Dashpot                                              | 1x1  |
| Schwelle für Laständerung                                                                  | 1x1  |
| Misfire Detection : Schwelle Lastdynamik für Ausblendung                                   | 8x1  |
| Schwelle delta $r_{isol}$ für Medianfilter                                                 | 1x1  |
| Misfire Detection : Schwelle Lastdynamik für Ausblendung nach Start                        | 1x1  |
| Gradient für Drucksensor Bremskraftverstärker                                              | 1x1  |
| Offset Drucksensor Bremskraftverstärker                                                    | 1x1  |
| Gradient für Drucksensor Ladedruck                                                         | 1x1  |
| Offset Drucksensor Ladedruck                                                               | 1x1  |
| vfg-Schwelle: Aktivieren Phase 4 durch B_II-Bedingung                                      | 1x1  |
| Minimalwert für Weitertransport in Totzeitglied Gemischtransport                           | 1x1  |
| Gradient für Umrechnung Spannung -> Druck bei Tankdrucksensor                              | 1x1  |
| Offset für Umrechnung Spannung -> Druck bei Tankdrucksensor                                | 1x1  |
| Gradient für Drucksensor Umgebung                                                          | 1x1  |
| Offset Drucksensor Umgebung                                                                | 1x1  |
| Schwelle delta Abstellzeit für Überlaufererkennung                                         | 1x1  |
| Schwelle Abstellzeit unplausibel                                                           | 1x1  |
| Delta TANS- Schwelle für unplausibel fixiertes Signal                                      | 1x1  |
| Delta Ansauglufttemperatur für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiß-Leerlauf               | 1x1  |
| Delta Außentemperatur zw. Start und Minimum für Thermostatdiagnose                         | 1x1  |
| Minimum Delta Außentemp. zu Motortemp. beim Start für Thermostatdiagnose                   | 1x1  |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Temperaturhysterese für Bauteileschutz                                           | 1x1 |
| delta-te-Schwelle fuer Nachspritzer-/ti-Reduktion erkannt                        | 1x1 |
| Dti-Schwellwert für ersten Nachspritzer                                          | 1x1 |
| Dti-Schwellwert für zweiten Nachspritzer                                         | 1x1 |
| Hysterese Katalysatortemperaturregelschwelle für Kat warmhalten                  | 1x1 |
| Betrag Differenztemperatur (tans-tmst) für Katheizen                             | 1x1 |
| Min. Differenz Motortemperatur zwischen Abstellen und Neustart für Diagnose TMOT | 1x1 |
| Temperaturdifferenz zwischen Abstellen und Neustart für Freigabe Katheizen       | 1x1 |
| Schwelle Motortemperaturdiff. zw. Abstellen u. Start des Motors für TANS-Diagn.  | 1x1 |
| Abstand Motortemperaturmodell zur Starttemperatur                                | 1x1 |
| Abstand Motortemperaturmodell zur oberen Unplausibilitätsschwelle                | 1x1 |
| Temperaturdifferenz zwischen Abstellen und Neustart für Zusatzdiagnose           | 1x1 |
| Schwelle Motortemperatur-Differenz für Erkennung Delta zu groß zw. Messwerten    | 1x1 |
| Differenz Abstelltemperatur - tmot im Start für 0.5 mm - Diagnose                | 1x1 |
| Delta Motortemperatur für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiz-Leerlauf          | 1x1 |
| Delta temperatur für Hysterese Breite                                            | 1x1 |
| Delta-Motortemperatur für Abbruch Thermostatdiagnose                             | 1x1 |
| Sicherheitsoffset zwischen Kühlmitteltemperatur aus Kombiinstrument und tmot     | 1x1 |
| Differenz Motorabstelltemperatur - TMOT bei Start                                | 1x1 |
| Vergleichsschwelle Motortemperatur - Ansauglufttemperatur                        | 1x1 |
| Hysterese für Einschaltsschwelle                                                 | 1x1 |
| Schwelle Motortemperatursignal-Differenz für Rücksetzen Bed. Delta zu groß       | 1x1 |
| Delta Motortemp.zu Starttemp. f.Retrigg. Modelle (Blockheater-Erkennung)         | 1x1 |
| Temperaturdiff.-Schwelle für die Prüfung, ob Zwangseinschaltung LR nötig (CARB)  | 1x1 |
| Delta Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'                      | 1x1 |
| Delta-Periodendauer zur Berechnung des Fensters bei Leckdiagnose                 | 1x1 |
| Delta-Periodendauer zur Berechnung des Fensters bei 0.5 mm - Diagnose            | 1x1 |
| Laständerungsgradientenschwelle für Lastdynamikauslösung                         | 1x1 |
| Offset Ansauglufttemperatur -> Umgebungstemperatur                               | 1x1 |
| Spannungsoffset für Ladebilanzberechnung                                         | 1x1 |
| Spannungsversatz zwischen SG und ZS                                              | 1x1 |
| Toleranzband für NLP nach oben (inkl. Rb)                                        | 1x1 |
| Toleranzband für NLP nach unten                                                  | 1x1 |
| Offset für Hysterese bei Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1        | 1x1 |
| Offset für Hysterese bei Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1        | 1x1 |
| Delta eines Rampenschrittes bei der temp. UMA-Adaption                           | 1x1 |
| Zeit fürs Setzen der Zyklusflags der Funktionsüberwachungs-Diagnose              | 1x1 |
| Schwelle für Kurzzeitanteil                                                      | 1x1 |
| Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG-Poti 1 und 2                          | 1x1 |
| notweniger Spannungsweg von Poti 2 zur Bewegungserkennung                        | 1x1 |
| Maximal zulässige Differenz der PWG-Poti-Spannungen beim Kick-Down-Lernen        | 1x1 |
| Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG Poti 1 und 2 im Teilgasbereich        | 1x1 |
| Zulässige Spannungsabweichung zwischen PWG-Poti 1 und 2 im Vollgasbereich        | 1x1 |
| Spannungshysterese bei Entjitterung der PWG-Spannung                             | 1x1 |
| Maximal zulässige Änderung der PWG-Poti-Spannung während KD-Abspeicherung        | 1x1 |
| Mindestüberschreitung des gespeicherten KD-Werts für KD-Lernen im Betrieb        | 1x1 |
| Delta PWG-Poti-Spannung zum Setzen der Kick-Down-Information                     | 1x1 |
| Delta PWG-Poti-Spannung zum Rücksetzen der Kick-Down-Information                 | 1x1 |
| Schwelle für Delta Sondensspg. zur Überpr. Heizereinkoppl. auf Sondensig. h. KAT | 1x1 |
| Delta Sondenspannung hinter Kat zwischen Neu-und Altwert für Ri-Messung          | 1x1 |
| Delta Sondensp. hinter Kat zwischen Neu-und 2 Altwerten für Sonden Sprungmessur  | 1x1 |
| Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung bei 0.5 mm - Diagnose              | 1x1 |
| Zeit für Heilungsversuch der DV-E-Endstufe                                       | 1x1 |
| Hysterese fuer Geschwindigkeitsschwelle bei AR                                   | 1x1 |
| Geschwindigkeitsdifferenz zur Bergaberkennung                                    | 1x1 |
| Delta-Geschwindigkeit für Änderungsbegrenzung                                    | 1x1 |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Max. zul. Abweichung zw. Istgeschw. und Zielgeschw. bei FGR-Konstantfahrt       | 1x1  |
| Maximales Delta zw. Ist- und Zielgeschw. für Tip-Erlaubnis                      | 1x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Rücksetzen Leerlauf-Verbot vom FGR                    | 1x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzen Leerlauf-Verbot vom FGR                        | 1x1  |
| Zulässige Änderung von $v_{max\_w}$ pro Rechenschritt nach unten                | 1x1  |
| Zulässige Änderung von $v_{max\_w}$ pro Rechenschritt nach oben                 | 1x1  |
| LLR: D-Verstärkung abh. von $ng_{fil}$ bei stehendem Fahrzeug                   | 6x1  |
| LLR: D-Verstärkung abh. von $ng_{fil}$ bei rollendem Fahrzeug                   | 6x1  |
| delta Geschwindigkeitsschwelle für SA-Drehzahlanhebung                          | 1x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Rücksetzen Schubabschaltverbot vom FGR                | 1x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzen Schubabschaltverbot vom FGR                    | 1x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzwertkorrektur nach Beschleunigen                  | 8x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzwertkorrektur nach Beschleunigen                  | 8x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzwertkorrektur nach Verzögern                      | 8x1  |
| Delta Geschwindigkeit für Setzwertkorrektur nach Verzögern                      | 8x1  |
| Maximal zulässige Änderung der Zielgeschwindigkeit nach Beschleunigung          | 1x1  |
| Maximal zulässige Änderung der Zielgeschwindigkeit nach Verzögerung             | 1x1  |
| Änderung der Zielgeschwindigkeit bei Tip-Up oder Tip-Down                       | 1x1  |
| Max. zul. Abweichung zw. Zielgeschw. und Istgeschw. bei FGR-Konstantfahrt       | 1x1  |
| Maximales Delta zw. Ziel- und Istgeschw. für Tip-Erlaubnis                      | 1x1  |
| Delta zw. Ziel- und Istgeschw. für Übergang von Konstantfahrt in Wiederaufnahme | 1x1  |
| Maximal zulässige Abweichung zwischen den DK-Winkeln aus Poti 1 und 2           | 1x1  |
| Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 1 und Ersatzwert       | 1x1  |
| Maximal zulässige Abweichung zwischen DK-Winkel aus Poti 2 und Ersatzwert       | 1x1  |
| max. Soll-/Ist-DK-Winkel-Abweichung als $f(dw_{dks})$                           | 5x1  |
| Schwelle zur Aktivierung des I-Kleinanteils                                     | 1x1  |
| Delta zum DK-Winkel ungedrosselt (Toleranz)                                     | 1x1  |
| maximal zulässige Zunahme Winkel Einspritzende pro Syncro                       | 1x1  |
| delta Winkel KR Abstand zur gemittelten Spätverstellung                         | 16x1 |
| Max. Abweichung Nockenwellenpos. von Referenzpos. für Adaptionsfreigabe Einlass | 1x1  |
| Gradient des norm. Fahrpedalwinkels für KOS-Ausalten                            | 1x1  |
| Maximal zulässige Pedalwerterhöhung pro Rechenschritt nach Bremsbetätigung      | 1x1  |
| Maximal zulässige Pedalwerterhöhung pro Rechenschritt im PWG-Ersatzbetrieb      | 1x1  |
| Pedalgradient zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus.                            | 1x1  |
| Pedalwerterniedrigung pro Rechenschritt bei Plausibilität Brems/PWG             | 1x1  |
| Delta Prädiktionswinkel ohne Nachspritzer/ti-Reduktion                          | 1x1  |
| Delta Prädiktionswinkel bei Nachspritzerfreigabe                                | 1x1  |
| Max. Wert des add. Dynamikvorhalts                                              | 5x1  |
| Add. Spätverstellung pro Zyk. durch lern. Dyn.                                  | 1x1  |
| Stufenhöhe für Abregelung des Dynamikvorhalts                                   | 1x1  |
| Min. Wert des add. Dynamikvorhalts                                              | 1x1  |
| Abregelkonstante für Dynamikvorhalt                                             | 1x1  |
| Grenzwert für LSU-Dynamik bei Kurztest                                          | 1x1  |
| Grenzwert für LSU-Dynamik                                                       | 1x1  |
| reduzierter Grenzwert für LSU-Dynamik                                           | 1x1  |
| obere Grenze für $dyn_{lsusa}$ , CARB-Tester, DLSSALRS                          | 1x1  |
| obere Grenze für $dyn_{lsusa}$ , CARB-Tester, DLSSALRS                          | 1x1  |
| untere Grenze für $dyn_{lsusa}$ , CARB-Tester, DLSSALRS                         | 1x1  |
| untere Grenze für $dyn_{lsusa}$ , CARB-Tester, DLSSALRS                         | 1x1  |
| Schwellwert für Dynamikbewertung -> hohe Dynamik                                | 1x1  |
| Zahldauer des Entprellzählers Heilung                                           | 1x1  |
| Zahldauer des Entprellzählers KS nach Masse                                     | 1x1  |
| Zahldauer des Entprellzählers KS nach $U_b$                                     | 1x1  |
| Zahldauer des Entprellzählers Leitungsabfall                                    | 1x1  |
| Auf/Abregelgeschwindigkeit zwischen den Begrenzungskennfeldern                  | 12x1 |
| Gründverschiebung des Brenngrenzenzündwinkels bei Tip-In                        | 6x1  |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deltazündwinkel aus Wirkungsgrad                                                | 201x1 |
| Delta Zündwinkel abhängig von Nockenwellenüberschneidung                        | 10x1  |
| Lambda-Abhängigkeit des optimalen Zündwinkels bezogen auf Lambda 1              | 10x1  |
| temperaturabhängiger Offset des optimalen ZW                                    | 5x1   |
| Delta spdtester Zündwinkel abhängig von Motortemperatur                         | 6x1   |
| Delta Zündwinkel im Start (VVT)                                                 | 6x1   |
| delta-Zündwinkel bei Tip in                                                     | 16x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv                                   | 1x1   |
| oberer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv                                   | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv                                  | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Zündwinkel additiv                                  | 1x1   |
| Anzahl Zdhne bei Zahnunterdrückung im Start                                     | 1x1   |
| Anzahl der Entprellzdhne bei Notlauf-Phasengeber                                | 1x1   |
| Bypass-Hauptschalter                                                            | 1x1   |
| if more messages are missing, the bypass communication is switched off          | 1x1   |
| if more messages are missing, the bypass communication is switched off          | 1x1   |
| Regelabweichungsschwelle für Start Zeitdhler LDR-Overboost activ                | 1x1   |
| Schwelle zum Rücksetzen des Fehlers Schubumluftventil defekt beim Turbo         | 1x1   |
| Schwelle zum Setzen des Fehlers Schubumluftventil defekt beim Turbo             | 1x1   |
| Freigabe Schubabschalten bei Katheizen gangabhaengig                            | 1x1   |
| Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert im Leerlauf (B_II)                      | 1x1   |
| Entjitterschwelle (Ink) für DK-Sollwert außerhalb Leerlauf (!B_II)              | 1x1   |
| Konfiguration Endstufen                                                         | 7x1   |
| Konfiguration Endstufen                                                         | 7x1   |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW                                    | 65x1  |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW                                    | 65x1  |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW                                    | 65x1  |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW                                    | 65x1  |
| Lambda-Wirkungsgrad                                                             | 10x1  |
| minimale Zündwinkelwirkungsgrad Schwelle für DTEV                               | 1x1   |
| Einschaltverzögerung Bereitschaft zu MeЯbeginn                                  | 1x1   |
| Mindestpause zwischen zwei folgenden Diagnosedurchl. im selben DCY              | 1x1   |
| min. Temperatur bei der Offset nicht zu DK-Kennlinie bei nmot=0 addiert wird    | 1x1   |
| Offset für evtmod abhängig von gefilterter Motortemperatur                      | 12x1  |
| EVZ_DAT_UC                                                                      | 16x1  |
| Faktor zur Steuerung des Wandlermoments abhängig von nturb/nsol                 | 6x1   |
| Abregelfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung           | 1x1   |
| Faktor Abstellzeit für Modelltemperatur                                         | 5x1   |
| Anzahl Intervalle zur Freigabe Ti - Abschaltung                                 | 1x1   |
| Wichtungsfaktor für tabgm (Abgastemperatur) zur Berechnung der stat. Brennraumt | 1x1   |
| Faktor für Verlängerung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung                    | 1x1   |
| Faktor fuer die Aufteilung Abgas-/Abgas-Rohrwandtemperatur                      | 7x1   |
| Faktor fuer die Aufteilung Abgas-/Abgas-Rohrwandtemperatur                      | 7x1   |
| Faktor fuer die Aufteilung Abgas-/Abgas-Rohrwandtemperatur im Krummer           | 7x1   |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor BA                                            | 1x1   |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor BA                                            | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor BA                                           | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor BA                                           | 1x1   |
| Faktor zur Berechnung des min. Pumpdrucks abhängig von Umgebungsdruck           | 1x1   |
| Faktor zur Berechnung des min. Pumpdrucks abhängig von Umgebungsdruck           | 1x1   |
| Faktor Bauteileschutz abhängig von model. Abgastemperatur                       | 4x1   |
| Offset Bauteileschutz abhängig von Motor-Temperatur                             | 4x1   |
| Faktor Begrenzung Lerngeschwindigkeit für Beladung                              | 6x1   |
| Faktor ftefva-abhängige Lerngeschwindigkeit der Beladung                        | 6x1   |
| Bewertungsfaktor für gleitende Mittelwertbildung von rmsl                       | 1x1   |
| Bewertungsfaktor Integrationsgeschwindigkeit Beladungsfaktor                    | 5x1   |

|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| Bewertungsfaktor für Integrationsgeschwindigkeit KFFRAT als f(ab0) | 5x1 |
| LLR: Gewichtungsfaktor für D-Verstärkung                           | 6x1 |
| Wichtungsfaktor für Einrechnung D-Anteil in Wandlermoment          | 1x1 |
| Faktor für Korrektur auf I-Anteil über dn                          | 1x1 |
| Temperaturfaktor für Drosselventildurchfluß                        | 8x1 |
| Kennlinie für drehzahlabhängigen Sollwert des Motorwirkungsgrades  | 5x1 |
| Folgefunkenladezeit                                                | 8x1 |
| Dummy: Tabellenanfang                                              | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Tuningschutz                                 | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: AGR-Ventil Endstufe                          | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Überwachung AGR-Flow                         | 2x1 |
| FFTBKVP                                                            | 2x1 |
| FFTBKVPE                                                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Bezugsmarkengeber                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Bremse                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: PWG Bewegung                                 | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Airbag-Botschaft                             | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: unpl. Airbag-Botschaft                       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout ASC-Botschaft                    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout EGS-Botschaft                    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: GRA-Botschaft (Empfang)                      | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: CAN-Schnittstelle, interner Fehler           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: CAN-Timeout Instr.-Botschaft                 | 2x1 |
| FFTCKLA                                                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung             | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DK- Potentiometer                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Drosselklappe 1. Poti                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Drosselklappenpotentiometer 2                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Dauerplus                                    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: BKV                                          | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Drucksensor Ladedruck                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Umgebungsdrucksensor                         | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Endstufe                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Federprüfung                 | 2x1 |
| FFTDVEFO                                                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Lageabweichung                          | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition      | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Regelbereich                            | 2x1 |
| FFTDVET                                                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler beim UMA-Lernen                  | 2x1 |
| FFTDVEUB                                                           | 2x1 |
| FFTDVEUW                                                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur-Sensor                       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Lasterfassung                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Einlassnockenwelle- Endstufe                 | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Fahrverhaltens- Fehllampe ( Endstufe )       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: EV Endstufe 1                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: EV Endstufe 2                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: EV Endstufe 3                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: EV Endstufe 4                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Flash Programmierung                         | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Poti 1, Fahrpedal                            | 2x1 |



|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Freeze Frame Tabelle: Poti 2, Fahrpedal                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Poti Fahrpedal                              | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: FRAO Gemischadaption                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: FRAU Gemischadaption                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: LR-Abweichung                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Getriebecodierung CAN                       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: GRA- Bedienhebel                            | 2x1 |
| FFTHRE                                                            | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde hinter Kat          | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde hinter Kat Bank2    | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Endstufe Heizung Lambdasonde hinter Kat | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat             | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat Bank2       | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat             | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Heizung Lambdasonde vor Kat Bank2       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Katalysator                                 | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: EKP-Relais Endstufe                         | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 1               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 2               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 3               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelanschlag Zylinder 4               | 2x1 |
| Freeze frame Tabelle: Klopfregelung Nulltest                      | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung Offset                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfregelung Testimpuls                    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 1                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 2                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 3                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Klopfsensor 4                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Pedalwertgeber Kupplung                     | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat                  | 2x1 |
| FFTLAVH                                                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: LDR Taktventil Endstufe                     | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: LDR bberladefehler                          | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Leckdiagnosepumpe                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: LDP Endstufe                                | 2x1 |
| FFTLDR                                                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Schubumluftventil-Endstufe                  | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Leck vor Drosselklappe                      | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Leerlaufregelung                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Hauptfllungssensor                          | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen Lambdasonde hinter Kat                  | 2x1 |
| Tabelle Umweltbedingungen: Lambdasonde vor Kat                    | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Aussetzer, Summenfehler (multiple)          | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 0                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zyl. 1                            | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 2                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Aussetzer Zylinder 3                        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Momentbegrenzung Sollmoment                 | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: MIL-fremdbestimmt                           | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: MIL-Endstufe                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Drehzahlgeber                               | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle        | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: ^NMAX- bberschreitung                       | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: Phasensensor                                | 2x1 |
| Freeze Frame Tabelle: RKAT Gemischadaption                        | 2x1 |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Freeze Frame Tabelle: RKAZ Gemischadaption                                      | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: CRAS-Signal                                               | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: SG defekt (EEPROM)                                        | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: SG defekt (EEPROM WFS- Bereich)                           | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Sekundärluftpumpe Endstufe                                | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Sekundärluftsystem                                        | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Dichtheit Sekundärluftventil                              | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Sekundärluftventil Endstufe                               | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Beschleunigungssensor Schlechtwegeerk.                    | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Ansauglufttemperatur TANS (/Ladeluft-)                    | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle : tankl (Tank leer)                                        | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Tankentlüftungsventil                                     | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Feinleck                                    | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Tankdiagnose, Grobleck                                    | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Tankentlüftungsventil Endstufe                            | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Tankentlüftungsventil                                     | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Thermostat-Diagnose THM                                   | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur TMOT                                      | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI                  | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: (Motor-) Oeltemperatur TOL                                | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Umgebungstemperatur TUM                                   | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Batteriespannung UB (Bordnetz)                            | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Bordnetzspannung über Hauptrelais UBR                     | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich                   | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Funktionsüberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung  | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Rechnersüberwachung: RAM                                  | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Rechnersüberwachung: ROM                                  | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Rechnersüberwachung: Reset                                | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle:Endstufe Umluftventil Turbo                                | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Geschwindigkeitssignal                                    | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Wegfahrsperre                                             | 2x1  |
| Freeze Frame Tabelle: Wegfahrsperre RC-Glied                                    | 2x1  |
| FFTZET1                                                                         | 2x1  |
| FFTZET2                                                                         | 2x1  |
| FFTZET3                                                                         | 2x1  |
| FFTZET4                                                                         | 2x1  |
| Dummy: Tabellenende                                                             | 2x1  |
| Gewichtungsfaktor für Überwachung über KFWMIFAL                                 | 8x1  |
| Gewichtungsfaktor für Reglerinitialisierung bei Wiederaufnahme                  | 4x1  |
| Gewichtungsfaktor für Reduktion über KFZLSD                                     | 8x1  |
| Wert von rho bei Bedatung von KFPLGUB (Basishöhe)                               | 1x1  |
| Höhenschwelle für Durchführung Diagnose Leerlaufsteller                         | 1x1  |
| minimaler Höhenfaktor für DSLS                                                  | 1x1  |
| untere Höhenschwelle für DTEV aktiv                                             | 1x1  |
| Ersatzwert für Höhe                                                             | 1x1  |
| minimaler Höhenfaktor für Katheizen                                             | 1x1  |
| Höhenschwelle für Kompressorabschaltung bei Beschleunigung                      | 1x1  |
| Anhebungsfaktor für Filter Mehrfachaussetzererkennung                           | 1x1  |
| Filterfaktor Beschleunigungssignal bei Schlechtwegstrecken-Erkennung            | 1x1  |
| Filterfaktor Mehrfachaussetzererkennung                                         | 1x1  |
| Faktor Impuls hart                                                              | 16x1 |
| Faktor Impuls weich                                                             | 16x1 |
| Mindestwert für Winkelfehler nach der ersten Zündung                            | 1x1  |
| minimaler Kraftstoffanteil über TEV für passive i.O. Prüfung.                   | 1x1  |
| Kennlinie Kraftstoffanteil Tankentlüftung abh. von te / TEMIN                   | 5x1  |
| Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Filtermittenfrequenzumschaltung | 1x1  |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamik                     | 1x1   |
| Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Lastdynamikadaption             | 1x1   |
| Korrekturfaktor für Klopferkennungsschwelle bei Drehzahldynamik                 | 1x1   |
| Faktor für Interpolation zwischen den beiden Pedalkennfeldern                   | 2x1   |
| Schwelle Abregelfaktor Katheizen                                                | 1x1   |
| Schwelle Abregelfaktor Katheizen                                                | 1x1   |
| Wichtungsfaktor Lambda-Soll für Katheizen                                       | 8x1   |
| Wichtungsfaktor Lambda-Soll für Katheizen                                       | 8x1   |
| Wichtungsfaktor Drehmomentreserve für Katheizen                                 | 8x1   |
| Wichtungsfaktor Drehmomentreserve für Katheizen                                 | 8x1   |
| Korrekturfaktor Kraftstoffversorgungssystem                                     | 16x16 |
| Korrekturfaktor für Delta $r_l$ im Overboostbetrieb                             | 8x1   |
| Korrekturfaktor für Delta $r_l$ im Overboostbetrieb                             | 8x1   |
| Korrekturfaktor für Delta $r_l$ im Overboostbetrieb                             | 8x1   |
| Korrekturfaktor für Delta $r_l$ im Overboostbetrieb                             | 8x1   |
| min.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich                               | 1x1   |
| max.Korrekturfaktor schneller Massenstromabgleich                               | 1x1   |
| Minimaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich                         | 1x1   |
| Maximaler Korrekturfaktor langsamer Massenstromabgleich                         | 1x1   |
| Korrekturfaktor des Tiefpaßverhaltens bei Umschaltung der Filtermittenfrequenz  | 1x1   |
| Faktor zur Korrektur von $r_{lmax}$ bei hoher Motoröltemperatur                 | 4x1   |
| Faktor Kaltstart                                                                | 12x1  |
| Faktor Kaltstart                                                                | 12x1  |
| Obergrenze Korrekturfaktor in UK-Adaption                                       | 1x1   |
| Untergrenze Korrekturfaktor in UK-Adaption                                      | 1x1   |
| Konstanter Umrechnungsfaktor für Verbrauchsanzeige                              | 1x1   |
| Korrekturfaktor Zeitkonstante Dashpot                                           | 6x1   |
| Druck-Korrekturfaktor für Lambda                                                | 10x1  |
| Faktor Lambdasoll bei Beschleunigungsanreicherung                               | 1x1   |
| Faktor Lambdasoll bei Verzögerungsabmagerung                                    | 1x1   |
| Filterfaktor Lernfilter der fuel-on/-off Adaption                               | 1x1   |
| Faktor zur Bewertung Schwellwert integr. Fetfl. f. Abbruch Kat-Ausr. Pre/Main   | 1x1   |
| Verstärkung Lastregler bei AT, WK geschlossen                                   | 6x1   |
| Verstärkung Lastregler                                                          | 6x1   |
| Verstärkung Lastregler                                                          | 6x1   |
| Verstärkung Lastregler                                                          | 6x1   |
| Verstärkung Lastregler                                                          | 6x1   |
| Faktor für Fahrerwunschmoment Füllungspfad im Low Range                         | 1x1   |
| Faktor für Dashpot-Zeitkonstante im Low Range                                   | 1x1   |
| Faktor für LSD-Zeitkonstante im Low Range                                       | 1x1   |
| oberer Grenzwert Anpassung Lambdaeigeldung-TV-Verschiebung                      | 1x1   |
| oberer Grenzwert Anpassung Lambdaeigeldung-TV-Verschiebung                      | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Lambdaeigeldung-TV-Verschiebung                     | 1x1   |
| unterer Grenzwert Anpassung Lambdaeigeldung-TV-Verschiebung                     | 1x1   |
| Faktor für Umrechnung Spannung in Pumpstrom                                     | 1x1   |
| Faktor Anteil TEV Strom, der direkt ins Saugrohr strömt                         | 4x1   |
| Filterfaktor Laufunruhe-Filter                                                  | 8x1   |
| Schalter der Modifikation 1 der Laufunruhe-Berechnung                           | 1x1   |
| Schalter der Modifikation 2 der Laufunruhe-Berechnung                           | 1x1   |
| Faktor Generatormoment vor Eigenerwärmung                                       | 1x1   |
| Generatormoment Temperaturanteil                                                | 6x1   |
| Höhenkorrektur Drehmomentenreserve für Katheizen                                | 4x1   |
| tmst-Korrektur Drehmomentenreserve für Katheizen                                | 8x1   |
| Abregelungsfaktor für Momentenreserve bei Katheizen und leeren BKV              | 6x1   |
| Faktor zur Berechnung des Wandlerrnments abh. von der Öltemperatur des Wandlers | 8x1   |
| Filtermittenfrequenz Bereich 0                                                  | 1x1   |

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Filtermittenfrequenz Bereich 1                                                   | 1x1  |
| Filtermittenfrequenz Bereich 2                                                   | 1x1  |
| Filtermittenfrequenz Bereich 3                                                   | 1x1  |
| Faktor Korrektur maximales Moment bei VL                                         | 1x1  |
| Motor-Codierung (CAN)                                                            | 1x1  |
| Gewichtung der Drehzahl um jetzige Leistung zu berechnen                         | 4x1  |
| Faktor Korrektur Sekundärluftmasse                                               | 1x1  |
| minimaler Adaptionfaktor Sekundärluftmasse                                       | 1x1  |
| maximaler Adaptionfaktor Sekundärluftmasse                                       | 1x1  |
| Schwelle Ausräumen der Sekundärluft beendet                                      | 1x1  |
| Dichtekorrektur der Sekundärluftmasse                                            | 4x1  |
| tmot- Korrektur der Sekundärluftmasse                                            | 8x1  |
| Bewertungsfaktor von tsegph(k) für gleitenden Mittelwert                         | 1x1  |
| Bewertungsfaktor von tsegph(k-1) für gleitenden Mittelwert                       | 1x1  |
| Bewertungsfaktor von tsegph(k-2) für gleitenden Mittelwert                       | 1x1  |
| Faktor zwischen Raddrehzahl und Geschwindigkeit f(Radumfang)                     | 1x1  |
| Wichtung Nachstartanhebung                                                       | 4x1  |
| Faktor für Drehzahlanhebung direkt nach Start                                    | 5x1  |
| Faktor für Solldrehzahl nachführung                                              | 1x1  |
| Nachstartanhebung                                                                | 12x1 |
| Nachstartanhebung                                                                | 12x1 |
| Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start bei Kat-Heizen                     | 6x1  |
| Faktor zur Wichtung der Solldrehzahl im Start                                    | 6x1  |
| Faktor zur Drehzahlstabilisierung durch Drehmoment                               | 6x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart                                      | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart                                      | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart                                     | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Nachstart                                     | 1x1  |
| Faktor Nockenwellen-Sollwinkelkorrektur durch klopfende Verbrennungen Einlaß     | 3x1  |
| Wichtungsfaktor für P-Anteil Luftmassenregler                                    | 6x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung                               | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für DV-E-Federprüfung                                    | 1x1  |
| Motordrehzahlschwelle für DV-E-Federprüfung                                      | 1x1  |
| DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 1                                    | 1x1  |
| DV-E-Federprüfung, Wartezeit in Prüfschritt 2                                    | 1x1  |
| DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 5                                    | 1x1  |
| DV-E-Federprüfung: Wartezeit in Prüfschritt 6                                    | 1x1  |
| Periodendauer für Fast Pulse Leckdiagnosepumpe                                   | 6x1  |
| Faktor maximales Druckverhältnis mit Nebenlastsignal                             | 6x1  |
| Faktor maximales Druckverhältnis fuer Lastpraediktion                            | 1x1  |
| Drosselklappenkennlinie abh. von Fahrpedal nur f. Applik.                        | 16x1 |
| Kennlinie Faktor für exponentielle Absteuerung Sprate                            | 5x1  |
| Kennlinie stetige Grenzwertregelung (fr)                                         | 8x1  |
| Kennlinie Tankunterdruckbegrenzung                                               | 6x1  |
| Progression bei Spratenaufsteuerung                                              | 6x1  |
| fra Initialisierungswert für DCV                                                 | 1x1  |
| Minimaler Wert des Gemischkorrekturfaktors zur Übernahme Adaptionswerte im Start | 1x1  |
| Delta-fra-Schwelle für Erkennung der eingeschwungenen Grundadaption              | 1x1  |
| Verhältnis stationärer Warm-LL-Luftmassenstrom MLO2 / (MLU4 - MLO2)              | 1x1  |
| untere Diagnoseschwelle des Korrekturfaktors frao                                | 1x1  |
| obere Diagnoseschwelle des Korrekturfaktors frao                                 | 1x1  |
| untere Begrenzung des Korrekturfaktors frao                                      | 1x1  |
| obere Begrenzung des Korrekturfaktors frao                                       | 1x1  |
| untere reduzierte Schwelle des Korrekturfaktors frao                             | 1x1  |
| obere reduzierte Schwelle des Korrekturfaktors frao                              | 1x1  |
| Verstärkungsfaktor bei AT, WK geschlossen                                        | 6x1  |

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Verstärkungsfaktor                                                                          | 6x1  |
| Verstärkungsfaktor                                                                          | 6x1  |
| Verstärkungsfaktor                                                                          | 6x1  |
| Verstärkungsfaktor                                                                          | 6x1  |
| untere Begrenzung des Korrekturfaktors frat                                                 | 1x1  |
| obere Begrenzung des Korrekturfaktors frat                                                  | 1x1  |
| untere Diagnoseschwelle des Korrekturfaktors frau                                           | 1x1  |
| obere Diagnoseschwelle des Korrekturfaktors frau                                            | 1x1  |
| untere Begrenzung des Korrekturfaktors frau                                                 | 1x1  |
| obere Begrenzung des Korrekturfaktors frau                                                  | 1x1  |
| untere reduzierte Schwelle des Korrekturfaktors frau                                        | 1x1  |
| obere reduzierte Schwelle des Korrekturfaktors frau                                         | 1x1  |
| fr-Schwelle für mögliches Rücksetzen Flip-Flop ""Hohe Beladung""                            | 1x1  |
| Multiplikativer Faktor für RIN Sollwert hinter Kat                                          | 5x1  |
| Faktor für Bewertung alter Ri-Wert ohne Filter                                              | 1x1  |
| Faktor relative Kraftstoffmasse für Applikation                                             | 1x1  |
| Faktor relative Kraftstoffmasse für Applikation                                             | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung                                            | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung                                            | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung                                           | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Grundanpassung                                           | 1x1  |
| Einspritzkorrektur bei RLFS                                                                 | 11x1 |
| Korrekturfaktor r <sub>lmin</sub> über H <sub>u</sub> he                                    | 5x1  |
| Faktor zur Reduzierung der maximalen Sollfüllung                                            | 8x1  |
| obere Regelbereichsgrenze                                                                   | 1x1  |
| obere fr <sub>m</sub> Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV                | 1x1  |
| untere fr <sub>m</sub> Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV               | 1x1  |
| obere fr <sub>m</sub> Schwelle für passive i.O. Prüfung Diagnose TEV                        | 1x1  |
| untere fr <sub>m</sub> Schwelle für passive i.O. Prüfung Diagnose TEV                       | 1x1  |
| Magerbegrenzung Lambdae Regelung bei KH mit SL                                              | 1x1  |
| untere Diagnoseschwelle (short test)                                                        | 1x1  |
| obere Diagnoseschwelle (short test)                                                         | 1x1  |
| Schwelle Kenngröße fr <sub>mul</sub> im nio Bereich f. Leckageerkennung nach Drosselklappe  | 1x1  |
| Schwelle Kenngröße fr <sub>multi</sub> im nio Bereich f. Leckageerkennung vor Drosselklappe | 1x1  |
| Schwelle Kenngröße fr <sub>mul</sub> im io Bereich f. Leckageerkennung nach Drosselklappe   | 1x1  |
| Schwelle Kenngröße fr <sub>multi</sub> im io Bereich f. Leckageerkennung vor Drosselklappe  | 1x1  |
| Filterfaktor Segmentzeit-Filter 1 der fuel-on/-off Adaption                                 | 1x1  |
| Filterfaktor Segmentzeit-Filter 2 der fuel-on/-off Adaption                                 | 1x1  |
| Übernahmefaktor f <sub>s</sub> nach f <sub>se</sub>                                         | 1x1  |
| FS2FSE2                                                                                     | 1x1  |
| FS2FSE3                                                                                     | 1x1  |
| Faktor Steilheit Spritzenregelung in der Nähe des gewünschten Kraftstoffanteils             | 1x1  |
| Wichtung Startfaktor                                                                        | 4x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Start                                                     | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Start                                                     | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Start                                                    | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Start                                                    | 1x1  |
| Erkennungsschwelle Schlechtwegstrecke abhängig von Fz.geschwindigkeit                       | 4x1  |
| Beschleunigungsschwelle der Setzwertkorrektur                                               | 1x1  |
| Verzögerungsschwelle der Setzwertkorrektur                                                  | 1x1  |
| Faktor Schließwinkelkorrektur t <sub>mot</sub> -abhängig                                    | 5x1  |
| Faktor Schließzeitkorrektur t <sub>mot</sub> -abhängig                                      | 5x1  |
| Schwelle Beladung für Abbruch TE-Phase                                                      | 1x1  |
| obere Beladungsschwelle für passive i.O. Prüfung                                            | 1x1  |
| untere Beladungsschwelle für passive i.O. Prüfung                                           | 1x1  |
| Maximalwert der Beladung des AKF's                                                          | 1x1  |

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schwelle Beladung für TEV sofort schließen aus DTEV                              | 1x1  |
| Schwelle Beladung für Unterbrechung TE-Phase für Diagnose Funktionen             | 1x1  |
| Schwelle Beladung für Umschaltung auf Dauertankentlüftung                        | 1x1  |
| Schwelle für Spülrate Tankentlüftung für Erkennung hohe Beladung                 | 1x1  |
| Schwelle für Faktor Tankentlüftung für Erkennung hohe Beladung                   | 1x1  |
| Kennlinie Max. Spülrate abhängig vom Integral Massenstrom TE nach TE Stop        | 5x1  |
| Faktor für Entprellzeit Adaptionsfreigabe                                        | 1x1  |
| Faktor für Entprellzeit schnelle positive Nachführung                            | 1x1  |
| tmot-Korrektur der Lambda-Bewertung bei Katheizen                                | 4x1  |
| minimale Öffnungszeit                                                            | 1x1  |
| Faktor Schließzeit bei Lastdynamik                                               | 6x1  |
| Offenzeit für Funkenbandzündung                                                  | 1x1  |
| Faktor für gleitender Übergang Druckmittelwert(Referenzdruck) beim Turbo         | 4x1  |
| Init.-Wert adaptiver bK-Korrekturfaktor BA für kalten Motor                      | 1x1  |
| Obergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor BA bei kaltem Motor                      | 1x1  |
| Untergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor BA bei kaltem Motor                     | 1x1  |
| Init.-Wert adaptiver bK-Korrekturfaktor BA für warmen Motor                      | 1x1  |
| Obergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor BA bei warmem Motor                      | 1x1  |
| Untergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor BA bei warmem Motor                     | 1x1  |
| Init.-Wert adaptiver bK-Korrekturfaktor VA für kalten Motor                      | 1x1  |
| Obergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor VA bei kaltem Motor                      | 1x1  |
| Untergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor VA bei kaltem Motor                     | 1x1  |
| Init.-Wert adaptiver bK-Korrekturfaktor VA für warmen Motor                      | 1x1  |
| Obergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor VA bei warmem Motor                      | 1x1  |
| Untergrenze adaptiver bK-Korrekturfaktor VA bei warmem Motor                     | 1x1  |
| Faktor bK-Ersatzwert                                                             | 1x1  |
| Höhenfaktor bK im Nachstart                                                      | 6x1  |
| Startwert Faktor bK im Nachstart                                                 | 9x1  |
| Faktor Umrechnung HC-Konzentration in Beladung ftead                             | 1x1  |
| Faktor Dichte der Luft                                                           | 1x1  |
| Gewichtungsfaktor VA im Nachstart                                                | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor VA                                             | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor VA                                             | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor VA                                            | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor VA                                            | 1x1  |
| Verstärkungsfaktor zur Bildung D-Ateil-Wandlernet                                | 1x1  |
| Kennlinie Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlüftung mit Frischluft         | 6x1  |
| Dynamischer Faktor Verzögerung Regeneriergas zw. Drosselklappe, Einspritzventil  | 5x1  |
| Gewichtung des Korrekturfaktors in UK-Adaption                                   | 1x1  |
| Wichtungsfaktor für max. zulässiges Druckverhältnis zur Auslösung von B_mxltra   | 1x1  |
| Wichtungsfaktor für max. zulässiges Druckverhältnis zur Auslösung von E_lkvdk    | 1x1  |
| Wichtungsfaktor für min. zulässiges Druckverhältnis zur Auslösung von E_lkvdk    | 1x1  |
| Untere Schwelle für Leck vor Drosselklappe Erkennung im Leerlauf bei niedriger t | 5x1  |
| dynamischer Faktor Vermischung Regeneriergas Tankentlüftung mit Frischluft       | 5x1  |
| Bewertungsfaktor Turbo für CAN-Ausgabe                                           | 1x1  |
| Steigung der Befüllungskennlinie für CAN-Ausgabe                                 | 1x1  |
| Faktor zur Wichtung von dmvad_w in %MDMIN                                        | 8x1  |
| Rekursionskonstante Wiedereinsetzfaktor abnehmend                                | 1x1  |
| Rekursionskonstante Wiedereinsetzfaktor zunehmend                                | 1x1  |
| Faktor Wiedereinsetzmenge über Fahrerwunschmoment                                | 6x1  |
| maximaler Faktor Wiedereinsetzen Temperaturkennlinie                             | 8x1  |
| Faktor Wiedereinsetzmenge temperaturabh ngig                                     | 9x1  |
| Faktor Wandfilm Drehzahleinfluss                                                 | 1x1  |
| Wichtung ftr in Abh ngigkeit von tans                                            | 14x1 |
| Warmlaufkorrektur f r Brennraumtemperaturmodell                                  | 8x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf                                       | 1x1  |

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| oberer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf                                       | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf                                      | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung Faktor Warmlauf                                      | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengen bei Wiederholstart für Taupunktende Abgas vor Vorkat      | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengen bei Wiederholstart für Taupunktende Abgas vor Vorkat      | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Hauptkat       | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengen bei Wiederholstart für Taupunktende hinter Hauptkat       | 1x1  |
| Wichtungsfaktor für minimale HFM-Luftmassen Schwelle in Abhängigkeit von d.Höhe  | 2x1  |
| Einschaltsschwelle nmot für Funkenbandzündung                                    | 1x1  |
| Faktor zur direkten Isol-Vorgabe aus wped (Applikation)                          | 1x1  |
| KL für Wichtung der rel. Luftfüllung aus DK-Signal berechnet in Abh. von nmot    | 6x1  |
| Wichtung Nachstart                                                               | 6x1  |
| Wichtung Nachstart Abregelung Bereich 1                                          | 6x1  |
| Wichtung Nachstart Abregelung Bereich 2                                          | 6x1  |
| Wichtung Nachstart Abregelung Bereich 3                                          | 6x1  |
| Wichtung Nachstart Umschaltsschwelle 1                                           | 6x1  |
| Wichtung Nachstart Umschaltsschwelle 2                                           | 6x1  |
| Tmot-Schwelle zum Setzen Temperaturüberschutz                                    | 1x1  |
| Tmot-Schwelle zum Rücksetzen Temperaturüberschutz                                | 1x1  |
| TüL-Schwelle zum Setzen Temperaturüberschutz                                     | 1x1  |
| TüL-Schwelle zum Rücksetzen Temperaturüberschutz                                 | 1x1  |
| Verstärkungsfaktor für Zwangsamplitude auf Bank 2 gegenüber Bank 1               | 1x1  |
| Faktor für zyndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors bei Heißstart Bereich 1 | 6x1  |
| Faktor für zyndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors bei Heißstart Bereich 2 | 6x1  |
| Faktor für zyndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors oberhalb Schwelle       | 12x1 |
| Faktor für zyndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors unterhalb Schwelle      | 12x1 |
| Faktor für zyndsynchrone Abregelung des Nachstartfaktors im Bereich 3            | 12x1 |
| Korrekturfaktor Dashpot-Zeitkonstante im Schichtbetrieb                          | 1x1  |
| Korrekturfaktor Dashpot-Zeitkonstante bei kl. Kupplungsmoment im Schichtbetr.    | 1x1  |
| Zylinderindividueller Faktor bei neutraler NW-Stellung EV 1                      | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei neutraler NW-Stellung EV 1                      | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei neutraler NW-Stellung EV 2                      | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei neutraler NW-Stellung EV 3                      | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei aktiver NW-Stellung EV 1                        | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei aktiver NW-Stellung EV 1                        | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei aktiver NW-Stellung EV 2                        | 16x1 |
| Zylinderindividueller Faktor bei aktiver NW-Stellung EV 3                        | 16x1 |
| Normierung für Faktor Momentenreserve Katheizen                                  | 1x1  |
| Wichtung Delta-Zündwinkel im Warmlauf                                            | 6x12 |
| Gangschwelle für Deaktivierung Fahrerwunsch in der Höhe                          | 1x1  |
| Istgangschwelle für Aktivierung von KFTARXB                                      | 1x1  |
| LLR: Gewichtungsfaktor für D-Verstärkung auf Luftpfad                            | 6x1  |
| Login-Code für GRA sperren                                                       | 1x1  |
| Login-Code für GRA sperren                                                       | 1x1  |
| Login-Code für GRA sperren                                                       | 1x1  |
| Login-Code für GRA sperren                                                       | 1x1  |
| Login-Code für GRA freischalten                                                  | 1x1  |
| Login-Code für GRA freischalten                                                  | 1x1  |
| Login-Code für GRA freischalten                                                  | 1x1  |
| Login-Code für GRA freischalten                                                  | 1x1  |
| Gradient Pedalwinkel zum Auslösen des Overboost                                  | 1x1  |
| Gradientenschwelle pedal für dynamische Freigabe Umluftventilsteuerung           | 1x1  |
| Gradient Pedalwert für Reset LDR Umluftventilansteuerung dynamisch               | 1x1  |
| Untere Höfenschwelle für Leckdiagnosemodul                                       | 1x1  |
| Login-Code für Heißland deaktiv                                                  | 1x1  |
| Login-Code für Heißland deaktiv                                                  | 1x1  |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Login-Code für HeiЯland deaktiv                                                    | 1x1  |
| Login-Code für HeiЯland aktiv                                                      | 1x1  |
| Login-Code für HeiЯland aktiv                                                      | 1x1  |
| Login-Code für HeiЯland aktiv                                                      | 1x1  |
| Maximalwert des Korrekturfaktors für die LSU-Heizleistung                          | 1x1  |
| Hysterese für stationäre Schubumluftventilansteuerung                              | 1x1  |
| Hysterese zum Schließen der Turbo Umluftventile im Stationärpfad                   | 1x1  |
| Absolute Hysterese bei Katalysatordiagnose                                         | 1x1  |
| Absolute Hysterese bei Katalysatordiagnose                                         | 1x1  |
| Relative Hysterese bei Katalysatordiagnose                                         | 1x1  |
| Relative Hysterese bei Katalysatordiagnose                                         | 1x1  |
| Hysterese für nmot_w zur Adressierung von Kennfeld                                 | 1x1  |
| Hysterese für rinw zur Adressierung Kennfeld                                       | 1x1  |
| Gesamt-Übersetzungsverhältnis                                                      | 8x1  |
| Synchroanzahl Zündfreigabeverzögerung AZUE                                         | 1x1  |
| Schwelle Fettpföche Kat-Ausgängen nach SA, Funktion der Kat-Temperatur             | 5x1  |
| Minimalwert des Luftmassenreglers                                                  | 1x1  |
| Maximalwert des Luftmassenreglers                                                  | 1x1  |
| Integratorverstärkung von Luftmassenregler                                         | 8x1  |
| min. Luftmassenfluß für Adaption/Zusatzdiagnose                                    | 1x1  |
| min. Luftmassenfluß für Kurztest                                                   | 1x1  |
| max. INI-Wert für aufintegrierte Abgasluftmasse im Nachlauf                        | 1x1  |
| Min.-Wert für aufintegrierte Luftmasse im Nachlauf                                 | 1x1  |
| Max.-Wert für aufintegrierte Luftmasse im Nachlauf                                 | 1x1  |
| Luftmassen-Schwelle für Kat-Heizen nach Wiederholstart                             | 1x1  |
| minimale durchgeströmte Luftmasse                                                  | 1x1  |
| Schwelle Luftmassenintegral vor Freigabe Lambda-Regelung nach Zylinderabschleudung | 1x1  |
| Minimale integrierte Luftmasse zum Heilen eines Fehlers                            | 1x1  |
| Minimale integrierte Luftmasse zum Heilen eines Fehlers, bei Bandenprüfung         | 1x1  |
| Luftmassenintegral HeiЯstart                                                       | 1x1  |
| max. Verhältnisfaktor psum_w/mlsu für Einschaltung Katheizen                       | 1x1  |
| imlpr-Schwelle für Übergang auf Lambda-Katheizen                                   | 8x1  |
| Schwelle für integrierten Luftmassenstrom für Erkennung Benzin im ЦI               | 1x1  |
| Maximale Integrationsschwelle für Fehlerfreigabe in DKVS (Tank leer)               | 1x1  |
| imlpr-Schwelle für Übergang auf Lambda-Abgas-Vorgabe                               | 1x1  |
| minimale integrierte Luftmasse für den Plausibilitätscheck                         | 1x1  |
| minimale integrierte Luftmasse für den erweiterten Plausibilitätscheck             | 1x1  |
| Schwellwert integr. Luftmasse f. Einschaltverzögerung LR nach SA                   | 1x1  |
| min. Verhältnisfaktor für Einschaltung SLS in Abhängigkeit von tmst                | 4x1  |
| max. Verhältnisfaktor für Einschaltung SLS in Abhängigkeit von tmst                | 4x1  |
| max. Verhältnisfaktor für Einschaltung SLS in Abhängigkeit von tmst                | 4x1  |
| Schwelle Luftmassenintegral für Anfang Sekundärluft im Abgas                       | 1x1  |
| Schwelle Luftmassenintegral für Ende Sekundärluft im Abgas                         | 1x1  |
| Schwelle für Integral des Massenstroms TEV nach längerem TE-Stop                   | 1x1  |
| Schwelle integrierte Luftmasse für Bestimmung Umgebungstemperatur                  | 1x1  |
| Schwelle integrierte Luftmasse für Bestimmung Umgebungstemperatur aus TANS         | 1x1  |
| Inkrement-Step für STADAP-Faktor                                                   | 3x1  |
| max. Spannung für DK-Istwert-Poti 1 am unteren Anschlag für die Funktionsüberw.    | 1x1  |
| min. Spannung für DK-Istwert-Poti 2 am unteren Anschlag für die Funktionsüberw.    | 1x1  |
| Fehlertoleranzzeit für unteren DK-Anschlag im ungültigen Bereich f. d. Fktüberw.   | 1x1  |
| Verweilzeit unterhalb unterer Drehzahlgrenze vor Aktivierung der oberen Grenze     | 1x1  |
| I-Reglerparameter bei aktiver DTEV im Homogenbetrieb                               | 10x1 |
| I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb                                               | 10x1 |
| I-Reglerparameter bei Homogenbetrieb und Kraftschluß                               | 10x1 |
| Startwert für dynlsu_w                                                             | 1x1  |
| Ausflußkonstante Leitung TEV-Saugrohr                                              | 1x1  |



|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Korrektur Ausfluß abh. von pbkvmod_w/pubkv_w                                | 4x1  |
| Segment- bzw. Messfensterbeginn bei Segmentzeiterfassung Aussetzererkennung | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für Signaldämpfung in Katbelastung                      | 5x1  |
| Filterzeitkonstante für Signaldämpfung in Katbelastung                      | 5x1  |
| Schwellwert für kleine Katalysatorbelastung                                 | 1x1  |
| Schwellwert für kleine Katalysatorbelastung                                 | 1x1  |
| Schwellwert für kleine Katalysatorbelastung bei Testeransteuerung           | 1x1  |
| Schwellwert für kleine Katalysatorbelastung bei Testeransteuerung           | 1x1  |
| normierter Mittelwert der Sondenamplitude                                   | 1x1  |
| normierter Mittelwert der Sondenamplitude                                   | 1x1  |
| Normierungsfaktor multiplikativ für Katbelastung                            | 1x1  |
| Normierungsfaktor additiv für Katbelastung                                  | 1x1  |
| Max. Integrationsschwelle für Stoppbedingung                                | 1x1  |
| Maximale Katbelastungsschwelle für Stoppbedingung                           | 5x1  |
| Maximale Katbelastungsschwelle für Stoppbedingung                           | 5x1  |
| Maximale Katbelastungsschwelle für Stoppbedingung, Testerbetrieb            | 1x1  |
| Maximale Katbelastungsschwelle für Stoppbedingung, Testerbetrieb            | 1x1  |
| Katalysatorspeichergroße für Katbelastung                                   | 1x1  |
| Katalysatorspeichergroße für Katbelastung                                   | 1x1  |
| Offset für Lambdaregelung leicht im fetten Bereich                          | 1x1  |
| Offset für Lambdaregelung leicht im fetten Bereich                          | 1x1  |
| Verstärkungsfaktor für Regellagendifferenz                                  | 1x1  |
| Verstärkungsfaktor für Regellagendifferenz                                  | 1x1  |
| Begrenzungsfaktor der Regellagenkorrektur                                   | 1x1  |
| Exotherme Temperatur im KAT tkatm                                           | 7x1  |
| Exotherme Temperatur im KAT tkatm                                           | 7x1  |
| Exotherme Temperatur im KAT tikatm                                          | 7x1  |
| Exotherme Temperatur im KAT tikatm                                          | 7x1  |
| BA Normierungsfaktor (DRIVE)                                                | 1x1  |
| Kennlinie über dlashkm, Bewertungsfaktor für I-Anteil in der LRHK           | 8x1  |
| Kennlinie über dlashkm, Bewertungsfaktor für I-Anteil in der LRHK           | 8x1  |
| Kennlinie über dlashkm_w, Bewertungsfaktor für P-Anteil in der LRHK         | 8x1  |
| Kennlinie über dlashkm_w, Bewertungsfaktor für P-Anteil in der LRHK         | 8x1  |
| Identifizierung des DLR-Parametersatzes zu DV-E-Typ                         | 1x1  |
| Rekursionskonstante für LSU-Dynamik bei Kurztest                            | 1x1  |
| Rekursionskonstante für LSU-Dynamik                                         | 1x1  |
| Wert für die Reduzierung der Einschaltdauer LSU-Heizung nach Start          | 1x1  |
| Wert für die Vergrößerung der Einschaltdauer LSU-Heizung nach Start         | 1x1  |
| Messfensterlänge für Klopfregelung                                          | 16x1 |
| Aufteilungsfaktor Wandfilm bei BA                                           | 7x9  |
| Kennfeld Absenkungsfaktor für Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern     | 8x8  |
| Kennfeld Absenkungsfaktor für Lur-Wert bei erkannten Mehrfachaussetzern     | 8x8  |
| Kennfeld Lambdakorrektur für Krummerabgastemperatur                         | 6x6  |
| Faktor für Abgastemperaturabnahme = f(Abstellzeit,Umgebungstemperatur)      | 5x6  |
| Faktor für Abgastemperaturabnahme = f(Abstellzeit,Umgebungstemperatur)      | 5x6  |
| Faktor für Abnahme der Katalysatortemperatur = f(Abstellzeit,Umg.temp.)     | 5x6  |
| Faktor für Abnahme der Katalysatortemperatur = f(Abstellzeit,Umg.temp.)     | 5x6  |
| Kennfeld stationäre Krummerabgastemperatur f(nmot,rl)                       | 8x8  |
| Kennfeld Abgastemperatur-Korrektur = f(Lambda)                              | 6x6  |
| Kennfeld Abgastemperatur-Korrektur = f(Lambda)                              | 6x6  |
| Kennfeld Abgastemperatur-Korrektur = f(Zündwinkelverstellung)               | 6x6  |
| Kennfeld Abgastemperatur-Korrektur = f(Zündwinkelverstellung)               | 6x6  |
| Kennfeld Zündwinkelkorrektur für Krummerabgastemperatur                     | 6x6  |
| Aufteilungsfaktor Wandfilm bei VA                                           | 7x9  |
| Faktor Beschleunigungsanreicherung (K+L-Anteil)                             | 7x9  |
| Faktor Beschleunigungsanreicherung Ladebereich                              | 6x6  |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kennfeld für B_sbbisu                                                           | 5x4   |
| Sollbeschleunigung bei Wiederaufnahme                                           | 6x8   |
| Sollbeschleunigung bei Wiederaufnahme                                           | 6x8   |
| Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)                  | 8x3   |
| Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)                  | 8x3   |
| Kennfeld zur Definition der Bereichseigenschaften (dominant..)                  | 8x3   |
| Zündwinkelwirkungsgrad Korrektur für DTEV                                       | 6x4   |
| Faktor Dynamikanteil Brennraumtemperaturmodell für negative Gradienten          | 8x6   |
| Faktor Dynamikanteil Brennraumtemperaturmodell für positive Gradienten          | 8x6   |
| Kennfeld Lambdasollwert-Korrektur für stetigen Lambdaregler                     | 10x10 |
| Kennfeld Lambdasollwert-Korrektur für stetigen Lambdaregler                     | 10x10 |
| Delta Lambdasoll für Bauteileschutz                                             | 4x8   |
| Dämpfung PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                          | 6x8   |
| Dämpfung PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                          | 6x8   |
| Dämpfung PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                          | 6x8   |
| Dämpfung PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                          | 6x8   |
| Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert                             | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert                             | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert                             | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhedifferenz dluts Referenzwert bei ZAS                     | 8x8   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff bei Dashpot                                 | 8x6   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff                                             | 8x6   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff                                             | 8x6   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff                                             | 8x6   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff                                             | 8x6   |
| Obere Schwelle für Momenteneingriff stationär                                   | 8x6   |
| Anfangswert Momentenfilter bei Klimakompressor Einschalten                      | 6x6   |
| Delta Moment Dashpotauslösung                                                   | 8x6   |
| Zulässiges Deltamoment bei Nachstartaufweitung                                  | 8x8   |
| Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung                                       | 6x8   |
| Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung                                       | 6x8   |
| Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung                                       | 6x8   |
| Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung                                       | 6x8   |
| Delta Moment Auslösung Lastschlagdämpfung nach Schaltvorgang                    | 6x8   |
| Deltadruckabweichung Grundladedruck für H <sub>qhe</sub>                        | 8x8   |
| Druckabfall am Luftfilter zur Berechnung Massestrom Tankentlüftung hinter Lader | 6x3   |
| Kennfeld Motortemperatur-Gradient im Schub für Referenzmodell                   | 4x5   |
| Kennfeld Motortemperaturgradient für Ersatztemperatur                           | 4x5   |
| Kennfeld Motortemperaturgradient für Referenztemperatur                         | 4x5   |
| Kennfeld Korrekturgradient Motortemperatur bei geringer Erwärmung               | 4x5   |
| Maximale Abweichung Nockenwellenposition für Fehlereintrag Einlass              | 6x5   |
| Lastdynamikerkennungsschwelle                                                   | 6x16  |
| vorgesteuerter Dynamikvorhalt                                                   | 8x16  |
| Dynamikvorhalt Erkennungsschwelle                                               | 6x16  |
| Dynamikvorhalt Offsetschwelle                                                   | 6x16  |
| delta Zündwinkel bei Dauerklopfen                                               | 12x16 |
| Zündwinkelkorrektur durch Verschieben der Klopfgrenze                           | 5x8   |
| Offset des optimalen ZW bei AGR-Betrieb                                         | 11x16 |
| Delta Zündwinkel Zündwinkeloverboost                                            | 4x4   |
| Kennfeld gewünschter Wirkungsgrad bei Tankentlüftung bei Erreichen te = TEMIN   | 5x3   |
| Faktor Delta Lambdasoll für Bauteileschutz                                      | 16x12 |
| Anzahl Folgefunken                                                              | 5x8   |
| H <sub>qhen</sub> - und Temperaturkorrektur der Kenngrößen für multi            | 4x4   |
| Faktor zur Korrektur von r <sub>lmax</sub> bei hoher Motortemperatur            | 4x4   |
| Faktor für Ladedruckeingriff auf Overboostwert durch KR                         | 8x8   |
| Faktor für langsamen Ladedruckeingriff auf r <sub>lmax</sub> durch KR           | 8x8   |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schwelle zur Erkennung Feinleck                                                  | 4x4   |
| Schwelle zur Erkennung Feinleck                                                  | 4x4   |
| Abgasgegendruckkorrektur der Sekundärluftmasse                                   | 8x8   |
| untere Regelbereichsgrenze                                                       | 4x5   |
| Faktor für Moment Begrenzung abhängig auf Drehzahl und gang                      | 8x6   |
| Faktor für schnellen LDR-Eingriff(Absenkung)                                     | 8x8   |
| Kennfeld Maximale Spülrate bei Notluftankentlüftung                              | 10x10 |
| Kennfeld maximale Spülrate                                                       | 4x5   |
| Kennfeld für Reduzierung der max. Füllung abhng. v. tsr und nmot                 | 6x6   |
| Kennfeld Warmlauffaktor                                                          | 12x12 |
| Kennfeld Warmlauffaktor                                                          | 12x12 |
| Wichtungsfaktor für langsamen Ladedruckeingriff auf r <sub>lmax</sub> durch KR   | 8x8   |
| Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor                                                 | 12x12 |
| Kennfeld Wichtung Warmlauffaktor bei Katheizen                                   | 12x12 |
| Wichtungsfaktor T <sub>ans</sub> /T <sub>mot</sub> für Brennraumtemperaturmodell | 8x10  |
| Schwelle zur Erkennung Grobleck                                                  | 4x4   |
| Kennfeld für Abregelinitialisierungswert f <sub>gnsol</sub>                      | 6x6   |
| Faktor Heißstart                                                                 | 3x6   |
| Faktor Heißstart                                                                 | 3x6   |
| Kennfeld Luftmassen-Vorgabe für Motorerwärmung bis Thermostatdiagnose            | 5x5   |
| Kennfeld Korrekturfaktor für berechnete Amplitude, abhängig von ml und Kat.-Tem  | 8x8   |
| Kennfeld Korrekturfaktor für berechnete Amplitude, abhängig von ml und Kat.-Tem  | 8x8   |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 1                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 2                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 3                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 4                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 5                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 6                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 7                                          | 3x16  |
| Klopferkennungsfaktorkennfeld Zündung 8                                          | 3x16  |
| Korrekturkennfeld für HFM                                                        | 14x14 |
| Kennfeld für Kat.-Schutz-Wichtungsfaktoren                                       | 6x6   |
| Kennfeld für Kat.-Schutz-Wichtungsfaktoren                                       | 6x6   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve für Kat warmhalten, zeitweise                       | 4x4   |
| Offset Lambda-Motor-Soll                                                         | 6x8   |
| Wichtungsfaktor für Anfettung bei Zündwinkelspdtverstellung                      | 6x6   |
| Anfettung bei Zündwinkelspdtverstellung                                          | 6x6   |
| Kennfeld Lambda-Korrektur bei Sekundärluft                                       | 8x8   |
| Kennfeld Lambda-Motor-Beschreibung im Nachstart                                  | 12x12 |
| Kennfeld Lambda-Motor-Vorgabe bei Katheizen im Nachstart                         | 12x6  |
| Kennfeld Lambda-Abgas-Soll bei Katheizen                                         | 8x8   |
| Kennfeld Lambda-Motor-Soll im Warmlauf bei aktiver LR                            | 12x12 |
| Lambdasoll für Bauteileschutz                                                    | 16x12 |
| Ladedruck Filterkonstante                                                        | 6x4   |
| LDR-H <sub>2</sub> henbegrenzung (max. Verdichterdruckverhältnis)                | 8x8   |
| Kennfeld LDR I-Reglerbegrenzung                                                  | 8x16  |
| Korrektur der TV-Werte durch H <sub>2</sub> heneinfluss                          | 8x8   |
| Korrektur LDR I-Begrenzung im Warmlauf                                           | 8x8   |
| Kennfeld für LDR-Applikation ohne Md-Koordination                                | 8x8   |
| KF zur Linearisierung Ladedruck=f(TV)                                            | 10x16 |
| LDR-Regelparameter Q0                                                            | 4x16  |
| LDR-Regelparameter Q1 (Integratorbeiwert)                                        | 4x16  |
| Kennfeld LDR-Regelparameter Q2                                                   | 4x16  |
| Delta Füllung (r <sub>l</sub> ) im Overboostbetrieb                              | 4x8   |
| Lambdakennfeld bei Teillast                                                      | 16x12 |
| Kennfeld Lambda-Motor-Soll bei Katheizen                                         | 8x8   |

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kennfeld Lambda-Motor-Soll bei Katheizen                                        | 8x8   |
| Kennfeld Reglerparameter g1 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter g2 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter g4 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter p1 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter p2 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter p3 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Reglerparameter p4 stetiger Lambdaregler                               | 8x7   |
| Kennfeld Streckentotzeit                                                        | 8x7   |
| Kennfeld Streckenzeitkonstante der LRS, 16-Bit                                  | 8x7   |
| Kennfeld für die Einschaltdauer der LSU-Heizung abh. von Abgastemperatur und ml | 5x7   |
| Kennfeld für die Einschaltdauer der LSU-Heizung abh. von Abgastemperatur und ml | 5x7   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert                               | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert                               | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert                               | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Abstandsmass-Referenzwert bei ZAS                       | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert                                      | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert                                      | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert                                      | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenz-Basiswert bei ZAS                              | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Verf  | 8x8   |
| Kennfeld für Laufunruhe-Referenzwert zur Mehrfachaussetzererkennung ->Lum-Verf  | 8x8   |
| Kennfeld Meßfensteranfang Klopfregelung                                         | 4x16  |
| Kennfeld mit dem Wert der Momentenbegrenzung                                    | 7x4   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve bei Aktivdiagnose-Sekundärluft                     | 4x4   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve bei Testereingriff Sekundärluftdiagnose            | 4x4   |
| Drehmomentenaufnahme Generator                                                  | 6x5   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve für Katheizen                                      | 8x8   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve für Katheizen                                      | 8x8   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve für Katheizen bei LL                               | 8x8   |
| Kennfeld Drehmomentenreserve für Katheizen bei LL                               | 8x8   |
| Drehmomentaufnahme Klimakompressor                                              | 6x6   |
| Kennfeld: Klimakompressormoment abh. von rl, nmot                               | 6x6   |
| Kennfeld: Klimakompressormoment dyn. Anteil abh. von rl, nmot                   | 6x6   |
| Schleppmoment Drehzahl- und Lastabhängigkeit                                    | 11x16 |
| Startmoment                                                                     | 6x8   |
| Max. Begrenzung für Drehmomentaufnahme des Wandlers                             | 8x6   |
| Kennfeld für Offset-Toleranz in Abhängigkeit vom zul. Moment im Befehlstest     | 8x8   |
| Kennfeld für Offset-Toleranz in Abhängigkeit vom zulässigen Moment              | 8x8   |
| Delta-Moment für Gradientenbegrenzung                                           | 8x8   |
| Delta-Moment für Gradientenbegrenzung                                           | 8x8   |
| Delta-Moment für Gradientenbegrenzung                                           | 8x8   |
| Delta-Moment für Gradientenbegrenzung                                           | 8x8   |
| Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung          | 8x8   |
| Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung          | 8x8   |
| Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung          | 8x8   |
| Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung          | 8x8   |
| Startwert indiziertes Moment für Lastschlagdämpfung                             | 8x6   |
| Minimales Schubmoment                                                           | 8x8   |
| Kennfeld optimales Motormoment                                                  | 11x16 |
| Kennfeld optimales Motormoment                                                  | 11x16 |
| Kennfeld für Berechnung Sollfüllung                                             | 16x16 |
| Zulässiges indiziertes Moment zur Momentenbegrenzung vor Filter                 | 8x8   |
| Zulässiges indiziertes Moment zur Momentenbegrenzung                            | 8x8   |
| Kennfeld optimales Motormoment im Befehlstest                                   | 8x8   |
| Kennfeld optimales Motormoment in der Funktionsüberwachung                      | 8x8   |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ML-Schwelle für B_minflr-Diagnose HFM/HLM                                         | 8x8   |
| ML-Schwelle für B_maxflr-Diagnose HFM/HLM                                         | 8x8   |
| Kennfeld für zulässiges Moment aus der Pedalstellung im Befehlstest               | 8x8   |
| Kennfeld für zulässiges Moment aus der Pedalstellung in der Funktionsüberwachung  | 8x8   |
| Kennfeld für zul. Moment aus Pedalstellung bei kaltem Motor im Befehlstest        | 8x8   |
| Kennfeld für zul. Moment aus Pedalstellung bei kaltem Motor                       | 8x8   |
| LLR: Basis Momentenreserve im LL und II-nahem Bereich                             | 4x6   |
| LLR: Basis Momentenreserve im LL und II-nahem Bereich, ausgekuppelt               | 4x6   |
| Momentenreserve bei Kat.heizen                                                    | 4x6   |
| Momentenreserve im nicht Leerlauf                                                 | 4x6   |
| Momentreserve abhängig von tans                                                   | 4x4   |
| Kennfeld normierter Massenstrom über DK                                           | 6x16  |
| Kennfeld normierter Massenstrom über DK                                           | 6x16  |
| Leerlaufsolldrehzahl bei Katheizen mit eingelegter Fahrstufe                      | 4x8   |
| Leerlaufsolldrehzahl bei Kat.-Heizung                                             | 4x8   |
| Drehzahlverlauf nach Start                                                        | 6x6   |
| Nachstartanhebung                                                                 | 3x6   |
| Nachstartanhebung                                                                 | 3x6   |
| Drehzahlschwelle für STADAP aktiv                                                 | 4x4   |
| Wichtung Nachstartanhebung                                                        | 6x8   |
| Festlegung des Adaptionbereichs für Flankenadaption Phasensensor Einlass          | 4x4   |
| Wiedereinsetzdrehzahlkennfeld                                                     | 8x5   |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen (Einlaß)                         | 8x16  |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung bei Katheizen und B_II (Einlaß)                | 5x5   |
| Sollwinkel Nockenwelle bei klopfender Verbrennung Einlaß                          | 8x16  |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Leerlauf (Einlaß)                           | 5x5   |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung (Einlaß)                                       | 8x16  |
| Faktor Übergang von Kalt- auf Warm-Kennfelder bei Nockenwellensollwinkeln Einlaß  | 4x4   |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf (Einlaß)                           | 8x16  |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung im Warmlauf bei B_II (Einlaß)                  | 5x5   |
| Ültniveauschwelle für Ausgabe an Kombi                                            | 8x8   |
| Ültniveauschwelle für Ausgabe an Kombi                                            | 8x8   |
| Korrekturfaktor für Brennraumdruck                                                | 10x10 |
| Korrekturfaktor für Brennraumdruck bei aktiver NWS                                | 10x10 |
| Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal                                        | 12x16 |
| Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal für kleine Geschwindigkeiten           | 12x16 |
| Relatives Fahrerwunschmoment aus Fahrpedal für Rückwärtsgang                      | 12x16 |
| Grundladedruck für Basisdruck (Umgebungsdruck)                                    | 8x8   |
| P-Anteil von Luftmassenregler                                                     | 6x8   |
| interner Abgaspartialdruck abhängig von NW-Verstellung bei sumode=0               | 10x6  |
| Kennfeld Auf-/Absteuergeschwindigkeit der Sollsprate Tankentlüftung               | 5x6   |
| Füllungabhängige Integrationsteigung für FRAT                                     | 5x1   |
| Offset für I-Anteilbegrenzung LDRPID                                              | 6x4   |
| Kennfeld für Nernst-Innenwiderstand hinter Kat                                    | 3x5   |
| Kennfeld für rI - Berechnung aus Drosselklappenwinkel in der Funktionsüberwachung | 8x8   |
| minimale Füllung im befeuerten Betrieb                                            | 4x12  |
| minimales rI bei Schubabschalten                                                  | 4x12  |
| Schwelle für dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv                          | 16x6  |
| Schwelle der ZW-Spdtverstellungen für ZW-Kennfeldumschaltung                      | 12x16 |
| Schließzeitkorrektur in Abhängigkeit von UB                                       | 16x7  |
| Schließzeit-Kennfeld                                                              | 8x8   |
| dynamischer Bewertungsfaktor für das Absteuern des TEV                            | 4x5   |
| Kennfeld Maximalfuellung Tans Korrekturfaktor                                     | 10x12 |
| Basiswerte Kennfeld Maximalfuellung Tans Korrekturfaktor                          | 10x12 |
| Kennfeld Maximalfuellung Tans Korrekturfaktor bei Dauerklopfen                    | 10x12 |
| Kennfeld Abgastemperatur f(nmot,rI)                                               | 8x8   |

|                                                                                       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kennfeld Abgastemperatur $f(n_{mot}, r_l)$                                            | 8x8   |
| Kennfeld für maximales Tastverhältnis                                                 | 6x10  |
| Entprellzeit für Setzen des min.-Fehler der Einlaßnockenwelle                         | 4x5   |
| Entprellzeit für Setzen des max.-Fehler der Einlaßnockenwelle                         | 4x5   |
| Kennfeld Sollkraftstoffanteil bei Regenerierung                                       | 5x5   |
| Kennfeld Periodendauer TEV                                                            | 9x5   |
| Kennfeld Unterdrückungszeit des Kompressors nach dem Start                            | 2x2   |
| Schließzeitkorrektur in Abhängigkeit des Drehzahlgradienten                           | 8x3   |
| Schließzeitkennfeld                                                                   | 10x9  |
| Kennfeld: Lambda-Regler nach dieser Zeit auf Referenzwert zurücksetzen                | 3x4   |
| Verzögerungszeit Lambdasoll Bauteileschutz $f(n_{mot}, r_l)$                          | 8x12  |
| Kennfeld tastverhältnisersatzwert für LDR                                             | 4x8   |
| Verzögerungszeit für Schubabschalten                                                  | 8x5   |
| Verzögerungszeit Schubabschalten bei hohen Drehzahlen und hohen KAT-Temperatur        | 4x8   |
| Kennfeld Verzugszeit Tankentlüftungsventil                                            | 3x6   |
| Periodendauer zur Erkennung Feinstleck ( $\geq 0,5\text{mm}$ ) bei Testeranforderung  | 4x4   |
| Zeitkonstante Zündwinkeloverboost                                                     | 4x4   |
| Umrechnungsfaktor von $ps \rightarrow r_l$ abhängig von NW-Verstellung bei $sumode=0$ | 10x6  |
| Sondenspannungssollwert für Regelung hinter Kat. (statt KFUSRHK für Variantenk.)      | 10x10 |
| Sondenspannungssollwert für Regelung hinter Kat. (statt KFUSRHK für Variantenk.)      | 10x10 |
| Sondenspannungssollwert für Regelung hinter Kat. während Kurztest                     | 10x10 |
| Faktor Verzögerungsabmagerung (K+L-Anteil)                                            | 7x9   |
| Wichtungsfaktor Verzögerungsabmagerung für Lambdaist $> 1.0$                          | 5x9   |
| Wichtung VA über Iamsbg                                                               | 3x3   |
| Geschwindigkeits-Offset für FGR-Regler                                                | 8x6   |
| Geschwindigkeits-Offset für FGR-Regler                                                | 8x6   |
| Max. zulässiges Druckverhältnis DK für Idra Diagnose                                  | 12x10 |
| Solldruckverhältnis DK im Dynamikbetrieb                                              | 12x12 |
| Solldruckverhältnis DK im Stationärbetrieb                                            | 12x12 |
| Kennfeld für Drosselklappen-Sollwinkel                                                | 6x16  |
| Ersatzwert für Drosselklappenwinkel aus Füllungssignal                                | 12x12 |
| maximaler Solldrosselklappenwinkel                                                    | 3x10  |
| Kennfeld Winkel Einspritzende                                                         | 8x8   |
| Kennfeld-Kalt Winkel Einspritzende                                                    | 8x8   |
| Kennfeld Winkel Einspritzende während Start                                           | 8x8   |
| Kennfeld Winkel Einspritzende Temperaturkorrektur                                     | 6x8   |
| Wichtungskennfeld Heißstart                                                           | 6x6   |
| Wichtungskennfeld Heißstart                                                           | 6x6   |
| Faktor Wiederholkaltstart zur Reduzierung der Startmenge                              | 4x4   |
| Wichtungskennfeld Kaltstart                                                           | 4x4   |
| Wichtungskennfeld Kaltstart                                                           | 6x12  |
| Wichtungskennfeld Kaltstart                                                           | 6x12  |
| Kennfeld für Höhenabhängigkeit des Warmlauffaktors                                    | 12x4  |
| Kennfeld für Wärmemengen-Schwellwert Taupunktende Abgas                               | 5x7   |
| Kennfeld für Wärmemengen-Schwellwert Taupunktende Abgas                               | 5x7   |
| Überhöhungsfaktor für Füllungspfad bei Lastschlagdämpfung                             | 4x4   |
| Kennfeld für Wärmemengen-Schwellwert Taupunktende hinter Kat                          | 5x7   |
| Kennfeld für Wärmemengen-Schwellwert Taupunktende hinter Kat                          | 5x7   |
| Kennfeld für Nockenwellenspreizung während Applikationsphase Einlass                  | 8x12  |
| Wichtungskennfeld für NW-Sollwinkel Auslaßseitig                                      | 8x8   |
| Wichtungskennfeld für NW-Sollwinkel Einlaßseitig                                      | 8x8   |
| Wichtungskennfeld für NW-Sollwinkel Einlaßseitig                                      | 8x8   |
| Inverses Pedalkennfeld für FGR-Betrieb                                                | 12x16 |
| Kennfeld für Wichtungsfaktor Grundladedruck als $f(t_{ans})$                          | 8x8   |
| Wiederholstartzeitfaktor                                                              | 8x8   |
| Reduktionsfaktor für Zeitkonstante Lastschlagdämpfung                                 | 4x4   |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schwelle zur Erkennung Feinstleck ( $\geq 0.5$ mm)                               | 4x4   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot                                                 | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot                                                 | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot                                                 | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot                                                 | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment                     | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment                     | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment                     | 6x8   |
| Zeitkonstante PT1-Filter Dashpot bei kleinem Kupplungsmoment                     | 6x8   |
| Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                      | 6x8   |
| Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                      | 6x8   |
| Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                      | 6x8   |
| Zeitkonstante PT2-Filter Lastschlagdämpfung                                      | 6x8   |
| Zeitkonstante für Solldrehzahlabregelung                                         | 6x6   |
| Zündwinkelkennfeld                                                               | 12x16 |
| Zündwinkelkennfeld Variante 2                                                    | 12x16 |
| Min-Zündwinkel                                                                   | 12x16 |
| Min-Zündwinkel Katheizen                                                         | 12x6  |
| Min-Zündwinkel für Start und Nachstart                                           | 12x16 |
| Kennfeld mit dauerhaft spdttest möglichem Zündwinkel                             | 12x16 |
| optimaler Zündwinkel                                                             | 11x16 |
| optimaler Zündwinkel Variante 2                                                  | 11x16 |
| Zündwinkel im Start                                                              | 6x6   |
| Delta Zündwinkel im Warmlauf                                                     | 12x12 |
| Delta Zündwinkel im Warmlauf                                                     | 6x12  |
| Kennfeld für optimalen Zündwinkel im Befehlstest                                 | 8x8   |
| Kennfeld für optimalen Zündwinkel in der Funktionsüberwachung                    | 8x8   |
| Maximalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlüftung (bei B_abor)           | 1x1   |
| Minimalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlüftung                        | 1x1   |
| Maximalwert HC-Konzentration Regeneriergas Tankentlüftung                        | 1x1   |
| Integrationsgeschwindigkeit für die Berechnung der Massenstromänderung TEV       | 1x1   |
| Integratorverstärkung des Fahrzeugmodells bei AT, geschlossene WK                | 6x1   |
| Integratorverstärkung des Fahrzeugmodells bei Handschalter                       | 6x1   |
| Integratorverstärkung des Fahrzeugmodells bei Handschalter                       | 6x1   |
| Integratorverstärkung des Fahrzeugmodells bei Handschalter                       | 6x1   |
| Integratorverstärkung des Fahrzeugmodells bei Handschalter                       | 6x1   |
| I-Anteil fuer stetige LRHK                                                       | 8x1   |
| I-Anteil fuer stetige LRHK                                                       | 8x1   |
| Integratorsteigung für das Abintegrieren der durchgesetzten Luft                 | 6x1   |
| Beiwert für Leerlaufuftmassenintegrator für E-Gas                                | 1x1   |
| Verstärkung Integralanteil der NMAX-Regelung bei stromloser Drosselklappe        | 1x1   |
| Verstärkung Integralanteil der NMAX-Regelung im Normalbetrieb                    | 8x8   |
| Integrationsgeschwindigkeit Abgleich Massenstrom TEV mit berechnetem Massenstrom | 4x1   |
| Integratorbeiwert für Saugrohrmodell (Dynamik)                                   | 1x1   |
| Verstärkungsfaktor I-Anteil der VMAX-Regelung                                    | 8x1   |
| Verstärkungsfaktor bei Konstantfahrt für FGR-Regler                              | 8x1   |
| Verstärkungsfaktor bei Konstantfahrt für FGR-Regler                              | 8x1   |
| Ausflußkennlinie                                                                 | 501x1 |
| Ausflußkennlinie                                                                 | 501x1 |
| Ausflußkennlinie                                                                 | 501x1 |
| Ausflußkennlinie für TEV incl. Leitung AKF-TEV                                   | 14x1  |
| Exotherme Temperaturabnahme bei Anfettung tkatm                                  | 6x1   |
| Exotherme Temperaturabnahme im Kat bei späterem Zündwinkel tkatm                 | 6x1   |
| Exotherme Temperaturabnahme bei Anfettung                                        | 6x1   |
| Exotherme Temperaturabnahme im Kat bei späterem Zündwinkel tkatm                 | 6x1   |
| Exotherme Temperaturabnahme im Kat bei späterem Zündwinkel tkatm                 | 6x1   |

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gradientenbegrenzung für kldfpwm                                                 | 1x1  |
| Generatorlastausschaltenschwelle                                                 | 1x1  |
| Generatorlasteinschaltenschwelle                                                 | 1x1  |
| Schwelle negative Regelabweichung für Lberladefehler                             | 8x1  |
| Stellreserve bei ASR-Eingriff                                                    | 5x1  |
| Zulässiges Deltamoment beim Katheizen in Momentenüberwachung                     | 8x1  |
| Maximal zulässige Momentenreserven                                               | 8x1  |
| Drehzahlabh. Drosselklappenwinkel für Wide Open Throttle                         | 6x1  |
| Wichtung Minimaler Drehzahlanstieg für erkannte Verbrennung                      | 4x1  |
| Druckabfall über Drosselklappe                                                   | 16x1 |
| Kennlinie Delta TMOT- Schwelle für unplausibel fixiertes Signal                  | 8x1  |
| Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für die Dynamikbewertung              | 16x1 |
| Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für Motorstart                        | 16x1 |
| Offset Ansauglufttemperatur -> Umgebungstemperatur                               | 4x1  |
| Wert für Dynamikkorrektur nach der ersten Zündung                                | 4x1  |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW im Befehlstest                      | 8x1  |
| ZW-Wirkungsgrad in Abhängigkeit von delta ZW in der Funktionsüberwachung         | 8x1  |
| Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs             | 4x1  |
| Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils des Füllungsabgleichs            | 4x1  |
| Wichtung Nockenwelle AuslaЯ                                                      | 6x1  |
| Wichtung Nockenwelle EinlaЯ                                                      | 6x1  |
| Schwelle für oberen Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption               | 4x1  |
| Schwelle für unteren Anschlag des mult. Anteils der Gemischadaption              | 4x1  |
| Kennlinie Regelfaktor aus Motortemperatur                                        | 4x1  |
| Kennlinie integrierte Luftmassenschwelle für Thermostat-Monitoring THM           | 4x1  |
| Umgebungsdruckkorrektur Lambda Katheizen                                         | 4x1  |
| Korrekturkennlinie des gefilterten lamsoni Wertes                                | 8x1  |
| Kennlinie für Getriebeeingriff bei Ausfall der Getriebe-Botschaft                | 5x1  |
| max. Luftmasse für Bedingung Adaption/Zusatzdiagnose (16 Bit)                    | 5x1  |
| max. Luftmasse für Bedingung Kurztest-Diagnose (16 Bit)                          | 5x1  |
| max. Luftmasse für Bedingung Diagnose (16 Bit)                                   | 5x1  |
| max. Luftmasse für Bedingung frm-Offset-Messung (16 Bit)                         | 5x1  |
| Kennlinie minimaldrehzahl für Diagnose Nockenwellensteuerung                     | 6x1  |
| pedalsollwertabh. Drehzahlbegr. in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion; Befehlstest    | 8x1  |
| pedalsollwertabh. Drehzahlbegrenzung in der DK-Antrieb-Ersatzfunktion, Fktsüberw | 8x1  |
| Grütmöglicher Stabilisierungsfaktor in Momentenüberwachung                       | 8x1  |
| Korrekturkennlinie für Faktor Nachstart und Warmlauf                             | 5x1  |
| Kennlinie eines Gewichtungsfaktors für Lldruck im Start                          | 6x1  |
| Kennlinie eines Gewichtungsfaktors für Lltemperatur im Start                     | 5x1  |
| Login-Code für Kundendienst                                                      | 1x1  |
| Login-Code für Kundendienst                                                      | 1x1  |
| Login-Code für Kundendienst                                                      | 1x1  |
| Login-Code für Kundendienst                                                      | 1x1  |
| Korrekturkennlinie zur Berechnung von frkadcv                                    | 8x1  |
| Lastschwelle zur Schuberkennung für Ausblendung der Aussetzererkennung im LL     | 8x1  |
| Zeitdauer Ausblendung der Aussetzererkennung nach Motorstart                     | 4x1  |
| Konvertierungskennlinie für Tankdrucksensor DS-T2                                | 6x1  |
| Delta Motorstart-Temperatur für Verifikation/Heilung Thermostatdiagnose          | 5x1  |
| Zeit für Drehzahlprädiktion der NMAX-Regelung                                    | 8x1  |
| Kennlinie für Rückdrehzahlenzeiten                                               | 3x1  |
| Kennlinie max. kumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen fürThermostatdiagnose   | 8x1  |
| Maximales Verbrauchermoment in Momentenüberwachung der Ebene 1                   | 8x1  |
| Festwertkennlinie eines Gewichtungsfaktors für den Winkelfehler                  | 16x1 |
| spdttest möglicher Basiszöndwinkel                                               | 8x1  |
| KL Zeitkonstante für Abregelung ZW-Begrenzung im Nachstart                       | 8x1  |
| Steigungsfaktor für das Aufintegrieren von dtimx_w zur Momentenbegrenzung        | 1x1  |



|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Konstante für Regeneriermasse in Leitung TEV-Saugrohr bei Normdruck + Normtem   | 1x1  |
| Filterkonstante für Filter max. Steigung für Sonde hinter KAT                   | 1x1  |
| Sicherheitsfaktor für Notlauf-Synchronisationsbedingung                         | 1x1  |
| Sperrband für Solldrehzahlachsführung                                           | 1x1  |
| P-Anteil fuer stetige LRHK                                                      | 8x1  |
| P-Anteil fuer stetige LRHK                                                      | 8x1  |
| Verstärkungsfaktor P-Anteil der VMAX-Regelung                                   | 8x1  |
| Verstärkungsfaktor bei Rampe für FGR-Regler                                     | 8x1  |
| Verstärkungsfaktor bei Rampe für FGR-Regler                                     | 8x1  |
| Klopfregeladaption Lastbereich 1                                                | 16x1 |
| Klopfregeladaption Lastbereich 2                                                | 16x1 |
| Klopfregeladaption Lastbereich 3                                                | 16x1 |
| Klopfregeladaption Lasthysterese                                                | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 1                               | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 2                               | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 3                               | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlbereich, Stützstelle 4                               | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlhysterese                                            | 1x1  |
| Klopfregeladaption Drehzahlhysterese                                            | 1x1  |
| Klopfregelung Differenz aktueller ZW zu Adaptionenskennfeld                     | 1x1  |
| zulässiger ZW-Sprung nach früh bei Auslesen Adaptionswerte                      | 1x1  |
| Der SV-Lernbetrag für die KR-Adaption nach einem erkannten Klopfereignis        | 1x1  |
| Der FV-Lernbetrag für die KR-Adaption wenn $w_{kra} - w_{kr} > KRDWA$           | 1x1  |
| Klopfregelung delta - Winkel Sicherheit                                         | 16x1 |
| Fehlerhaftigkeit Klopfensoren                                                   | 1x1  |
| Fehlerhaftigkeit Testimpuls                                                     | 1x1  |
| Fehlerhaftigkeit Testimpuls                                                     | 1x1  |
| Fehlerhaftigkeit Testimpuls                                                     | 1x1  |
| Spdtverstellung pro Klopfereignis bei langsamer Frühverstellung                 | 16x1 |
| Spdtverstellung pro Klopfereignis                                               | 16x1 |
| Tiefpassverhalten normal                                                        | 1x1  |
| Tiefpassverhalten normal                                                        | 1x1  |
| Tiefpassverhalten bei Drehzahldynamik                                           | 1x1  |
| Tiefpassverhalten bei Lastdynamik                                               | 1x1  |
| kritischer fs Wert                                                              | 1x1  |
| KRITFS2                                                                         | 1x1  |
| KRITFS3                                                                         | 1x1  |
| Zuordnung der Klopfkennungskennlinie bei fehlender Zyl.-1-Erkennung             | 1x1  |
| Umrechnung relative Kraftstoffmasse $r_k$ in effektive Einspritzzeit $t_e$      | 1x1  |
| Umrechnung relative Kraftstoffmasse $r_k$ in effektive Einspritzzeit $t_e$      | 1x1  |
| Anz. Zünd./Zyl., Zeitangabe von Frühverst. zu Frühverst. (langsame Frühverst.)  | 16x1 |
| maximale Spdtverstellung                                                        | 16x1 |
| Drehzahlschwelle, oberhalb der Führung durch Leitzylinder aktiv ist             | 8x1  |
| Anz. Zünd./Zyl., bzw. Zeitangabe von Frühverst. zu Frühverst. (Stufenbreite-KR) | 16x1 |
| Anzahl Zündungen/Zyl., oder Zeitangabe für schnelle Frühverstellung der KR      | 16x1 |
| Verstärkung nach Start                                                          | 1x1  |
| Initialisierungswert für Adaptionswerte                                         | 1x1  |
| Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 0                                 | 1x1  |
| Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 1                                 | 1x1  |
| Initialisierungswert STADAP-Faktor in Bereich 2                                 | 1x1  |
| Arbeitsbereiche für STADAP-Faktoren                                             | 12x1 |
| Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0                                  | 1x1  |
| Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1                                  | 1x1  |
| Min-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2                                  | 1x1  |
| Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 0                                  | 1x1  |
| Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 1                                  | 1x1  |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Max-Begrenzung des STADAP-Faktors in Bereich 2                              | 1x1  |
| Minimale Betriebsdauer seit PWF für Startmengenadaption                     | 1x1  |
| Anzahl Klopfensoren                                                         | 1x1  |
| Anzahl Klopfensoren                                                         | 1x1  |
| I-Faktor für Rampensteigung lamlash im Kurztrip für Testfunktion hinter KAT | 1x1  |
| Int.-Konstante für Anforderung Drehmomentenreserve Katheizen                | 1x1  |
| Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung                | 1x1  |
| Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung                | 1x1  |
| Umrechnungskonstante von Massenstrom in relative Luftfüllung                | 1x1  |
| Konstante für Verbrauchsanzeige                                             | 1x1  |
| Konstante für Umrechnung von Ladedruck in Luftmasse                         | 1x1  |
| normierter Kraftstoffverbrauch pro Zylinder für Kombiausgabe                | 1x1  |
| normierter Kraftstoffverbrauch pro Zylinder für Kombiausgabe                | 1x1  |
| Ladedruckfilterung                                                          | 1x1  |
| Schwelle für Lambda-Differenz für LRS Reset bei Magerschutz                 | 1x1  |
| Schwelle für Wichtungsfaktor Verzögerungsabmagerung für Lambdaist > 1.0     | 1x1  |
| Lambdalinéarisierung, LSU-Sonde vor Katalysator                             | 22x1 |
| Lambdalinéarisierung, Sonde hinter Katalysator                              | 10x1 |
| minimales messbares Lambda                                                  | 1x1  |
| minimales messbares Lambda                                                  | 1x1  |
| Lambdalinéarisierung, Sonde hinter Katalysator, Sollwert                    | 10x1 |
| obere Lambdaschwelle für Dynamikprüfung LSU                                 | 1x1  |
| untere Lambdaschwelle für Dynamikprüfung LSU                                | 1x1  |
| Lambda Fahrerwunsch                                                         | 6x15 |
| Sperre Lambda Fahrerwunsch                                                  | 6x1  |
| Lambda Motorlaufgrenze fett bei Sekundärlufteinblasung                      | 6x1  |
| Lambdasollwert für Katalysator-Ausrdumen (luftmassenabhängig)               | 5x1  |
| Minimaler Lambda-Sollwert (Fett) für Test Schwingungsprüfung hinter KAT     | 1x1  |
| Laufgrenze ""fett"" im Kurz Test                                            | 1x1  |
| Lambda Motorlaufgrenze fett                                                 | 12x1 |
| Laufgrenze ""mager"" im Kurz Test                                           | 1x1  |
| Laufgrenze ""mager""                                                        | 12x1 |
| minimale Lambda-Schwelle, bei der die Gemischadaption aktiv sein kann       | 1x1  |
| maximale Lambda-Schwelle, bei der die Gemischadaption aktiv sein kann       | 1x1  |
| Untere Plausibilitätsschwelle für Lambda                                    | 1x1  |
| Obere Plausibilitätsschwelle für Lambda                                     | 1x1  |
| Lamdavorsteuerung bei $rl < RLLAMMN$ zur Verbesserung der Brennbarkeit      | 1x1  |
| Lambda-Ist vor Kat für Erkennung Magerbedingung Kat-Ausrdumen               | 1x1  |
| Lambda-Schwelle Min. für Auslösung Sperre I-Anteil                          | 1x1  |
| Lambda-Schwelle Max. für Auslösung Sperre I-Anteil                          | 1x1  |
| Schwelle für Vollast Lambda-Betrieb bei der SONDENSPANNUNG ьberprüft wird   | 1x1  |
| Lambdasonde Soll Obergrenze für 1.0-Fenster                                 | 1x1  |
| Lambdasonde Soll Untergrenze für 1.0-Fenster                                | 1x1  |
| untere Grenze für lamsosa und lamsisa, CARB-Tester, DLSSALRS                | 1x1  |
| untere Grenze für lamsosa und lamsisa, CARB-Tester, DLSSALRS                | 1x1  |
| obere Grenze für lamsosa und lamsisa, CARB-Tester, DLSSALRS                 | 1x1  |
| obere Grenze für lamsosa und lamsisa, CARB-Tester, DLSSALRS                 | 1x1  |
| Minimales Lambdasoll für stüchiometrischen Betrieb                          | 1x1  |
| Maximales Lambdasoll für stüchiometrischen Betrieb                          | 1x1  |
| I-Faktor für Rampensteigung lamlash für Testfunktion hinter KAT             | 1x1  |
| minimale Lambda-Schwelle, bei der die Tankentlüftung aktiv sein kann        | 1x1  |
| maximale Lambda-Schwelle, bei der die Tankentlüftung aktiv sein kann        | 1x1  |
| Lambda-Abgas-Soll bei Sekundärluftadaption/Kurztest                         | 4x1  |
| Startwert für dynamische Sollwertanhebung (lamsoll) in der LRHK             | 1x1  |
| Lambdasollwert bei Bankabschaltung                                          | 1x1  |
| Fettschwelle für den Sollwert von Lambda für den Plausibilitätscheck        | 1x1  |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Magerschwelle für den Sollwert von Lambda für den Plausibilitätscheck           | 1x1  |
| Motortemp.-Korrektur von Lambda-Abgas-Soll                                      | 4x1  |
| Offset Lambda-Motor-Soll bei inaktiver Lambdaeegelung                           | 12x1 |
| Wert der bei Bezugsmarkenverlust hinzuaddiert wird                              | 1x1  |
| Initialisierungswert des Zdhlers Bezugsmarkenverlust, wenn SG zuvor im NLDG war | 1x1  |
| Maximalwert für Zdhler Bezugsmarkenverlust                                      | 1x1  |
| Differenzwert zwischen der Fehlereintragsschwelle und der Notlaufenforderung    | 1x1  |
| Schwelle für lbz zur Solldrehzahlanhebung beim Verlassen des LL                 | 1x1  |
| Schwelle für lbz zur Solldrehzahlanhebung im Leerlauf                           | 1x1  |
| Schwelle für lbz zur Solldrehzahlabsenkung beim Verlassen des Leerlaufs         | 1x1  |
| Minimalwertbegrenzung der Adaption LDR I-Adaption                               | 1x1  |
| Schrittweite pro Programmdurchlauf für negativ-Nachführung I-Begrenzung         | 1x1  |
| Schrittweite pro Programmdurchlauf für positiv-Nachführung I-Begrenzung         | 1x1  |
| Sicherheitsabstand LDR I-Regler Begrenzung negativ                              | 8x1  |
| Sicherheitsabstand LDR I-Regler Begrenzung                                      | 8x1  |
| Obere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung                          | 1x1  |
| Regelabweichungsschwelle für Positiv Adaption I-Regler                          | 1x1  |
| Regelabweichungsschwelle für schnelle Positiv-Nachführung                       | 1x1  |
| Untere Regelabweichungsschwelle für Negativ-Verstellung                         | 1x1  |
| Obere Grenze für tiefpassgefilterte LDR-Regelabweichung                         | 1x1  |
| Untere Grenze für tiefpassgefilterte LDR-Regelabweichung f. Heilbedingung       | 1x1  |
| Hysteresese für LDR I-Adaptionskennlinie                                        | 1x1  |
| Korrektur I-Begrenzung LDR PID Rgler als Funktion von Tans                      | 8x1  |
| Begrenzung max. Nachführung LDR negativ für Regleradaption                      | 1x1  |
| Begrenzung max. Nachführung LDR Adaption positiv bei Bereichswechsel            | 1x1  |
| Maximalfuellung LDR bei E_Ido (bberladefehler)                                  | 8x1  |
| LDR p-Begrenzung bei zu hoher Motortemperatur                                   | 8x1  |
| Festwert für LDR-Applikation ohne Md-Koordination                               | 1x1  |
| P-Regler Kennwert LDR back up Regler                                            | 1x1  |
| Reglerparameter Q0 LDR-PID Regler im Stationärbetrieb                           | 1x1  |
| Reglerparameter Q1 PID-Regler im Stationärbetrieb (Integrationsbeiwert)         | 16x1 |
| Vollast Erkennungsschwelle LDR                                                  | 1x1  |
| Maximalfuellung LDR                                                             | 16x1 |
| Maximalfuellung LDR bei Dauerklopfen                                            | 16x1 |
| LDR Umluftventilsteuerung Reset vom Sollwert                                    | 1x1  |
| Untere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug                              | 1x1  |
| Untere Integratorbegrenzung bei Diagnose Leerlaufregelung                       | 1x1  |
| Untere Integratorbegrenzung bei DTES                                            | 1x1  |
| Untere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug                              | 1x1  |
| Obere Integratorbegrenzung bei stehendem Fahrzeug                               | 6x1  |
| Obere Integratorbegrenzung bei rollendem Fahrzeug                               | 6x1  |
| Wert des Leerlaufintegrators im Start                                           | 6x1  |
| Lastschwelle Klopfregel-Adaption                                                | 16x1 |
| Lastschwelle Klopfregelung                                                      | 16x1 |
| Drehzahlschwelle für Leckekenennung vor DK beim Turbo                           | 1x1  |
| Configurationsbyte für LLR Integrator                                           | 1x1  |
| Motortemp.-Korrektur von Lambda-Motor-Soll                                      | 4x1  |
| Natürlicher Logarithmus aus Temperaturquotient                                  | 12x1 |
| minimale Integratorgrenze der stetigen LRHK                                     | 1x1  |
| maximale Integratorgrenze der stetigen LRHK                                     | 1x1  |
| Wartezeit in Lernschritt 1                                                      | 1x1  |
| Wartezeit in Lernschritt 3                                                      | 1x1  |
| Wartezeit in Lernschritt 7                                                      | 1x1  |
| Wartezeit in Lernschritt 9                                                      | 1x1  |
| Lernverbotszeit für 'normales Lernen'                                           | 1x1  |
| Lernverbotszeit für 'normales Lernen'                                           | 1x1  |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Korrekturkennlinie der Reglerparameter bei tiefen Motortemperaturen        | 6x1 |
| Periodendauer der LRS-Zwangsamplitude                                      | 1x1 |
| Kennlinie Amplitude der LRS-Zwangsamplitude                                | 6x1 |
| Fehlerschwelle lamsonh_w                                                   | 1x1 |
| untere Schwelle für LSU nicht aktiv                                        | 1x1 |
| obere Schwelle für LSU nicht aktiv                                         | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 1 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 1 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 1 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 2 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 2 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 2 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 3 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 3 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Login-Code für Drehzahlfenster 3 aktiv (Lüftersteuerung)                   | 1x1 |
| Laufunruhe-Referenzwert bei Fahrzeug steht                                 | 8x1 |
| Laufunruhe-Referenzwert für stop fuel-on/-off Adaption, Vergleich mit lunw | 1x1 |
| dmrkh-abh. Laufunruhe-Referenzkorrekturwert, bei Katheizen                 | 4x1 |
| Tmot-abhängiger Laufunruhe-Referenz-Korrekturwert                          | 8x1 |
| Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 1                             | 8x1 |
| Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 2                             | 8x1 |
| Drehzahlabh. Laufunruhe-Referenz-Minimalwert 3                             | 8x1 |
| Laufunruhe Referenz-Minimalwert bei Katheizen                              | 1x1 |
| Laufunruhe-Referenzwertkorrektur nach Start                                | 6x1 |
| Lenkhilfelastmoment bei fehlerhaftem Lenkwinkelsensor                      | 1x1 |
| Leitzylinderzuordnung: Bank1 fährt Bank2 bei Fehler KS 2                   | 8x1 |
| Leitzylinderzuordnung: Bank2 fährt Bank1 bei Fehler KS 1                   | 8x1 |
| Festwertblock: Leitzylinderzuordnung                                       | 8x1 |
| Drehmomentaufnahme AT-Getriebe in Fahrstufe N/P                            | 8x1 |
| Drehmomentanteil (Pumpenanteil) AT-Getriebe in Fahrstufe R                 | 8x1 |
| Anzahl Aussetzer für Adaptionstop (Heilung) bei B_kh = 1                   | 1x1 |
| Anzahl Aussetzer für Adaptionstop (Heilung)                                | 1x1 |
| Kennlinie Momenten begrenzung bei zu hoher Abgastemperatur                 | 6x1 |
| Momenten-Hysterese bei Entscheidung der Zylinderausblendung                | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment                                          | 1x1 |
| Drehmomentschwelle um den Kompressor in Beschleunigung abzuschalten        | 8x1 |
| Drehmomentschwelle um den Klimakompressor abzuschalten                     | 8x1 |
| Drehmomentschwelle um den Klimakompressor einzuschalten                    | 8x1 |
| maximales Drehmoment für Ausgabe an Kombi                                  | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung                    | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung                    | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung                    | 1x1 |
| Maximales indiziertes Motormoment für Moment-Normierung                    | 1x1 |
| oberer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung                | 1x1 |
| oberer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung                | 1x1 |
| unterer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung               | 1x1 |
| unterer Grenzwert Anpassung Momentenreserve Leerlaufregelung               | 1x1 |
| Höhenabhängiger Anteil des Schleppmomentes                                 | 6x1 |
| Momentenanforderung der Servolenkung                                       | 1x1 |
| Moment zur Kompensation der Sekundärluftpumpe (stat.)                      | 1x1 |
| Moment zur Kompensation der Sekundärluftpumpe (Einschalten)                | 1x1 |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Schleppmoment Temperaturanteil                                                   | 10x1  |
| Ersatzwert für mdwan_w bei Fehler                                                | 1x1   |
| MEBZA_DAT_UC                                                                     | 16x1  |
| MECS_DAT_UC                                                                      | 16x1  |
| MER_D1_UC                                                                        | 16x1  |
| MER_D2_UC                                                                        | 16x1  |
| Maximalwert mifa_w für Momentenänderungsbegrenzung                               | 1x1   |
| Indiziertes Fahrerwunschmoment für Füllungspfad bei aktiver Gradientenbegrenzung | 8x1   |
| maximales relativ Moment im Pedal Fehler                                         | 8x1   |
| MIFA_DAT_UC                                                                      | 16x1  |
| MIL ist bei ti-Abschaltung an, auch im 1.dcy                                     | 1x1   |
| Maximal zulässiges Kupplungsmoment bei betätigter Bremse                         | 8x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit                               | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit                               | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit                               | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit                               | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor           | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor           | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor           | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Umschaltung Dashpot-Filterzeit bei Klimakompressor           | 6x1   |
| Momentaufnahme Klimakompressorlüfter                                             | 6x1   |
| Kupplungsmoment für Aktivierung der Momentenänderungsbegrenzung                  | 1x1   |
| Luftmassenschwelle für Fehlerfreigabe im DKVS (Tank leer)                        | 1x1   |
| Luftmassenschwelle für Fehlerfreigabe Tank leer                                  | 1x1   |
| Min.-Schwelle Motorluftmassendurchsatz für Plaus.-Check Ansauglufttemp. TANS     | 1x1   |
| Max.-Schwelle Motorluftmassendurchsatz für Plaus.-Check Ansauglufttemp. TANS     | 1x1   |
| Schwelle Motorluftmasse für Freigabe Überprüfung Diagnose DTEV passiv möglich    | 1x1   |
| Schwelle Motorluftmasse für Freigabe Diagnose DTEV passiv möglich                | 1x1   |
| Luftmassenstromschwelle für multipl. Abgleich von HFM- und DK-Massenstrom        | 1x1   |
| Linearisierung der Heißfilmspannung                                              | 512x1 |
| minimale HFM-Luftmassen Schwelle zum Rücksetzen des Min-Fehlers                  | 1x1   |
| max. Luftmasse für Katheizen                                                     | 1x1   |
| Luftmassenschwelle für Schwingungsprüfung hinter KAT                             | 1x1   |
| minimale HFM-Luftmasse                                                           | 1x1   |
| Max. mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat                   | 5x1   |
| Minimaler. mittl. Luftmassendurchsatz bis Diagnoseabfrage Thermostat             | 5x1   |
| Luftmassenschwelle für Einschaltbereitschaft LRSHK I-Anteil                      | 1x1   |
| obere Luftmengenschwelle Bereich 1                                               | 1x1   |
| obere Luftmengenschwelle Bereich 1 mit Kompressor                                | 1x1   |
| obere Luftmengenschwelle Bereich 2                                               | 1x1   |
| obere Luftmengenschwelle Bereich 3                                               | 1x1   |
| obere Luftmengenschwelle Bereich 3 mit Kompressor                                | 1x1   |
| Max. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung hoch                          | 5x1   |
| Max. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühleistung niedrig                       | 5x1   |
| Kennlinienoffset HFM 5                                                           | 1x1   |
| Kennlinienoffset HFM 5                                                           | 1x1   |
| obere Luftmassenschwelle für Testbeginn Schwingungsprüfung hinter KAT            | 1x1   |
| oberes Limit für Motorluftmassendurchsatz bei Check Ansauglufttemp. TANS fixiert | 1x1   |
| unteres Limit f. Motorluftmassendurchsatz bei Check Ansauglufttemp. TANS fixiert | 1x1   |
| max. Motor-Luftmasse für Sekundärlufteinblasung                                  | 1x1   |
| Sollwert Luftmassen-Integral für motorisches Katheizen                           | 12x1  |
| Sollwert Luftmassen-Integral für motorisches Katheizen                           | 12x1  |
| untere Luftmengenschwelle Bereich 2                                              | 1x1   |
| untere Luftmengenschwelle Bereich 2 mit Kompressor                               | 1x1   |
| untere Luftmengenschwelle bei Funktionsanforderung B_faen Bereich 2              | 1x1   |
| untere Luftmengenschwelle Bereich 4                                              | 1x1   |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| untere Luftmengenschwelle Bereich 4 mit Kompressor                              | 1x1  |
| Min. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühlleistung hoch                        | 5x1  |
| Min. Luftmassendurchsatz für Bedingung Kühlleistung niedrig                     | 5x1  |
| Luftmassenschwelle für Dynamikprüfung hinter KAT                                | 1x1  |
| untere Luftmassenschwelle für Testbeginn Schwingungsprüfung hinter KAT          | 1x1  |
| Luftmassenschwelle für Vollast-Prüfung für Sonde hinter KAT                     | 1x1  |
| min. Luftmasse für Bedingung Adaption/Zusatzdiagnose (16 Bit)                   | 1x1  |
| min. Luftmasse für Bedingung Kurztest-Diagnose (16 Bit)                         | 1x1  |
| min. Luftmasse für Bedingung Diagnose (16 Bit)                                  | 1x1  |
| min. Luftmasse für Bedingung frn-Offset-Messung (16 Bit)                        | 1x1  |
| Motortyp für Ausgabe an Kombi                                                   | 1x1  |
| LLR: Erhöhte Momentenreserve im LL nach Drehzahleinbruch                        | 1x1  |
| Momentenreserve bei Servolenkung                                                | 1x1  |
| Schwelle zur Erkennung von Dauer-Hochlastfahrt                                  | 1x1  |
| Obere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschemoments                       | 1x1  |
| Untere Leerlaufschwelle des relativen Fahrerwunschemoments                      | 1x1  |
| max. mifa-Schwelle für Freigabe Klimakompressor abschalten                      | 1x1  |
| Vollasterkennungsschwelle des relativen Fahrerwunsches                          | 14x1 |
| Schwelle zur Umschaltung des Vorlagerungswinkels bei max. Fahrerwunsches        | 8x1  |
| Maximaler FGR-Initialisierungswert                                              | 6x1  |
| Schwelle relatives Moment vom Fahrgeschwindigkeitsregler für Erkennung Leerlauf | 1x1  |
| Maximalwert für relatives Moment aus FGR                                        | 1x1  |
| Maximalwert für relatives Moment aus FGR                                        | 1x1  |
| Startwert für Relatives Moment bei Aktivierung FGR-Regler                       | 1x1  |
| untere Luftmassenschwelle für Plausibilitätsprüfung LSU                         | 1x1  |
| Minimale Leerlaufluftmassenadaption für E-Gas                                   | 1x1  |
| Maximale Leerlaufluftmassenadaption für E-Gas                                   | 1x1  |
| untere Schwelle für Plausibilitätsprüfung LSU                                   | 1x1  |
| minimaler Massenstrom über Drosselklappe in TE                                  | 1x1  |
| MSG5_DAT_UC                                                                     | 16x1 |
| Ini.- Sekundärluftmasse                                                         | 1x1  |
| Massenstrom Leckluft gesamt                                                     | 1x1  |
| msndko-Initialisierungswert für DCV                                             | 1x1  |
| Sekundärluftmasse abhängig von der Batteriespannung                             | 8x1  |
| Diagnoseschwelle für Ventildichtheitsprüfung                                    | 1x1  |
| Diagnoseschwelle für Ventildichtheitsprüfung bei Kurztest                       | 1x1  |
| Diagnoseschwelle für absoluten Fehler Ventildichtheit                           | 1x1  |
| Diagnoseschwelle für absoluten Fehler Ventildichtheit bei Kurztest              | 1x1  |
| Massenstrom über PCV Ventil                                                     | 14x1 |
| Kennlinie normierter Massenstrom durch TEV                                      | 10x1 |
| MSPSN_DAT_UC                                                                    | 16x1 |
| MSRC_D_UC                                                                       | 16x1 |
| Fehlerzeit für MSR-Eingriff-Überwachung des Befehlstests                        | 1x1  |
| Fehlerzeit für MSR-Eingriff-Überwachung der Funktionsüberwachung                | 1x1  |
| Große zulässige Momenten-Zeit-Fläche bei der MSR-Topfplausibilisierung          | 1x1  |
| Mindestluftmasse bei Initial- u. Fortsetzungssprung                             | 1x1  |
| Kennlinie Massenstrom-Schwelle für Verzögerung Taupunktende hinter Kat          | 4x1  |
| MVER_D_UC                                                                       | 16x1 |
| Fehlerzeit beim Momentenvergleich im Befehlstest                                | 1x1  |
| Fehlerzeit beim Momentenvergleich in der Funktionsüberwachung                   | 1x1  |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation                                      | 10x1 |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation Block 0                              | 36x1 |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation Block 1                              | 40x1 |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation Block 10                             | 40x1 |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation Block 11                             | 40x1 |
| Meßwert lesen normiert Testerkommunikation Block 12                             | 40x1 |

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 13                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 14                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 15                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 16                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 17                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 18                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 190                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 191                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 192                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 193                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 194                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 195                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 196                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 197                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 198                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 199                          | 10x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 2                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 20                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 21                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 22                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 23                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 24                           | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 25                           | 24x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 3                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 4                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 5                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 5                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 6                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 7                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 8                            | 40x1 |
| MeЯwert lesen normiert Testerkommunikation Block 9                            | 40x1 |
| Max. Anzahl Flankenadaptionen Nockenwellen Phasensensor                       | 1x1  |
| Maximale Anzahl von Fehlern der Synchronisationsüberwachung bei hoher Dynamik | 1x1  |
| Mindestanzahl von Zahnsignalen zur Heilung des NLDG                           | 1x1  |
| Filter-Zeitkonstante für verzögertes Moment im Befehlstest                    | 1x1  |
| Filter-Zeitkonstante für verzögertes Moment in der Funktionsüberwachung       | 1x1  |
| MZFPTR_DAT_UC                                                                 | 16x1 |
| MZFREG_DAT_UC                                                                 | 8x16 |
| Verzugszeit für zulässiges Moment mz_um im Befehlstest                        | 1x1  |
| Verzugszeit für zulässiges Moment mz_um im Befehlstest                        | 1x1  |
| Verzugszeit für zulässiges Moment mz_um in der Funktionsüberwachung           | 1x1  |
| MZF_DAT_UC                                                                    | 16x1 |
| MZL_DAT_UC                                                                    | 16x1 |
| Umrechnungskonstante für Einrechnung Gemischkorrektur rkat                    | 1x1  |
| NACHANZ                                                                       | 1x1  |
| obere Drehzahlschwelle für AR aktiv                                           | 1x1  |
| Drehzahlschwelle in höherem Gang fuer AR aktiv                                | 6x1  |
| Drehzahlschwelle für AR im Leerlauf                                           | 6x1  |
| Kennlinie für Drehzahlschwelle für Abwürgeschutz                              | 4x1  |
| Fehlertoleranzzeit für Motordrehzahlüberwachung für Funktionsüberwachung      | 1x1  |
| Schwelle für Filterausgang ndfil                                              | 6x1  |
| Schwelle Drehzahldifferenz zum Auslösen Ini der AR beim Verzögern             | 6x1  |
| erlaubte Differenz zwischen nmot und nz_um in der Funktionsüberwachung        | 1x1  |
| Minimaldrehzahl für Plausibilisierung DK-Poti 2 nach unten im Normalbetrieb   | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Diagnose Klopfregelanschlag                              | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Dia KS                                                   | 1x1  |

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Drehzahlschwelle für Dia KS, Bandendetest                                 | 1x1  |
| Obere Drehzahlgrenze für DKAT-aktiv                                       | 1x1  |
| Obere Drehzahlgrenze für DKAT-aktiv                                       | 1x1  |
| Obere Drehzahlgrenze für Funktionsanforderung                             | 1x1  |
| Obere Drehzahlgrenze für Funktionsanforderung                             | 1x1  |
| untere Drehzahlgrenze für DKAT-aktiv                                      | 1x1  |
| untere Drehzahlgrenze für DKAT-aktiv                                      | 1x1  |
| Untere Drehzahlgrenze für Funktionsanforderung                            | 1x1  |
| Untere Drehzahlgrenze für Funktionsanforderung                            | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für LDRA Fehlerpfad und Heilung LDO Fehlerpfad           | 2x1  |
| obere Drehzahlschwelle für digitale Leerlaufstabilisierung                | 1x1  |
| untere Drehzahlschwelle für digitale Leerlaufstabilisierung               | 1x1  |
| Minimaldrehzahl für Diagnose Nockenwellensteuerung                        | 1x1  |
| Minimaldrehzahl für Diagnose Nockenwellensteuerung bei Testieranforderung | 1x1  |
| Maximaldrehzahl für Diagnose Nockenwellensteuerung                        | 1x1  |
| obere Drehzahlschwelle für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck   | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Signalvergleich Ladedruck mit Umgebungsdruck         | 1x1  |
| untere Drehzahlschwelle für Freigabe Thermostatdiagnose                   | 1x1  |
| Fehlererkennung Tachosignal / Drehzahlschwelle minimal                    | 1x1  |
| Fehlererkennung Fz-Geschwindigkeitssignal, obere Drehzahlgrenze           | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Funktionsanforderung NWS                             | 1x1  |
| Min. zul. Drehzahl bei FGR-Betrieb                                        | 1x1  |
| Solldrehzahl bei eingeschalteter Frontscheibenheizung                     | 1x1  |
| Solldrehzahl bei eingeschalteter Frontscheibenheizung und B_fs=1          | 1x1  |
| NFLAGS_D_UC                                                               | 16x1 |
| Drehzahlschwelle der Modifikation der Laufunruhe-Berechnung               | 1x1  |
| Solldrehzahl 2 Fahrstufenschalter ein                                     | 6x1  |
| Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv und B_fs=1                           | 1x1  |
| Solldrehzahl für Klimaanlage bei B_fs=1                                   | 1x1  |
| Solldrehzahl für Klimaanlage bei B_fs=1                                   | 1x1  |
| Solldrehzahl für Kochschutz (Fahrstufe eingelegt)                         | 1x1  |
| Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signal bei B_fs=1                            | 1x1  |
| Solldrehzahl Fahrstufenschalter ein                                       | 6x1  |
| Minimale zulässige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe                 | 1x1  |
| Minimale zulässige Solldrehzahl bei eingelegter Fahrstufe                 | 1x1  |
| Soll-Drehzahlerhöhung bei Drehzahlgeber-Notlauf                           | 1x1  |
| Soll-Drehzahl bei Servolenkungsschalter aktiv und B_fs=1                  | 1x1  |
| Misfire Detection : Schwelle Drehzahländerung für Ausblendung             | 8x1  |
| Misfire Detection : Schwelle Drehzahländerung für Ausblendung nach Start  | 1x1  |
| Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert PLAusibilitaetstest              | 1x1  |
| Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert PLAusibilitaetstest              | 1x1  |
| Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert PLAusibilitaetstest              | 1x1  |
| Schwelle fuer Gangerkennung, Mindestwert PLAusibilitaetstest              | 1x1  |
| Drehzahlgradient beim Absteuern der Schubabschalthysterese                | 1x1  |
| Schwelle Drehzahlgradient für Sperrung Filter SA/WE                       | 1x1  |
| Schwellwert Drehzahlgradient für Dynamikererkennung KRRRA                 | 16x1 |
| maximaler Drehzahlgradient im KR stationär Betrieb                        | 1x1  |
| Schwellwert Drehzahlgradient für Dynamikererkennung                       | 16x1 |
| Drehzahlgradientenschwelle zur Auslösung der Drehzahlachführung           | 1x1  |
| Solldrehzahl bei Generatorlast aktiv                                      | 1x1  |
| Drehzahl oberhalb der KR-Adaption gefreezt wird                           | 1x1  |
| Drehzahl unterhalb der KR-Adaption gefreezt wird                          | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Klopfregelfreigabe                                   | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 1                       | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 2                       | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Filtermittenfrequenz Bereich 3                       | 1x1  |



|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Drehzahl oberhalb der KR gefreezt wird                                          | 1x1  |
| Drehzahlschwelle Umschalten Delta-Lastsignal für Lastdynamik                    | 1x1  |
| Maximale Drehzahlgrenze DKAT für Berechnung                                     | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Adaption I-Begrenzung                                      | 2x1  |
| Solldrehzahl 2                                                                  | 6x1  |
| Solldrehzahl 2                                                                  | 6x1  |
| Solldrehzahl 2                                                                  | 6x1  |
| Solldrehzahl 2                                                                  | 6x1  |
| Leerlaufsolldrehzahl bei Aktivdiagnose-Sekundärluft                             | 1x1  |
| Begrenzung der Drehzahlvorgabe (CVT-Getriebe)                                   | 8x1  |
| Leerlaufsolldrehzahl bei Kurztest Sekundärluftdiagnose                          | 1x1  |
| Solldrehzahl                                                                    | 6x1  |
| Solldrehzahl                                                                    | 6x1  |
| Solldrehzahl                                                                    | 6x1  |
| Solldrehzahl                                                                    | 6x1  |
| Minimale zulässige Solldrehzahl                                                 | 1x1  |
| Minimale zulässige Solldrehzahl                                                 | 1x1  |
| Wartezeit 1 im NLP-Lernen                                                       | 1x1  |
| Wartezeit 2 im NLP-Lernen                                                       | 1x1  |
| obere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat                                    | 1x1  |
| obere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat                                    | 1x1  |
| untere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat                                   | 1x1  |
| untere Drehzahlgrenze für Regelung hinter Kat                                   | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Unterdrücken gesteuertes Kat-Ausgucken                     | 1x1  |
| Drehzahlschwelle, Abschalten LR bei Schub, in Verbindung mit LL und TLLRSHB     | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl                                      | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl                                      | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl                                     | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung LL-Solldrehzahl                                     | 1x1  |
| Drehzahlbegrenzung                                                              | 1x1  |
| Drehzahlbegrenzung                                                              | 1x1  |
| Drehzahlbegrenzung bei Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal                   | 1x1  |
| Drehzahlgrenze für Automatik-Getriebe bei Fehler Geschwindigkeitssignal         | 8x1  |
| Drehzahlgrenze bei doppelter Zündausgabe                                        | 1x1  |
| Fehlererkennung nmax - Überschreitung                                           | 1x1  |
| Maximal zulässige Motordrehzahl (stationär)                                     | 8x1  |
| Drehzahl bei maximalem Moment für Ausgabe an Kombi                              | 1x1  |
| Drehzahlgrenze bei Drehzahlgeber-Notlauf                                        | 1x1  |
| erhöhte Drehzahlgrenze                                                          | 1x1  |
| erhöhte Drehzahlgrenze                                                          | 1x1  |
| Min. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung                            | 1x1  |
| Min. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung DMDDL                      | 1x1  |
| Minimal Drehzahl                                                                | 1x1  |
| Minimal Drehzahl                                                                | 1x1  |
| minimale Drehzahl für Motordrehzahlüberwachung der Funktionsüberwachung         | 1x1  |
| Drehzahlschwelle zur Aktivierung LL-Sollwinkelkennfelder bei Einlaßnockenwelle  | 1x1  |
| Minimale Drehzahl für Freigabe der Nockenwellenverstellung im Start             | 1x1  |
| untere nmot-Schwelle für Ausgabe TSMNSA                                         | 1x1  |
| Drehzahl-Schwelle fürs Setzen der Zyklusflags der Funktionsüberwachungs-Diagnos | 1x1  |
| Wartezeit bis Motorstillstand erkannt                                           | 1x1  |
| untere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU bei Kurztest                     | 1x1  |
| obere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU                                   | 1x1  |
| untere Drehzahlschwelle für Dynamikprüfung LSU                                  | 1x1  |
| Motordrehzahlschwelle zur Freigabe des Schnellstarts über PG Schnellstart       | 1x1  |
| Drehzahlschwelle zur Freigabe der Funktion RDE                                  | 1x1  |
| NMOT_DAT_UC                                                                     | 16x1 |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Max. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung                           | 1x1 |
| Maximaldrehzahl bei Drosselklappen-Antrieb-Ersatzbetrieb                       | 6x1 |
| Maximaldrehzahl bei Sicherheitskraftstoffabschaltung (SKA)                     | 1x1 |
| Verstärkung Proportionalanteil der NMAX-Regelung bei stromloser Drosselklappe  | 1x1 |
| Verstärkung Proportionalanteil der NMAX-Regelung im Normalbetrieb              | 8x8 |
| Maximaldrehzahl bei unbekannter Drosselklappenposition -> Ev-Abschaltung       | 1x1 |
| obere nmot-Schwelle für Ausgabe TSMNSA                                         | 1x1 |
| Drehzahlübergang Normal -> Start                                               | 3x1 |
| maximale Drehzahlschwelle für Abschaltung der NW-Verstellung                   | 1x1 |
| Minimaldrehzahlschwelle für Freigabe der Nockenwellenverstellung               | 4x1 |
| obere Drehzahlschwelle Bereich 1                                               | 1x1 |
| obere Drehzahlschwelle Bereich 2                                               | 1x1 |
| Wert für inaktiver ASR-Botschaft                                               | 1x1 |
| Wert für inaktiver ASR-Botschaft                                               | 1x1 |
| NOASR_UC                                                                       | 1x1 |
| Inaktivmaske für ASR                                                           | 1x1 |
| Wert der bei nicht erkannter Bezugsmarke aufaddiert wird                       | 1x1 |
| Initialisierungswert für Zähler Bezugsmarkenverlust                            | 1x1 |
| Maximalwert für nicht erkannte Bezugsmarken im Start                           | 1x1 |
| Codewort für Adaptionsfreigabe                                                 | 1x1 |
| NOREA_UC                                                                       | 1x1 |
| Kennung zur Anforderung kein Motorbetrieb möglich aus %UFREAC der Funktions    | 1x1 |
| Kennung zur Anforderung kein Motorbetrieb möglich aus %UFREAC der Funktions    | 1x1 |
| minimale Motordrehzahl für Phasensuche                                         | 1x1 |
| maximale Motordrehzahl für Phasensuche                                         | 1x1 |
| minimale Motordrehzahl für Initialisierung                                     | 1x1 |
| maximale Motordrehzahl für Initialisierung                                     | 1x1 |
| Mindestdrehzahl für Begrenzung Stelleingriff rkat bei niedrigen Drehzahlen     | 1x1 |
| Motordrehzahl-Schwelle für den r/rlip-Vergleich in der Funktionsüberwachg      | 1x1 |
| Minimaldrehzahl zur Berechnung von umsrln                                      | 1x1 |
| Minimaldrehzahl zur Berechnung von umsrln im LL                                | 1x1 |
| Maximale Drehzahl für Batteriespannungsregelung                                | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1)                                    | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1)                                    | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1) und eingelegter Fahrstufe (S_fs=1) | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Klimaanlage ein (S_AC = 1) und eingelegter Fahrstufe (S_fs=1) | 1x1 |
| Schubabschaltedrehzahl bei Testereingriff                                      | 1x1 |
| Nachstartüberwachungszeit für die Funktionsüberwachung                         | 1x1 |
| Mindestsolldrehzahl bei HeiЯ-Leerlauf                                          | 1x1 |
| Solldrehzahl für Klimaanlage                                                   | 1x1 |
| Solldrehzahl für Klimaanlage                                                   | 1x1 |
| Solldrehzahl für Kochschutz                                                    | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Servolenkung aktiv                                            | 1x1 |
| Solldrehzahl bei entladener Batterie bei B_fs=1                                | 1x1 |
| Solldrehzahl bei entladener Batterie                                           | 1x1 |
| Drehzahlschwelle zur Umschaltung der Solldrehzahl durch lbz                    | 1x1 |
| Leerlaufdrehzahl bei Bandendetest (bei allgemeiner Anforderung)                | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Einzelzylinder-Lambda-Regelung                       | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Katdiagnose                                          | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Katdiagnose                                          | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Klopfsensor                                          | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Tankleckdiagnose                                     | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde vor Kat                                  | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Schwingungsprüfung                                   | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Sodenvertauscherkennung                              | 1x1 |
| Drehzahlanforderung für Kurztrip: Diagnose Speicherkat                         | 1x1 |

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Solldrehzahl bei Kurztrip Sekundärluft                                   | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Tankentlüftung                                 | 1x1 |
| Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Auslaß-NW                                  | 1x1 |
| Leerlaufdrehzahl bei Kurztrip Einlaß-NW                                  | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Diagnose Kraftstoffversorgung                  | 1x1 |
| Solldrehzahl bei Kurztrip Lambdasonde hinter Kat                         | 1x1 |
| Solldrehzahl abhängig vom Pumpendruck der Servolenkung                   | 4x1 |
| Solldrehzahl abhängig vom Pumpendruck der Servolenkung bei B_fs=1        | 4x1 |
| Solldrehzahl bei Ausfall PWG-Signale                                     | 1x1 |
| Soll-Drehzahlerhöhung bei Drehzahlgeber-Notlauf                          | 1x1 |
| Solldrehzahlanhebung bei Drosselklappenfehler                            | 1x1 |
| Entprellzeit für Abschaltung der Nachstartaufweitung                     | 1x1 |
| Anlassdrehzahlschwelle für Hochlauferkennung                             | 1x1 |
| Motordrehzahlschwelle für Unterdrehzahl-Ausstieg bei Nachstartaufweitung | 1x1 |
| Max. Drehzahl für Ausblendung der Aussetzererkennung nach Start          | 1x1 |
| Motordrehzahlschwelle für Start Ende bei Nachstartaufweitung             | 1x1 |
| Übergang Start -> Normal                                                 | 3x1 |
| Übergang Start -> Normal                                                 | 3x1 |
| Drehzahlschwelle 1 Umschaltg. zur Rechenzeiterparnis                     | 1x1 |
| Drehzahlschwelle 2 Umschaltg. zur Rechenzeiterparnis                     | 1x1 |
| Schwelle Drehzahl für Bestimmung Umgebungstemperatur                     | 1x1 |
| Schwelle Drehzahl für Bestimmung Umgebungstemperatur aus TANS            | 1x1 |
| untere Drehzahlschwelle Bereich 2                                        | 1x1 |
| untere Drehzahlschwelle Bereich 3                                        | 1x1 |
| obere Drehzahlgrenze für ÜK-Adaption                                     | 1x1 |
| untere Drehzahlgrenze für ÜK-Adaption                                    | 1x1 |
| minimale Drehzahl für Verzögerung                                        | 1x1 |
| Faktor zur Berechnung Initialisierungsdrehzahl                           | 6x1 |
| Drehzahlschwelle für Drucksensorvergleich DSU/DSL im Leerlauf            | 1x1 |
| Minimales Drehzahl/Geschwindigkeits-Verhältnis                           | 6x1 |
| Maximales Drehzahl/Geschwindigkeits-Verhältnis                           | 6x1 |
| Gangerkennung n/v 1 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 1 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 1 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 1 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerekenung n/v 1 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerekenung n/v 1 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerekenung n/v 1 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerekenung n/v 1 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 2 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang oben                                            | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 3 Gang unten                                           | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang oben                                            | 1x1 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gangerkennung n/v 4 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 4 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 5 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang oben                                                    | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Gangerkennung n/v 6 Gang unten                                                   | 1x1 |
| Minimaldrehzahl für Berechnung DK-Winkel-Ersatzwert aus Füllungssignal           | 1x1 |
| Wiedereinsetzdrehzahl bei CVT-Getriebe                                           | 5x1 |
| Wiedereinsetzdrehzahl                                                            | 5x1 |
| Delta Wiedereinsetzdrehzahl bei Fahrstufe                                        | 5x1 |
| Dekrementierung des Fehlerentprellzählers Nockenwellensteller Einlaß             | 1x1 |
| Inkrementierung des Fehlerentprellzählers Nockenwellensteller Einlaß             | 1x1 |
| Maximalwert des Fehlerentprellzählers Nockenwellensteller Einlaß für Fehlereintr | 1x1 |
| Entprellzählerstand für Fehlerspeicher löschen Nockenwellensteller Einlaß        | 1x1 |
| Mindestdrehzahl für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse                    | 1x1 |
| Nockenwellensteuerung obere Schaltschwelle (Einlaß)                              | 1x1 |
| Nockenwellensteuerung untere schaltschwelle (Einlaß)                             | 1x1 |
| Drehzahlschwelle für Zeitzähler Heiß-Leerlauf dekrementieren abh. von TL         | 4x1 |
| Drehzahlschwelle für Zeitzähler Heiß-Leerlauf inkrementieren abh. von TL         | 4x1 |
| Drehzahlgrenze für sicheres Verlassen der ZMS-Resonanz                           | 1x1 |
| untere Drehzahlgrenze für ZMS-Schutz                                             | 1x1 |
| obere Drehzahlgrenze für ZMS-Schutz                                              | 1x1 |
| Motordrehzahlschwelle für Unterdrehzahl-Ausstieg für die Fkt.-überwachung        | 1x1 |
| Motordrehzahlschwelle für Startende in der Fkt.-überwachung                      | 1x1 |
| Offset zwischen adaptierter Phasenflanke und Phasenflanke im Start               | 1x1 |
| Offset zu DPBKVUKKPU bei betätigter Bremse                                       | 1x1 |
| Offset zu DPBKVUKNW bei betätigter Bremse                                        | 1x1 |
| Offset zu DPBKVUKP bei betätigter Bremse                                         | 1x1 |
| Offset zu DPBKVUKPU bei betätigter Bremse                                        | 1x1 |
| Abgasgegendruck am Sondeneinbauort LSU                                           | 6x1 |
| Hysterese zur kritischen Obergrenze für Druck im Bremskraftverstärker            | 1x1 |
| Hysterese zur kritischen Obergrenze für Druck im Bremskraftverstärker            | 1x1 |
| min. möglicher Druck im Bremskraftverstärker                                     | 1x1 |
| max. möglicher Druck im Bremskraftverstärker                                     | 1x1 |
| Unterdruckverstärkung durch Saugstrahleffekt                                     | 6x1 |
| Fürderleistung EKP                                                               | 1x1 |
| Anzahl an Phasenflanken bis NLDG aufgerufen wird bei eingetragendem E_n          | 1x1 |
| Anzahl PG-Flankenwechsel für DG-Fehler B_signal                                  | 1x1 |
| Heizleistung für ausreichende Sondenheizung                                      | 1x1 |

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Drehzahlschwelle für Umschaltung auf 1 Phasenflanke                            | 1x1  |
| Drehzahlschwelle für Umschaltung auf 2 Phasenflanken                           | 1x1  |
| Anfangswert für Zähler Phasensignal nicht ok                                   | 1x1  |
| Segmentlänge kurzes Segment beim Schnellstart-Phasengebersignal                | 1x1  |
| Prädiktionsintervall für dynamische Schubumluftventilansteuerung               | 1x1  |
| Ersatzwert des Grundladedrucks für LDR-Diagnose                                | 1x1  |
| Wichtungsfaktor des P-Anteils in der LRHK über KAT-Alterung                    | 8x1  |
| Wichtungsfaktor des P-Anteils in der LRHK über KAT-Alterung                    | 8x1  |
| Applikationswert für Soll-Ladedruck                                            | 1x1  |
| Kombiausgabe maximale Leistung                                                 | 1x1  |
| Saugrohrdruck für Applikation Einspritzung                                     | 1x1  |
| Verhältnis pspvdk ungedrosselt                                                 | 1x1  |
| Verhältnis pspvdk ungedrosselt                                                 | 1x1  |
| Verhältnis pspvdk ungedrosselt                                                 | 1x1  |
| Schwelle negativer pssol-Gradient                                              | 1x1  |
| Schwelle positiver gefilterter pssol-Gradient                                  | 1x1  |
| Schwelle positiver pssol-Gradient                                              | 1x1  |
| Ersatzwert für Umgebungsdruck                                                  | 1x1  |
| Ersatzwert für Umgebungsdruck für BKV                                          | 1x1  |
| Ersatzwert für Umgebungsdruck                                                  | 1x1  |
| Pulsationskorrektur abhängig von Ansauglufttemperatur                          | 8x1  |
| Umgebungsdruckkorrektur abhängig von Fahrzeuggeschwindigkeit                   | 8x1  |
| Schwelle Umgebungsdruck für Ladedruckdiagnose                                  | 1x1  |
| Pulsationsschwelle für Schubumluftventildiagnose beim Turbo                    | 1x1  |
| Umgebungsdruckbegrenzung minimal                                               | 1x1  |
| Umgebungsdruckbegrenzung maximal                                               | 1x1  |
| maximal plausible Umgebungsdruckschwelle                                       | 1x1  |
| minimal plausible Umgebungsdruckschwelle                                       | 1x1  |
| max. Abweichung von Umgebungsdruck und Saugrohrdruck                           | 1x1  |
| pvdK min. Schwelle für Fehlererkennung Ladedrucksensor                         | 1x1  |
| Ladedruckgrenze für Diagnose max. Fehler                                       | 4x1  |
| max. Abweichung von Saugrohrdruck und Druck vor Drosselklappe                  | 1x1  |
| Schwelle unterhalb welcher die Diff. zw. pvdKs und pu als 0 ausgegeben wird    | 1x1  |
| P-Reglerparameter bei Homogenbetrieb                                           | 10x1 |
| P-Reglerparameter bei Homogenbetrieb und Kraftschluß                           | 10x1 |
| Kennlinie P-Verstärkung bei Thermoreaktor                                      | 10x1 |
| Kennlinie P-Verstärkung bei Start                                              | 10x1 |
| LLR: P-Verstärkung bei stehendem Fahrzeug (Luftanteil)                         | 4x10 |
| P-Anteil der LLR auf dem Luftpfad bei Katheizen                                | 4x10 |
| LLR: P-Verstärkung bei rollendem Fahrzeug (Luftanteil)                         | 4x10 |
| P-Verstärkungsfaktor für Momentenbegrenzung bei Dauerstricheinspritzung        | 1x1  |
| Prozentuale Häufigkeit der ZW-Ausgabe durch die KR während Dynamikadaption     | 1x1  |
| Abstand zur Bestimmung des arithmet Mittelwertes - DMDLU                       | 1x1  |
| Begrenzung der Anzahl rückwärts drehender Zähne im Auslauf                     | 1x1  |
| Rampensteilheit bei Aufregelung des ASR-Moments                                | 1x1  |
| Belastungswiderstand für Pumpstrom-Erzeugung                                   | 1x1  |
| Winkelbereich in dem keine Plausibilisierung des Rückdrehverdachts möglich ist | 1x1  |
| REAC_D1_UC                                                                     | 16x1 |
| REAC_D2_UC                                                                     | 16x1 |
| Fehlerzeit bei der Funktions-Fehlerreaktionsüberwachung im Befehlstest         | 1x1  |
| Fehlerzeit bei der Funktions-Fehlerreaktionsüberwachung in der Funktionsüberw. | 1x1  |
| Fehlerzeit bei der Funktionsüberwachungs-Fehlerreaktionsüberw. im Befehlstest  | 1x1  |
| Fehlerzeit bei der Funktionsüberwachungs-Fehlerreaktionsüberwachung            | 1x1  |
| Ev-Abschaltmuster für Momentenreduzierung                                      | 4x4  |
| Hysterese der Reduzierstufe bei größerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert       | 1x1  |
| Hysterese der Reduzierstufe bei kleinerer Soll-Reduzierstufe als Ist-Wert      | 1x1  |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| maximale Reduzierstufe bei sequentieller Schubabschaltung                       | 1x1  |
| Schwelle zwischen Zündeingriff und Einspritzausblendung                         | 5x1  |
| Startwert Referenzpegel bei Klopfregelung aktiv                                 | 1x1  |
| Schalter zum Resetieren von perfmax_w                                           | 1x1  |
| RFLAGS_D_UC                                                                     | 16x1 |
| Innenwiderstand Ri der Nernstsonde hinter KAT auf Maximalwert begrenzen         | 1x1  |
| Schwelle für Reset Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT               | 1x1  |
| rka-Initialisierungswert für DCV                                                | 1x1  |
| obere rka Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV                | 1x1  |
| untere rka Schwelle für passive Einschaltbedingungen Diagnose TEV               | 1x1  |
| Delta rkat- bzw. rkaz-Schwelle für Erkennung der eingeschwungenen Grundadaption | 1x1  |
| Verhältnis NO / stationäre Warm-LL-Drehzahl                                     | 1x1  |
| untere Diagnoseschwelle additive Korrektur pro Zeit                             | 1x1  |
| obere Diagnoseschwelle additive Korrektur pro Zeit                              | 1x1  |
| untere Schwelle additive Korrektur pro Zeit                                     | 1x1  |
| obere Schwelle additive Korrektur pro Zeit                                      | 1x1  |
| reduzierte untere Schwelle additive Korrektur pro Zeit                          | 1x1  |
| reduzierte obere Schwelle additive Korrektur pro Zeit                           | 1x1  |
| untere Diagnoseschwelle additive Korrektur pro Zündung                          | 1x1  |
| obere Diagnoseschwelle additive Korrektur pro Zündung                           | 1x1  |
| untere Schwelle additive Korrektur pro Zündung                                  | 1x1  |
| obere Schwelle additive Korrektur pro Zündung                                   | 1x1  |
| reduzierte untere Schwelle additive Korrektur pro Zündung                       | 1x1  |
| reduzierte obere Schwelle additive Korrektur pro Zündung                        | 1x1  |
| rk-Schwelle für BA-Anzeige                                                      | 9x1  |
| Maximaler Referenzpegel für Klopfkennungsschwelle Zyl.-gruppe 1                 | 16x1 |
| Maximaler Referenzpegel für Klopfkennungsschwelle Zyl.-gruppe 2                 | 16x1 |
| Widerstand zwischen kongruierende Spannung und SONDENSIGNAL                     | 1x1  |
| Schwelle Summe Kurz-/Langzeitanteil                                             | 1x1  |
| Schwelle für Erkennung BK-Aktivität (Kurzzeitanteil)                            | 1x1  |
| rk-Schwelle für VA-Anzeige                                                      | 9x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 1 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 1                                           | 6x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 2 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 2                                           | 6x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 3 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 3                                           | 6x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 4 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 4                                           | 6x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 5 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 5                                           | 6x1  |
| RL-Kennlinie Bergaberkennung Gang 6 bei Feinstleckdiagnose                      | 6x1  |
| RL - Kennlinie Bergaberkennung Gang 6                                           | 6x1  |
| Begrenzung Filter Bergaberkennung                                               | 1x1  |
| Fehlertoleranzzeit für den rl-Vergleich mit der Funktion in der Funktionsüberw. | 1x1  |
| Obere Lastgrenze für Funktionsanforderung                                       | 1x1  |
| Obere Lastgrenze für Funktionsanforderung                                       | 1x1  |
| Obere Lastkennlinie für DKAT-aktiv                                              | 5x1  |
| Obere Lastkennlinie für DKAT-aktiv                                              | 5x1  |
| Untere Lastkennlinie für DKAT-aktiv                                             | 5x1  |
| Untere Lastkennlinie für DKAT-aktiv                                             | 5x1  |
| Untere Lastgrenze für Funktionsanforderung                                      | 1x1  |
| Untere Lastgrenze für Funktionsanforderung                                      | 1x1  |
| Minimale Lastschwelle während Erwärmung bis Thermostatdiagnose                  | 1x1  |
| Max. Lastschwelle während Erwärmung bis Thermostatdiagnose                      | 1x1  |
| Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU bei Kurztest                                | 1x1  |

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| obere Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU                                          | 1x1  |
| untere Lastschwelle für Dynamikprüfung LSU                                         | 1x1  |
| Filter-Zeitkonstante für verzögerte Lastinfo rlip_um in d. Funktionsüberwachung    | 1x1  |
| Verzugszeit für Lastinformation rlip_um in der Funktionsüberwachung                | 1x1  |
| Fehlertoleranzzeit für den r/rlip-Vergleich in der Funktionsüberwachung            | 1x1  |
| RI-Schwelle für langsamen LDR-Eingriff (Adaption)                                  | 8x1  |
| RL-min Schwelle zur Anfettung wegen Brennbarkeit                                   | 6x1  |
| Maximale Last bei Diagnose                                                         | 1x1  |
| Kennlinie über nmot, obere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT                    | 8x1  |
| Kennlinie über nmot, obere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT                    | 8x1  |
| Kennlinie über nmot, untere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT während Kurztes   | 8x1  |
| Kennlinie über nmot, untere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT während Kurztes   | 8x1  |
| Kennlinie über nmot, untere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT                   | 8x1  |
| Kennlinie über nmot, untere rL Regelgrenze für Regler hinter KAT                   | 8x1  |
| relative Lastschwelle, Abschalten LR bei SLS, in Verbindung mit LL und NLRSHB      | 1x1  |
| Kennlinie über nmot, untere rL Regelgrenze für Regler vor KAT                      | 8x1  |
| Lastschwelle für Unterdrehzahlprüfung abh. von mdverl_w                            | 3x1  |
| Notlauf rl bei E_DK und E_LM                                                       | 6x1  |
| obere Lastschwelle Bereich 2                                                       | 1x1  |
| obere rl - Schwelle Bereich 3                                                      | 1x1  |
| obere rl - Schwelle Bereich 3 mit kompressor                                       | 1x1  |
| minimale Last für Phasensuche                                                      | 1x1  |
| maximale Last für Phasensuche                                                      | 1x1  |
| Lastschwelle zur Schuberkennung für Ausblendung der Aussetzererkennung             | 8x8  |
| min. rl für Freigabe Regelung während Sekundärluft                                 | 4x1  |
| Sollfüllung für Applikationszwecke                                                 | 1x1  |
| untere rl - Schwelle Bereich 2                                                     | 1x1  |
| untere rl - Schwelle Bereich 2 mit Kompressor                                      | 1x1  |
| untere rl-Schwelle Bereich 2 bei Funktionsanforderung (B_falra)                    | 1x1  |
| untere rl - Schwelle Bereich 3                                                     | 1x1  |
| untere rl -Schwelle oberer multiplikativer Bereich                                 | 1x1  |
| untere rl -Schwelle oberer multiplikativer Bereich mit Kompressor                  | 1x1  |
| obere Lastgrenze für bK-Adaption                                                   | 1x1  |
| untere Lastgrenze für bK-Adaption                                                  | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck                                     | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck                                     | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck                                    | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung maximaler Ladedruck                                    | 1x1  |
| Offset für Toleranzgerade f(rl_um) für rlipf_um in der Funktionsüberwachung        | 1x1  |
| RL_DAT_UC                                                                          | 16x1 |
| Steigung für Toleranzgerade f(rl_um) für rlipf_um in der Funktionsüberwachung      | 1x1  |
| Diagnoseschwelle: verringerte Sekundärluftmasse (Fehlerhaft)                       | 1x1  |
| Diagnoseschwelle Bandendetest: verringerte Sekundärluftmasse                       | 1x1  |
| Diagnoseschwelle: verringerte Sekundärluftmasse für gefilterten rmslf              | 1x1  |
| Diagnoseschwelle: verringerte Sekundärluftmasse,                                   | 1x1  |
| Diagnoseschwelle: Fehler Sekundärluftpumpe, nur Pulse Air                          | 1x1  |
| Schwelle: sehr geringe Sekundärluftmasse, ohne Offset                              | 1x1  |
| Schwelle relativer Massenstrom für i.O. Erkennung                                  | 1x1  |
| Minimalwert relativer Massenstrom TEV                                              | 1x1  |
| Maximalwert relativer Massenstrom TEV                                              | 1x1  |
| maximale Anzahl Resets bei Fehlererkennung im ROM-Check in der Initialisierung     | 1x1  |
| Kennung zur Anforderung eines Reset-Tastverhältnisses aus der Funktionsüberwachung | 1x1  |
| Kennung zur Anforderung eines Reset-Tastverhältnisses aus der Funktionsüberwachung | 1x1  |
| Filterkonstante 1 für Lambdasonden-Signalausgabe                                   | 1x1  |
| dmrkh-abh. Nullastfaktoren bei Katheizen                                           | 4x1  |
| wped Schwelle für dynamische Schubumluftventilsteuerung aktiv                      | 6x1  |

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Schwelle delta Lambda für LSU Abgleich                                           | 1x1  |
| Schwelle delta Lambda für Erkennung Betriebsbereitschaft LSU                     | 1x1  |
| Schwelle delta Lambda Offset Regler hinter Kat                                   | 1x1  |
| Schwelle delta Spannung max pro Rechentakt                                       | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 0                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 0                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 1                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 2                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 3                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 4                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 5                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 6                                              | 1x1  |
| Klopfsensor für SW-Zylinderzähler 7                                              | 1x1  |
| SFLAGS_D_UC                                                                      | 16x1 |
| Schwellwert t <sub>mot</sub> für fuel-on Adaption aktiv                          | 1x1  |
| BOSCH-Hardwarenummer                                                             | 12x1 |
| BOSCH-Hardwarenummer                                                             | 12x1 |
| BOSCH-Hardwarenummer                                                             | 12x1 |
| BOSCH-Hardwarenummer                                                             | 12x1 |
| BOSCH-Softwarenummer                                                             | 20x1 |
| BOSCH-Softwarenummer                                                             | 20x1 |
| BOSCH-Softwarenummer                                                             | 20x1 |
| Kunden-Teilenummer                                                               | 4x1  |
| Kunden-Teilenummer                                                               | 4x1  |
| Kunden-Teilenummer                                                               | 4x1  |
| Kunden-Teilenummer                                                               | 4x1  |
| Fertigungsdatum                                                                  | 10x1 |
| BOSCH-Software-Teilenummer = Typ-Teile-Nummer des Master EPROMs                  | 10x1 |
| BOSCH-Software-Teilenummer = Typ-Teile-Nummer des Master EPROMs                  | 10x1 |
| Nummer Teilsoftware                                                              | 7x1  |
| Hardware Teilenummer                                                             | 11x1 |
| Hardware Teilenummer                                                             | 11x1 |
| Baugruppe Hardware                                                               | 3x1  |
| Sorte Hardware                                                                   | 2x1  |
| Diagnose-Nummer                                                                  | 5x1  |
| SGSC_D_UC                                                                        | 16x1 |
| SKA_DRHZ_UC                                                                      | 1x1  |
| SKA_DRHZ_UM                                                                      | 1x1  |
| Obere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption     | 8x1  |
| Obere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption     | 8x1  |
| Obere Schwelle (Schwellwert-KL) für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption     | 8x1  |
| Untere Schwelle für Lernfilterwert bei fuel-on/-off Adaption                     | 1x1  |
| Login-Code für Entwicklung                                                       | 1x1  |
| Login-Code für Entwicklung                                                       | 1x1  |
| Login-Code für Entwicklung                                                       | 1x1  |
| Login-Code für Entwicklung                                                       | 1x1  |
| Luftmassenschwelle für Sondendynamik hinter KAT                                  | 1x1  |
| maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S unterhalb der Vollgas-Schwelle         | 1x1  |
| maximale Differenz zwischen SP1S und SP2S oberhalb der Vollgas-Schwelle          | 1x1  |
| max. Diff. zw. Sollwertpoti1 & Sollwertpoti1 vom bberw.Modul im stationären Fall | 1x1  |
| Bandbreite für die Erkennung auf sp1s stationär                                  | 1x1  |
| Zeit für die Erkennung auf sp1s stationär                                        | 1x1  |
| SPSC_MINUC                                                                       | 1x1  |
| SPSC_MIN_UM                                                                      | 1x1  |
| Fehlerzeit bei zueinander unplausiblen Sollwerten in der Funktionsüberwachung    | 1x1  |
| SPSN_DAT_UC                                                                      | 16x1 |



|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Vollgas-Sollwert-Schwelle zur Umschaltung der maximalen Differenz SP1S-SP2S     | 1x1  |
| Saugrohrkonstante bei Schließen des Tankentlüftungsventil                       | 1x1  |
| Mindestfuellung zur Fehlerheilung Leck vor Drosselklappe                        | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Abgasrückführungs-Diagnose                       | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Sondenheizungs-Diagnose                          | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Katalysator-Diagnose                             | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Lambdasonden-Diagnose                            | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Sekundärluft-Diagnose                            | 1x1  |
| Schwelle für Readiness-Bildung Tankentlüftungs-Diagnose                         | 1x1  |
| Schwelle Spülrate Tankentl. zur Aktivierung der Leckerkennungsdiagnose Turbo    | 1x1  |
| Stützstelle1 für LDR Adaptionsskennlinie                                        | 1x1  |
| Stützstelle2 für LDR Adaptionsskennlinie                                        | 1x1  |
| Stützstelle3 für LDR Adaptionsskennlinie                                        | 1x1  |
| Stützstelle4 für LDR Adaptionsskennlinie                                        | 1x1  |
| Schwellwert für Plausibilitätsfehler LSU an Luft                                | 1x1  |
| Schwellwert für Plausibilitätsfehler während B_sa                               | 1x1  |
| Schwellwert für Plausibilitätsfehler während B_sa                               | 1x1  |
| Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110                                      | 1x1  |
| Schwellwert für Plausibilitätsfehler CJ110                                      | 1x1  |
| Schwelle Verdichterdruckverhältnis für LDR Umluftventilsteuerung                | 16x1 |
| Wert zur Vermeidung einer Nulldivision                                          | 1x1  |
| Absteuerungsfaktorumschaltsschwelle 1 für Nachstartfaktor                       | 12x1 |
| Absteuerungsfaktorumschaltsschwelle 2 für Nachstartfaktor                       | 12x1 |
| Abgastemperaturschwelle für Bauteileschutz                                      | 1x1  |
| Zeit für LSU-Abgleich                                                           | 1x1  |
| Abgastemperatur unterhalb der Kat-Anspringtemperatur                            | 1x1  |
| Abgastemperatur unterhalb der Kat-Anspringtemperatur                            | 1x1  |
| Abgastemperaturschwelle für die Sondenheizung LSU                               | 1x1  |
| Abgastemperaturschwelle für die Sondenheizung LSU                               | 1x1  |
| Zeit nach Start für LSU-Abgleich                                                | 1x1  |
| Abgastemperaturschwelle für Dynamik-Messung                                     | 1x1  |
| Abregelzeit für LDR-Overboost                                                   | 8x1  |
| Abstellzeit bis Abkühlung Motor für Diagnose TMOT                               | 1x1  |
| Mindestabstellzeit für Diagnose Heizung Lambdasonde hinter Kat                  | 1x1  |
| Mindestabstellzeit für Wiederholstart Heizung LSU                               | 1x1  |
| Mindestabstellzeit für Freigabe Kat-Heizen                                      | 1x1  |
| Ersatzgröße Lufttemperatur im Fehlerfall                                        | 1x1  |
| untere Temperaturschwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat                     | 1x1  |
| obere Temperaturschwelle für die Heizerdiagnose hinter Kat                      | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle zum Einschalten der Diagnose f. SUV                | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für Diagnose Leerlaufsteller                       | 1x1  |
| 1. Stufenbreite (Zeit) für Motortemperaturmodell                                | 1x1  |
| Ansauglufttemperatur min.                                                       | 1x1  |
| Ansauglufttemperatur max.                                                       | 1x1  |
| oberes Limit für plausibles Ansauglufttemp.-Signal TANS                         | 1x1  |
| Kennlinie Max. tastverhältnis abhängig vom Integral Massenstrom TE nach TE Stop | 14x1 |
| Tastverhältnisschwelle für aktive Prüfung                                       | 1x1  |
| Obere tans-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose                                       | 1x1  |
| Obere TANS- Schwelle für Leckdiagnose bei Kurztrip                              | 1x1  |
| Zeitkonstante Abregelung Momenten begrenzung                                    | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für erhöhte Solldrehzahl im HeiЯ-Leerlauf          | 1x1  |
| Überwachungszeit für obere Grenze der Botschaftszählerdifferenz                 | 1x1  |
| Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszählerdifferenz                | 1x1  |
| Abgastemperatur-Schwellwert für Prüfung Heizerkopplung                          | 1x1  |
| Obere Ansaugtemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul                            | 1x1  |
| Untere Ansaugtemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul                           | 1x1  |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Zeit bis zur Aktivierung LDR Umluftventilsteuerung nach Startende                 | 1x1  |
| Abgastemperatur-Schwellwert für Heilung E_hsvsa                                   | 1x1  |
| Abgastemperatur-Schwellwert für Fehlereintrag E_hsvsa                             | 1x1  |
| Maximaler Abgastemperatur-Schwellwert für die Plausibilitätsdiagnose              | 1x1  |
| Modelltemperaturschwelle obere Grenze für Diagnose Sonde hinter Kat               | 1x1  |
| Modelltemperaturschwelle untere Grenze für Diagnose Sonde hinter Kat              | 1x1  |
| Minimale Ansauglufttemperatur für Ausblendung der Aussetzererkennung              | 1x1  |
| Abgastemperaturschwelle für Signalunterbrechung mit Ri-Diagnose hinter KAT        | 1x1  |
| Überwachungszeit für obere Grenze der Botschaftszählerdifferenz                   | 1x1  |
| min. Ansauglufttemperatur für SL- Diagnose                                        | 1x1  |
| max. Ansauglufttemperatur für SL- Diagnose                                        | 1x1  |
| Schwelle Temperaturdifferenz Ansaugluft für HeiЯstart                             | 8x1  |
| Delta Temperatur Ansaugluft für HeiЯstart                                         | 8x1  |
| Ansauglufttemperatur - Schwelle heiЯ                                              | 1x1  |
| Ansauglufttemperatur - Schwelle HeiЯstart                                         | 1x1  |
| Kat-Temperatur für ausreichende Sondenheizung                                     | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für Ri- Diagnose hinter Kat                          | 1x1  |
| Temperatur Ansaugluft-Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie                | 20x1 |
| Ansauglufttemperaturschwelle für Kompressorabschaltung                            | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung                              | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle zur Nachstartaufweitung in der Fkt.-überwachung      | 1x1  |
| Ansaugluft-Temperaturschwelle für Ansteuerung des Schubumluftventils              | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für Nockenwellenverstellung                          | 1x1  |
| Schwelle Abstellzeit für EKP-Vorlauf                                              | 4x1  |
| Temperaturschwelle Ansaugluft                                                     | 1x1  |
| Ansauglufttemperaturschwelle für Einschalten der Lambda - Regelung                | 1x1  |
| Sperrzeit für Antiruckelfunktion                                                  | 1x1  |
| Schwelle Ansauglufttemp. für Auslösung TLRHS - Sperrzeit LR bei HeiЯstart         | 1x1  |
| Zeit für Ausblendung von Stürzspitzen außerhalb Band für Erk. Signalunterbrechung | 1x1  |
| obere Ansauglufttemperaturschwelle für Sekundärluftsystem                         | 1x1  |
| untere Ansauglufttemperaturschwelle für Sekundärluftsystem                        | 1x1  |
| Temperaturschwelle für Sonde hinter Kat ohne Heizung funktionsfähig               | 1x1  |
| Modell-Temperatur vor Vorkatalysator Startwert bei B_fa atm Anforderung           | 1x1  |
| Maximales Tastverhältnis für getakteten Betrieb.                                  | 1x1  |
| Obere Schwelle Tastverhältnis TEV zur Erkennung eines neg. Gradienten tatesoll    | 1x1  |
| Untere Schwelle Tastverhältnis TEV zur Erkennung eines neg. Gradienten tatesoll   | 1x1  |
| tans- Schwelle für Tankentlüftung bei B_II = 1                                    | 1x1  |
| Kennlinie Tastverhältnis TEV abhängig vom gewünschten Massenstrom                 | 10x1 |
| Abgastemperaturkorrektur bei Kat-Heizen aktiv                                     | 1x1  |
| Abgastemperatur im Krümmer bei Schubabschalten                                    | 1x1  |
| Abgastemperaturkorrektur bei Kat warmhalten aktiv                                 | 1x1  |
| Zeitverzögerung zum Rücksetzen des Wärmemengen Integrators iwmatmk                | 1x1  |
| Abgastemperatur bei Schubabschneiden                                              | 1x1  |
| Abgastemperatur bei Schubabschneiden                                              | 1x1  |
| exotherme Temperaturerhöhung im Schub                                             | 1x1  |
| Initialisierungswert für tabgm, tkatm Startwert bei Powerfail                     | 1x1  |
| Motortemperatur warmer Motor , für Temperaturkorrektur beim Kaltstart             | 1x1  |
| Abgastaupunkttemperatur                                                           | 1x1  |
| Abgastaupunkttemperatur                                                           | 1x1  |
| Abgastemperaturkorrektur bei Thermoreaktor-Katheizen                              | 1x1  |
| Temperaturoffset für Wärmemengenberechnung                                        | 1x1  |
| Temperaturoffset für Wärmemengenberechnung                                        | 1x1  |
| Zeitkonstante Absteuern Integralanteil bei Grenzwertregelung LRS                  | 1x1  |
| Obergrenze Abgastemperatur vor Hauptkat für SA                                    | 1x1  |
| Obergrenze Abgastemperatur vor Vorkat für SA                                      | 1x1  |
| Evakuierzeit der BKV-Pumpe                                                        | 1x1  |

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Sperrzeit für Regelung hinter Kat nach Freigabe durch Regelung vor Kat          | 1x1 |
| Wartezeit bis Signalunterbrechung erkannt                                       | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung Sekundärluftsystem                             | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung gefilterter Sekundärluftmittelwert             | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung Sekundärluftsystem; Kurztest                   | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung minimale Sekundärluft in Phase 1               | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung Dichtheit SL-Ventil                            | 1x1 |
| Mode 6: Component ID für Prüfung Kühlwasserthermostat                           | 1x1 |
| Mode 6 Component ID für Prüfung Grob-/Feinleck                                  | 1x1 |
| Mode 6 Component ID für Prüfung 'Reed-Kontakt geschlossen'                      | 1x1 |
| Mode 6 Component ID für Prüfung 'Reed-Kontakt öffnet'                           | 1x1 |
| Mode 6 Component ID für Prüfung 'System dicht während Initialspülung'           | 1x1 |
| Mode 6 Component ID für Prüfung 0.5 mm Leck'                                    | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für i.O. Prüfung des TEVs aus DLD                               | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für i.O. Prüfung des TEVs aus Luft-Prüfung                      | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für NICHT i.O. Prüfung des TEVs aus Luft-Prüfung                | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für passive i.O. Prüfung des TEVs                               | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für i.O. Prüfung des TEVs aus FR-Abweichung Richtung fett       | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für i.O. Prüfung des TEVs aus FR-Abweichung Richtung mager      | 1x1 |
| Mode 6 Codewort für i.O. Prüfung des TEVs aus DLD                               | 1x1 |
| Entprellzeit Signal Dauer- high- low                                            | 1x1 |
| Filterzeit für Crash-CAN-Signal                                                 | 1x1 |
| Zeit zur sicheren Crash-CAN-Erkennung                                           | 1x1 |
| Zeit für fehlgeschlagene automatische Crashsignalerkennung                      | 1x1 |
| Zeit zur sicheren Crash-PWM Erkennung                                           | 1x1 |
| Zeitfenster für DCV Priorisierung im i.O.-Fall                                  | 1x1 |
| Zeitfenster für DCV Priorisierung im n.i.O.-Fall                                | 1x1 |
| Zeitverzögerung Freigabe Abgleich nach Startende                                | 1x1 |
| Wartezeit für UBR-Fehler bei Abschaltpfadtest                                   | 1x1 |
| Zeitverzögerung bei Rücksetzen von B_astat                                      | 1x1 |
| Einschaltverzögerung von B_bkvp für Diagnose                                    | 1x1 |
| Abschaltzeit für Bed. Kühlleistung nach ununterbrochenem Verlassen des Bereichs | 1x1 |
| Verzögerungszeit der Forderung Klimakompressor abschalten                       | 1x1 |
| Verzögerungszeit für NW-Umschaltung min. Überschneidung                         | 1x1 |
| Verzögerung des Bits B_pbkvm bei ausreichendem Saugrohrdruck                    | 1x1 |
| Einschaltverzögerung der Steuerbits der BKV-Funktion nach Startende             | 1x1 |
| Einschaltverzögerung BKV-Pumpe nach Startende                                   | 1x1 |
| Mindestmaßfensterlänge für die Bildung eines Ergebnisses                        | 1x1 |
| Maximale Maßfensterlänge                                                        | 1x1 |
| Zeit, in der das Druckdelta DPBKVP durch die Pumpe evakuiert werden kann        | 1x1 |
| max. Einschaltdauer der elektrischen BKV-Pumpe                                  | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehlereintrag DS Bremskraftverstärker                          | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehlereintrag Drucksensor Ladedruck                            | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehlereintrag Drucksensor Ladedruck                            | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehlereintrag Drucksensor Umgebung                             | 1x1 |
| Zeitverzögerung nach unterschreiten einer Schwelle durch dfuelsan               | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehlereintrag Drucksensor Umgebung                             | 1x1 |
| Entprellzeit für Setzen des Zyklusflags                                         | 1x1 |
| Dauer Sekundärlufteinblasung für Adaptionphase                                  | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Freigabe der Zusatzdiagnose SLS (Bank1)                     | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Setzen des MIN-Fehlers                                      | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Setzen des MAX-Fehlers                                      | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Setzen des NO-Fehlers                                       | 1x1 |
| Zeitverzug für die Berücksichtigung von B_fgablgd                               | 1x1 |
| Zeitverzögerung für die Freigabe der Anforderung der Aktivdiagnose              | 1x1 |
| Zeitverzögerung für die Freigabe der Setzbedingung des Zyklusflags              | 1x1 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Entprellzeit für Heizerendstufe                                                  | 1x1 |
| Entprellzeit Fahrzyklus für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal           | 1x1 |
| Entprellzeit für Diagnose Hauptrelais                                            | 1x1 |
| Entprellzeit für EV-Abschaltung bei Hauptrelais- bzw. -Kontakt-Fehler            | 1x1 |
| Schwellwert Zyklus fertig wenn aktive Überwachungszeit > TDKATAKT                | 1x1 |
| Schwellwert Zyklus fertig wenn aktive Überwachungszeit > TDKATAKT                | 1x1 |
| Schwellwert Zyklus fertig für Funktionsanforderung                               | 1x1 |
| Schwellwert Zyklus fertig für Funktionsanforderung                               | 1x1 |
| Zeitdelta für Fehlerzustandsänderung bei DK-Soll-/Istvergleich                   | 1x1 |
| Zeit im Nachlauf bis stromlose DK im NLP einschwingt                             | 1x1 |
| Zeit für DK-Poti-Auswahl                                                         | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach Gangwechsel bis erneute Gangwechselerk. möglich            | 1x1 |
| einmalige Verzögerungszeit für Freigabe Lambda-Bauteileschutz                    | 1x1 |
| Zeitschwelle für Tiepass-filterung von LDR-Regelabweichung                       | 1x1 |
| Entprellzeit für Fehler setzen LDP-Endstufe                                      | 1x1 |
| Zeitschwelle für Dia LDR - Regelabweichung (B_mxltra)                            | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Löschen von E_ikvdk                                          | 1x1 |
| Zeitverzögerung für setzen von E_ikvdk im Ladebetrieb                            | 1x1 |
| Zeitverzögerung für setzen von E_ikvdk im Saugbetrieb untere Schwelle            | 1x1 |
| Zeitverzögerung für setzen von E_ikvdk im Saugbetrieb                            | 1x1 |
| Zeitverzögerung für setzen von E_ikvdk nach Startende                            | 1x1 |
| Zeitverzögerung für setzen von E_ikvdk im Ladebetrieb ab B_II=true               | 1x1 |
| Wartezeit bis setzen der Bedingung Diagnose Leerlaufsteller                      | 1x1 |
| Wartezeit bis Fehlereintrag Steller geschlossen                                  | 1x1 |
| Wartezeit bis Fehlereintrag Steller offen                                        | 1x1 |
| Wartezeit bis Meldung kein Fehler bei Leerlaufsteller                            | 1x1 |
| Entprellzeit Leerlauf für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal             | 1x1 |
| Verweildauer für Aktivierung der Haftreibungsroutine                             | 1x1 |
| Zeitdelta zur Fehlerzeitdecrementierung bei DLR-Stellbereichsüberwachung         | 1x1 |
| max. Zeit für PWM-Tastverhältnis des DLR bei temp. UMA-Adapt.                    | 1x1 |
| Zeit Diagnose für Erkennung Fehler in MIL-Fremdbestimmung                        | 1x1 |
| Zeitkonstante PT1-Filter beim Schubabschalten                                    | 1x1 |
| Zeitkonstante PT1-Filter beim weichen Wiedereinsetzen                            | 1x1 |
| Filterzeitkonstante bei Solldrehzulanhebung CVT                                  | 1x1 |
| Filterzeitkonstante beim harten Wiedereinsetzen                                  | 8x1 |
| Entprellzeit nach Momentenreserve: Klimakompressor                               | 1x1 |
| Zeitverzögerung für das Setzen von B_ehfm                                        | 1x1 |
| Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Fehlererkennung Minimalwert                    | 1x1 |
| Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Fehlererkennung Maximalwert                    | 1x1 |
| Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Diagnose mit i.O.-Meldung                      | 1x1 |
| Zeit nach Kupplungsbetätigung mit veränderter LSD-Auslösung                      | 1x1 |
| Entprellzeit HFM-(Hauptlastgeber-)Fehlererkennung im Start                       | 1x1 |
| Sperrzeit für die erhöhte Momentenreserve nach dem Start                         | 1x1 |
| Zeitverzögerung bis das Bit B_fkmsdks wirksam wird                               | 1x1 |
| Mindestmeßzeit Sekundärluftmasse, Phase 1                                        | 1x1 |
| Mindestmeßzeit Sekundärluftmasse, Phase 4                                        | 1x1 |
| Mindestmeßzeit Sekundärluftmasse, Phase 1 bei Kurztest                           | 1x1 |
| Meßzeit Offset Sekundärluftmasse, Phase 3                                        | 1x1 |
| Meßzeit Offset sekundärluftmasse, Phase 5                                        | 1x1 |
| Meßzeit Offset Sekundärluftmasse, Phase 3 bei Kurztest                           | 1x1 |
| Messzeit für Ventildichtheitsprüfung                                             | 1x1 |
| Meßzeit für Ventildichtheitsprüfung bei Kurztest                                 | 1x1 |
| Zeitverzög. n. Überschreitung unterer Drehzahlschwelle für Freig. Thermostatdia. | 1x1 |
| Auspufferwärmzeit ab Start, für TANS - Diagnose                                  | 1x1 |
| Batterie - Erholzeit ab Start, für UBATT - Diagnose                              | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Prüfung Nockenwellenverschiebung                             | 1x1 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Entprellzeit Fehlertyp max.: lberdrehzahl                                        | 1x1 |
| Verzögerungszeit der Bedingung BKV ohne ausreichenden Unterdruck                 | 1x1 |
| Verzögerungszeit der Bedingung BKV ohne ausreichenden Unterdruck für BKV-Pum     | 1x1 |
| Zeitkonstante Abregelung für Faktor fmvp_w                                       | 1x1 |
| Zeit Einschaltverzögerung von Phase 2 nach Phase 3                               | 1x1 |
| Zeit Einschaltverzögerung Bit B_slsoff in Phase 2, 3 und 5 nach                  | 1x1 |
| Entprellzeit für oberen Plausibilitätscheck des Ansauglufttemp.-Signals TANS     | 1x1 |
| Zeitverzögerung der Bedingung B_pssol für die Freigabe des schnellen Abgleichs   | 1x1 |
| Entprellzeit f. Reset Fahrzyklus für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS-Signal  | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Rücksetzen der max.Auswahl rl über Lambda-Soll               | 1x1 |
| Entprellzeit Rücksetzen Nachlauf-Anforderung von GGUBR                           | 1x1 |
| Dauer Kurztest Sekundärluftdiagnose für Massenmessung                            | 1x1 |
| Einschaltverzögerung Delta-rl-Sperre bei Bildung B_dslmes                        | 1x1 |
| Einschaltverzögerung BA-/VA-Sperre bei Bildung B_dslmes                          | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Umschalten von Haupt- auf Nebenlastsignal                    | 1x1 |
| Entprellzeit Fehlererkennung TANS                                                | 1x1 |
| TANS Fehlererkennung / Zeitsperre ab B_LL = 1                                    | 1x1 |
| Entprellzeit für Plausibilitätscheck Ansauglufttemperatur TANS                   | 1x1 |
| Zeit für Sperre DTEV ab Start bei Testeranforderung                              | 1x1 |
| Zeit ab Startende für schnelle Spülratenabsteuerung DTEV bei B_II = TRUE inaktiv | 1x1 |
| Zeit ab Startende für Aktivierung Spülratenabsteuerung DTEV bei B_II = TRUE      | 1x1 |
| Zeit ab Start für aktive DTEV möglich                                            | 1x1 |
| obere Temp.-Schwelle (tans/tum) für Thermostatdiagnose                           | 1x1 |
| untere Temp.-Schwelle (tans/tum) für Thermostatdiagnose                          | 1x1 |
| Entprellzeit Fehlererkennung, Motortemperatursensor                              | 1x1 |
| Verzögerungszeit Anfangswert Motortemperaturmodell                               | 1x1 |
| Entprellzeit Fehlererkennung Unplausibilität Signal TMOT                         | 1x1 |
| Entprellzeit Fehlererkennung Unplausibilität oben TMOT                           | 1x1 |
| Entprellzeit Prüfung obere Unplausibilität gültig TMOT                           | 1x1 |
| Wartezeit für UBATT-Diagnose                                                     | 1x1 |
| Zeit für HFM-Diagnose mit u < UBHFM                                              | 1x1 |
| Entprellzeit für Diagnose UBR                                                    | 1x1 |
| Entprellzeit für Diagnose UBR im Nachlauf                                        | 1x1 |
| Fehlererkennung Tachosignal / Zeitdauer für Abfrage                              | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Drucksensorvergleich DSU/DSL im Leerlauf                    | 1x1 |
| Toleranzzeit bei zu großer Abweichung zw. Istgeschw. und Zielgeschw.             | 1x1 |
| Wartezeit nach Fz-Geschwindigk.-Schwelle f.Plaus-Check Ansauglufttemperatur TAI  | 1x1 |
| Toleranzzeit bei zu großer Abweichung zw. Zielgeschw. und Istgeschw.             | 1x1 |
| Entprellzeit zur Deaktivierung der PWG/Brems-Plaus. über Pedalgradient           | 1x1 |
| Entprellzeit für Setzen des Zyklusflag                                           | 1x1 |
| Entprellzeit von B_brems                                                         | 1x1 |
| Entprellzeit für NW-Umschaltung min. lberschneidung                              | 1x1 |
| Einschaltdauer der LSU-Heizung während Kondenswasserphase                        | 1x1 |
| Zeitschwelle für Einschwingen der Gemischadaption                                | 1x1 |
| minimales TE                                                                     | 1x1 |
| minimales TE                                                                     | 1x1 |
| minimales TE bei VA                                                              | 1x1 |
| Entprellzeit von B_pbkvmn                                                        | 1x1 |
| Einschwingzeit der Bremskraftdruckreaktion nach Bremsen                          | 1x1 |
| Entprellzeit für Brems- und Kupplungsschalter                                    | 1x1 |
| Entprellzeit für FGR-Bedienhebel                                                 | 1x1 |
| Entprellzeit für Schalter Druck Bremskraftverstärker                             | 1x1 |
| Maximale Spülzeit bei DLDP-TEV- Check                                            | 1x1 |
| Verzögerungszeit der DCV Priorisierung                                           | 1x1 |
| Mindestzeit nach Katheizen für Testeranforderung Sekundärluftdiagnose            | 1x1 |
| Obere Schwelle für Zeitfenster für DLLR                                          | 1x1 |

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Untere Schwelle für Zeitfenster für DLLR                                                    | 1x1  |
| Zeitkonstante zum Entprellen der FGR-Abschaltung bei ABS-Bremung                            | 1x1  |
| Rampenlaufzeit bei Komfortabschaltung des FGR                                               | 1x1  |
| Toleranzzeit für Eingriffe von Fahrdynamikfunktionen im FGR-Betrieb                         | 1x1  |
| Verzögerungszeit für Erkennung FGR-Bedienhebelfehler                                        | 1x1  |
| Toleranzzeit für Unplausibilität FGR-Hauptschalter                                          | 1x1  |
| Zeit für Erkennung gehaltene FGR-Funktionstaste Beschleunigen oder Verzögern                | 1x1  |
| Toleranzzeit für Überschreiten der oberen Beschleunigungsschwelle im FGR-Betrieb            | 1x1  |
| Toleranzzeit für Erkennung FGR-Betrieb in der Funktionsüberwachung                          | 1x1  |
| Toleranzzeit für Unterschreiten der unteren Beschl.schwelle im FGR-Betrieb                  | 1x1  |
| FGR: Zeit für Geschwindigkeitsabschaltung über v <sub>roh</sub> = 0                         | 1x1  |
| Zeitkonstante für msli- und msln-Filter                                                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für msli- und msln-Filter bei Kurztest                                        | 1x1  |
| Zeitkonstante für mslo- Filter                                                              | 1x1  |
| Zeitkonstante für mslo- Filter bei Kurztest                                                 | 1x1  |
| Zeitkonstante für mslv- Filter                                                              | 1x1  |
| Zeitkonstante für mslv- Filter bei Kurztest                                                 | 1x1  |
| TFLAGS_D_UC                                                                                 | 16x1 |
| Filterzeitkonstante zur Filterung des zulässigen Moments                                    | 1x1  |
| Filterzeit zur Filterung von Poti 2 bei der Bewegungserkennung                              | 1x1  |
| Erkennungszeit für eingeschlungene Grundadaption von fra                                    | 1x1  |
| Verweilzeit in FRAO für Zyklusflag bei nicht eingeschw. Adaption                            | 1x1  |
| Verweilzeit in FRAU für Zyklusflag bei nicht eingeschw. Adaption                            | 1x1  |
| Erkennungszeit für eingeschlungene frm                                                      | 1x1  |
| Erkennungszeit für eingeschlungene Grundadaption von frm                                    | 1x1  |
| Verweilzeit für unplausibles frm-Signal (Kurztest)                                          | 1x1  |
| Zeit für Erkennung TE Stop                                                                  | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung der DK-Winkel vor Vergl. mit Ersatzwert aus Füllung             | 6x1  |
| Zeit für Soll-Drosselklappenfilterung                                                       | 1x1  |
| Zeitkonstante für Drosselklappensollwinkelfilterung bei KI15 aus                            | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für Berechnung wpfgr_w                                                  | 1x1  |
| Zeitkonstante für Rücksetzen der Gemischkorrektur auf letzten Tripwert                      | 1x1  |
| Zeit für GA-Anforderung nach erkannter unplausibler Beladung                                | 1x1  |
| Zeitdauer für ADC nach Interrupt im Funktionsrechner (Asic)                                 | 1x1  |
| Überwachungszyklen für obere Grenze der Botschaftszyklendifferenz GRA                       | 1x1  |
| Überwachungszeit für untere Grenze der Botschaftszyklendifferenz GRA                        | 1x1  |
| Heilungs-Entprellzeit des Fehleintrags für dauerhafte Momentbegrenzung                      | 1x1  |
| Auszeit für Reduzierung der Heizleistung Sonde hinter Kat bei 13V                           | 1x1  |
| Ausschaltzeit während Leistungsreduzierung Sondenheizung hinter Kat                         | 1x1  |
| Haltezeit LDR Umluftventilsteuerung dynamisch                                               | 1x1  |
| Mindest-Motortemperaturschwelle für Abfrage bei Thermostatdiagnose                          | 1x1  |
| Fehlerzeit bei Hochohmigkeitprüfung Poti 1                                                  | 1x1  |
| Fehlerzeit bei Hochohmigkeitprüfung Poti 2                                                  | 1x1  |
| Verzögerungszeit für Sonde ausreichend beheizt                                              | 1x1  |
| Kennlinie für die Ausschaltdauer der Sondenheizung abh. v.d. Abgastemp. h.Kat               | 8x1  |
| Kennlinie für die Ausschaltdauer der Sondenheizung abh. v.d. Abgastemp. h.Kat               | 8x1  |
| Zeitverzug. Bereitschaft der Ri-Messung nach eingesch. Sondenheizung hinter KAT             | 1x1  |
| Temperaturhysterese zur Vermeidung von t <sub>mot</sub> und t <sub>oelk</sub> -Schwankungen | 1x1  |
| TIDLEMAX                                                                                    | 1x1  |
| TIDLEMAX                                                                                    | 1x1  |
| TIDLEMIN                                                                                    | 1x1  |
| TIDLEMIN                                                                                    | 1x1  |
| Temperaturschwelle im Kat für Bauteileschutz                                                | 1x1  |
| Temperaturkorrektur im Kat ohne Exotherme tikatm                                            | 1x1  |
| Minimale Zeit für TEV-zu bei Initialprüfung Leckdiagnose                                    | 1x1  |
| Kat-Temperaturschwelle für Bauteileschutz                                                   | 1x1  |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| maximale Katalysatortemperatur für Freigabe SLS-Diagnose                         | 1x1 |
| Einschaltschwelle Kat-Modelltemperatur für Lambdaregelung hinter Kat             | 1x1 |
| Einschaltschwelle Kat-Modelltemperatur für Lambdaregelung hinter Kat             | 1x1 |
| Katalysatortemperaturregelschwelle für Kat warmhalten                            | 1x1 |
| Temperaturkorrektur Kat ohne Exotherme tkatm                                     | 1x1 |
| minimale Abgastemperatur hinter HK, bei der Wasser im Leerlauf noch verdampft    | 1x1 |
| Katalysator-Temperaturschwelle für Schubabschalten                               | 1x1 |
| Kat-Temperaturschwelle für Freigabe der Zwangsamplitude                          | 1x1 |
| Katalysatortemperaturschwelle für Kat warmhalten                                 | 1x1 |
| Lernzeit für Kick-Down-Position                                                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit frxta                                                           | 1x1 |
| Entprellzeit für Abbruchbedingungen der Funktion Katheizen                       | 1x1 |
| Entprellzeit für Umschaltung auf Katheizdrehzahl bei Fahrstufe                   | 1x1 |
| Abbruchzeit Katheizen Leerlauf                                                   | 1x1 |
| Abbruchzeit Katheizen Leerlauf                                                   | 1x1 |
| Entprellzeit für Ende Katheizdrehzahl im LL                                      | 1x1 |
| Maximale Zeit für angehobene Katheiz-Drehzahl                                    | 1x1 |
| Maximale Zeit für angehobene Katheiz-Drehzahl                                    | 1x1 |
| Maximale Einschaltdauer der Funktion Katheizen                                   | 1x1 |
| Maximale Einschaltdauer der Funktion Katheizen                                   | 1x1 |
| Zeitdauer Absteuern Katheizdrehzahl                                              | 1x1 |
| Obergrenze Kattemperatur im Hauptkat für SA                                      | 1x1 |
| Testkanal für %TKMWL Messwert                                                    | 1x1 |
| Testkanal für %TKMWL Normanzeigenummer                                           | 1x1 |
| Testkanal für %TKMWL Normierwert                                                 | 1x1 |
| Kompressorsperrzeit für Bedarfsadaption                                          | 1x1 |
| Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors                                       | 8x1 |
| Maximale Abschaltzeit des Klimakompressors                                       | 8x1 |
| Minimale Einschaltzeit des Kompres. nach Auslösung über B_kobped oder B_kobwp    | 8x1 |
| minimale Abschaltzeit des Klimakompressors bei Beschleunigung ( dwped )          | 8x1 |
| Maximale Ausschaltzeit bei Kompressorausschalten über dwped                      | 8x1 |
| Minimale Einschaltzeit des Klimakompressors                                      | 8x1 |
| Motortemperaturschwelle aus Kombiinstrument für Kompressorabschaltung            | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle aus Kombiinstrument für Kompressoreinschaltung           | 1x1 |
| Minimale Abschaltzeit des Klimakompressors nach Klima aus                        | 1x1 |
| Überwachungszeit zur Klimatasteerken. nach Reset von B_kov (bidrekt. Schnittst.) | 1x1 |
| Minimale Abschaltzeit bei Vollast (über wped)                                    | 8x1 |
| maximale Ausschaltzeit bei Vollast (über wped)                                   | 8x1 |
| Modell-Temperatur hinter Hauptkat Startwert bei B_faalm Anforderun               | 1x1 |
| TKWFS                                                                            | 1x1 |
| TKWFS                                                                            | 1x1 |
| Zeitschwelle: Langsamer Abgleich eingeschwungen für DEGFE                        | 1x1 |
| Verzögerungszeit bis Lambda Fahrerwunsch aktiv                                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit bis Lambda Fahrerwunsch in der Höhe aktiv                       | 1x1 |
| Zeitkonstante Tiefpass-Filterung für LDR-Regelabweichung                         | 1x1 |
| Entprellzeit für Nachführung I-Adaption negativ                                  | 1x1 |
| Entprellzeit für Nachführung I-Adaption positiv                                  | 8x1 |
| Zeit für LDR-Overboost aktiv                                                     | 8x1 |
| Sperrzeit für LDR-Overboost                                                      | 8x1 |
| Zeitschwelle 1 für Erkennung System dicht bei Leckdiagnosemodul                  | 1x1 |
| Zeitschwelle 2 für Erkennung System dicht bei Leckdiagnosemodul                  | 1x1 |
| Anfang Zeitfenster 1 für DLDP-Verbot                                             | 1x1 |
| Anfang Zeitfenster 2 für DLDP-Verbot                                             | 1x1 |
| Ende Zeitfenster 1 für DLDP-Verbot                                               | 1x1 |
| Ende Zeitfenster 2 für DLDP-Verbot                                               | 1x1 |
| Wartezeit nach Start für Freigabe Leckdiagnose                                   | 1x1 |

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximale Diagnosezeit nach Start                                               | 1x1  |
| Zeit für 'Reed-Kontakt zu'-Erkennung Closed Check                              | 1x1  |
| Zeit für ""Reed-Kontakt offen""-Erkennung bei Leckdiagnosemodul                | 1x1  |
| Mindestwartezeit bis 1. Wiederholungsprüfung                                   | 1x1  |
| Minimale Zeit für TEV-zu vor Fortsetzung Leckdiagnose                          | 1x1  |
| Maximal zulässige Zeit für Lernen der Kick-Down-Position über Tester           | 1x1  |
| Zeitkonstante für langsame LDR-Absenkung                                       | 8x1  |
| Zeitkonstante für langsame LDR-Aufregelung                                     | 8x1  |
| Verzugzeit um lamdash_w zu sperren wenn lamsons_w ungleich lamdash_w ist       | 1x1  |
| Entprellzeit für Abbruch Sekundärluftanfettung                                 | 1x1  |
| Maximale Zeit für Sekundärluftanfettung im Leerlauf                            | 1x1  |
| Sperrzeit für Einschalten LR nach BA                                           | 8x1  |
| Turnoff Delay für Bedingung B_frmin OR B_frmax (Sperre P-Anteil)               | 1x1  |
| Turnon Delay für Bedingung B_frmin OR B_frmax (Sperre P-Anteil)                | 1x1  |
| Sperrzeit LR bei Heißstart, ausgelöst über Schwellen TASHS und TMSHS           | 1x1  |
| Zeitdauer für LRS-Zwangseinschaltung nach Schubabschneiden                     | 1x1  |
| Sperrzeit LR nach Start, abhängig von der Motortemperatur bei Start            | 5x1  |
| Sperrzeit für Einschalten LR nach VA                                           | 8x1  |
| Zeit für Zwangseinschaltung LR (CARB-Forderung) nach Start                     | 4x1  |
| Zeit für Fehlereintrag während B_sa                                            | 1x1  |
| Kennlinie für die Einschaltdauer der LSU-Heizung nach Start                    | 4x1  |
| Zeit für LSU vorheizen                                                         | 1x1  |
| Minimalschwelle der Motorabstelltemperatur für Stuck-Signal-Check TANS         | 1x1  |
| Minimalschwelle der Motorabstelltemperatur für Plausibilitätscheck TANS        | 1x1  |
| Minimalschwelle der Motorabstelltemperatur für Diagnose TMOT                   | 1x1  |
| Motortemperaturbereich 0 für Berechnung Kaltstartanreicherung                  | 1x1  |
| Motortemperaturbereich 1 für Berechnung Kaltstartanreicherung                  | 1x1  |
| Motortemperaturbereich 2 für Berechnung Kaltstartanreicherung                  | 1x1  |
| Untere tmot-Schwelle für AR-Freigabe                                           | 1x1  |
| Temperaturschwelle für Verdünnung 1. KAT-Intervall, Aussetzererkennung         | 1x1  |
| maximale Kat-Temperatur für Kat-diagnose                                       | 1x1  |
| maximale Kat-Temperatur für Kat-diagnose                                       | 1x1  |
| Verzögerungszeit für Aktivierung Mißbrauchsverhinderung                        | 1x1  |
| KR-testmode am Pin ADT des CC650                                               | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle zum Einschalten der Diagnose für SUV                   | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Diagnose Leerlaufsteller                           | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Freigabe der Adaption des Verlustmoments           | 1x1  |
| Anfangstemperatur für Motortemperaturmodell                                    | 1x1  |
| Ersatztemperatur abh. Abstellzeit während TDTMMA                               | 3x1  |
| Unterster Anfangswert aus tans für Motortemperaturmodell                       | 1x1  |
| Endtemperatur für Ersatzwert Motortemperatur                                   | 1x1  |
| Endtemperatur für Referenzwert Motortemperatur                                 | 1x1  |
| Motortemperatur min.                                                           | 1x1  |
| Motortemperatur max.                                                           | 1x1  |
| Minimale Motortemperatur zur Freigabe der Nockenwellendiagnose                 | 1x1  |
| Maximale Motortemperatur zur Freigabe der Nockenwellendiagnose                 | 1x1  |
| min. Motortemperatur für Zusatzdiagnose                                        | 1x1  |
| min. Motortemperatur für DSLS                                                  | 1x1  |
| max. Motortemperatur für DSLS                                                  | 1x1  |
| Untere Motortemperaturschwelle für Tankentlüftungsdiagnose                     | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Freigabe Fz-Geschwindigkeits-Diagnose              | 1x1  |
| TMOT - Schwelle für Lastdynamikadaption aktiv                                  | 1x1  |
| Mindest-Motortemperatur für Freigabe Gradientenerkennung (Delta zu groß)       | 1x1  |
| Motor-Temperatur: Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie 1, pullup aktiv | 20x1 |
| Motortemperaturschwelle Schnellstart                                           | 1x1  |
| Min.-Schwelle Ersatz-Motortemperatur für Stuck-Signal Check                    | 1x1  |



|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Untere Temperaturschwelle für TE-Diagnose bezogen auf modellierte Motortemp.     | 1x1  |
| Einschalttemperatur LRA bezogen auf die modellierte Motortemperatur              | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle Testeranforderung Sekundärluftdiagnose                   | 1x1  |
| Meßfensterzeit zur Pulsationsauswertung für Diagnose Schubumluftventil           | 1x1  |
| Obere tmot-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose                                        | 1x1  |
| minimale Temperatur bei der ftklra_w = 1 ist                                     | 1x1  |
| untere Temperaturschwelle bei der ftklra_w Konstant bleibt                       | 1x1  |
| Einschalttemperatur LR- Kurztest                                                 | 1x1  |
| Motortemperatur - Schwelle heiß                                                  | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für erhöhte Solldrehzahl im Heiß-Leerlauf                | 1x1  |
| Motortemperatur Heißstartgrenze                                                  | 1x1  |
| Dauer der MIL-Aktivierung nach Start zur Sichtbarkeitsprüfung                    | 1x1  |
| Dauer der MIL-Aktivierung bei ready-blinken                                      | 1x1  |
| Dauer der MIL-Aktivierung nach INI zur Sichtbarkeitsprüfung                      | 1x1  |
| Mindest-Motortemperatur für Luftmassenberechnung zur Thermostatdiagnose          | 1x1  |
| Minimale Kat-Temperatur für Überwachung                                          | 1x1  |
| Minimale Kat-Temperatur für Überwachung                                          | 1x1  |
| Motortemperatur - Schwelle kalt                                                  | 1x1  |
| Temperaturschwelle für Umschaltung auf Ersatzsignal                              | 1x1  |
| Obere Motortemperaturschwelle für Kompressorabschaltung                          | 1x1  |
| Untere Motortemperaturschwelle für Kompressorabschaltung                         | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Klopfregelung aktiv                                  | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Klopfregelung aktiv                                  | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für adaptive Klopfregelung                               | 1x1  |
| Temperaturschwelle für Freigabe Schreibzugriffe auf Adaption-KF                  | 1x1  |
| Sperrzeit bis zum Auslösen des Ini der AR beim Verzögern                         | 1x1  |
| Obere Motortemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul                              | 1x1  |
| Untere Motortemperaturschwelle für Leckdiagnosemodul                             | 1x1  |
| TMOT Schwelle für KSTAA aktiv im Nachstart                                       | 1x1  |
| Entprellzeit für Erkennung Bedingung lamsons_w > 1                               | 1x1  |
| Kochschuttschwelle                                                               | 1x1  |
| Minimale Motortemperatur für Zusatzamplitude                                     | 1x1  |
| tmot-Schwelle für Freigabe Momentenbegrenzung                                    | 1x1  |
| max. Motortemperatur f. Retrigger Modelle (Blockheater-Erkennung)                | 1x1  |
| Mindestmesszeit für Schubumluftventildignose                                     | 1x1  |
| Minimale Kat-Temperatur für Überwachung bei Testerbetrieb                        | 1x1  |
| Minimale Kat-Temperatur für Überwachung bei Testerbetrieb                        | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für die Nachstartaufweitung                              | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für die Nachstartaufweitung in der FKT.-Überwachung      | 1x1  |
| Minimalzeit zwischen 2 Adaptionvorgängen (BK-Adaption)                           | 1x1  |
| Temperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenkatheizfunktionalität                | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle zur Aktivierung Katheiz KF im Leerlauf Einlaßnockenwelle | 1x1  |
| Minimal Motortemperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenverstellung             | 1x1  |
| Maximal Motortemperaturschwelle für Freigabe Nockenwellenverstellung             | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für Nockenwellenfreigabe im Start                        | 1x1  |
| Aktivzeit für TE-Dichtheitsprüfung in Mode 8                                     | 1x1  |
| Schwelle Temperaturdifferenz Wassertemperatur für Heißstart                      | 3x1  |
| Max. Zeit im Graubereich (außerhalb iO/niO-Bereich) zur Bildung des Zyklus-Flags | 1x1  |
| Schwelle zum Wiedereinschalten der DMD abhängig von tmot                         | 1x1  |
| Schwelle zum Wiedereinschalten der DMD abhängig von tmot                         | 1x1  |
| Temperatur Motor Erfassung u. Linearisierung, Inverskennlinie                    | 20x1 |
| Temperaturschwelle für Drehzahlgeber-Notlauf                                     | 1x1  |
| Motortemperatur-Schwelle für Aktivierung der erhöhten Drehzahlgrenze             | 1x1  |
| Motortemperaturschwelle für die Sondenheizung LSU                                | 1x1  |
| Motortemperatur für warmen Motor                                                 | 1x1  |
| Mindest-Motortemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal   | 1x1  |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| untere Motortemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal    | 1x1 |
| untere Motortemperaturschwelle für pullup-Abschaltung                            | 1x1 |
| obere Motortemperaturschwelle für pullup-Zuschaltung                             | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle zur Freigabe PG-Schnellstart                             | 1x1 |
| Ausschaltbedingung (S_LL = 0)                                                    | 1x1 |
| Ausschaltbedingung (S_LL = 1)                                                    | 1x1 |
| Einschalttemperatur LRA                                                          | 1x1 |
| Einschalttemperatur LRA                                                          | 1x1 |
| Ausschaltschwelle der Lambda - Regelung bei niedriger Starttemperatur            | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für Reset des Zeitzählers für Heiß-Leerlauf              | 1x1 |
| obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Plausibilitätscheck Ansauglufttemp. TANS     | 1x1 |
| untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Plausibilitätscheck Ansauglufttemp. TANS    | 1x1 |
| obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Thermostatdiagnose                           | 1x1 |
| untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Thermostatdiagnose                          | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für Erkennung Kaltstart für Messung Sonde hinter KAT     | 1x1 |
| Motorabstelltemperaturschwelle für Messung Abkühlung Sonde hinter KAT            | 1x1 |
| Schwelle Motortemp. für Auslösung TLRHS - Sperrzeit LR bei Heißstart             | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für kurze LRA-Anfangsphase bei Heißstart                 | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für Erkennung Benzin im LQ                               | 1x1 |
| Sperrzeit für Wiederholung Adaption                                              | 1x1 |
| Wartezeit für mslift-Filter (Aufbau Drehmomentenreserve)                         | 1x1 |
| Wartezeit für mslift-Filter (Aufbau Drehmomentenreserve) in Phase 1              | 1x1 |
| Wartezeit für mslift-Filter (Aufbau Drehmomentenreserve) in Phase 1 während Kurz | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für Sperre Sekundärluft                                  | 1x1 |
| Schwellwert für den Vergleich mit der aufsummierte Freigabezeit tmsndkt          | 1x1 |
| Mindestadaptionszeit Leckluftmassenstrom                                         | 1x1 |
| Schwelle tms für Dauerspülen nach Fahrzyklus mit erfolgter Gemischadaption       | 1x1 |
| Motorstarttemperaturschwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal      | 1x1 |
| Entprellzeit für irreversible ASR/MSR-Abschaltung bei Botschaftsfehler           | 1x1 |
| Entprellzeit zur Berücksichtigung von Rasterversätzen im Botschaftszähler        | 1x1 |
| obere Starttemperaturschwelle für Sekundärluft                                   | 1x1 |
| obere Temperaturschwelle für Sekundärluft im Start                               | 1x1 |
| untere Temperaturschwelle für Sekundärluft im Start                              | 1x1 |
| untere Starttemperaturschwelle für Sekundärluft                                  | 1x1 |
| obere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check                           | 1x1 |
| untere Motorstart-Temp.-Schwelle für Stuck-Signal Check                          | 1x1 |
| Kennlinie für Hochzählen des ABO-Zählers abhängig von der Starttemperatur        | 4x1 |
| Schwelle zum Ausblenden bei tiefer Starttemperatur                               | 1x1 |
| Schwelle zum Ausblenden bei tiefer Starttemperatur                               | 1x1 |
| minimale Motorstarttemperatur für Deaktivierung Fahrerwunsch in der Höhe         | 1x1 |
| maximale Motorstarttemperatur für Deaktivierung Fahrerwunsch in der Höhe         | 1x1 |
| Schwelle für tmot im Start für Bedarfsadaption                                   | 1x1 |
| Starttemperaturschwelle, bei der die TE sofort aktiv werden kann                 | 1x1 |
| Minimale tmot-Start-Temperatur für Katdiagnose                                   | 1x1 |
| untere Motorstarttemperaturschwelle für Plaus.-Check fixiertes TANS Signal       | 1x1 |
| untere Tmot-Schwelle für tempordre UMA-Adaption                                  | 1x1 |
| TMOT - Schwelle für Tankentlüftung                                               | 1x1 |
| Temperaturschwelle für integrierten Luftmassenstrom für Erkennung Benzin im LQ   | 1x1 |
| Untere Umgebungstemperaturschwelle für Tankentlüftungsdiagnose                   | 1x1 |
| Temperaturbereich kalter Motor für BK-Adaption                                   | 1x1 |
| untere Motortemperatur-Grenze für BK-Adaption                                    | 1x1 |
| Temperaturbereich warmer Motor für BK-Adaption                                   | 1x1 |
| Entprellzeit Beschleunigungssignaldiagnose                                       | 1x1 |
| Entprellzeit zur Erkennung einer dauerhaften Momentenbegrenzung                  | 1x1 |
| Minimale Motortemperatur für Winkeladaption Nockenwelle                          | 1x1 |
| Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'                            | 1x1 |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Motortemperaturschwelle für Erfüllung 'warm up cycle'                            | 1x1 |
| max. Motortemperatur im Start für Erfüllung 'warm up cycle'                      | 1x1 |
| Maximal Motor Temperatur für Moment Begrenzung                                   | 1x1 |
| Temperaturschwelle für Winkelpriorität während Kaltstart                         | 1x1 |
| Doppelte Nennerzeitkonstante für FGR-Regler                                      | 8x1 |
| Doppelte Nennerzeitkonstante für FGR-Regler                                      | 8x1 |
| Testphasenlänge nach erkanntem Aussetzer                                         | 1x1 |
| Zeitkonstante Eingriff Momenten begrenzung Abgastemperatur                       | 1x1 |
| Minimale SG-Nachlaufzeit für ATM - Abstellzeit                                   | 1x1 |
| bei $t_{mot} > \text{Schwellert SG-Nachlauf-Anforderung } B_{nlatm} = 1$         | 1x1 |
| bei $t_{umg} (\text{tatu -ATM}) > \text{Schwellwert SG-Nachlauf-Anforderung}$    | 1x1 |
| SG-Nachlaufzeit für DHLSU                                                        | 1x1 |
| Schwelle SG-Nachlaufzeit für EKP-Vorlauf                                         | 1x1 |
| Nachlaufzeitverlängerung fuer $E_{tm}$                                           | 1x1 |
| Zeit für Zahnaufweitung bei $B_{rphsp}$                                          | 1x1 |
| Nachlaufzeit für SG abschalten                                                   | 6x1 |
| Minimale Zeit für SG-Nachlauf                                                    | 1x1 |
| Maximale Zeit für SG-Nachlauf                                                    | 1x1 |
| Maximalwert der Phasenperiodendauer für Synchronisationsfreigabe                 | 1x1 |
| Minimalwert der Phasenperiodendauer für Synchronisationsfreigabe                 | 1x1 |
| Maximale Zeitdauer für erhöhte Drehzahlgrenze                                    | 1x1 |
| zulässige Zeit außerhalb Meßfenster, Phase 2                                     | 1x1 |
| zulässige Zeit außerhalb Meßfenster, Phase 3                                     | 1x1 |
| zulässige Zeit außerhalb Meßfenster, Phase 5                                     | 1x1 |
| Nachstartüberwachungszeit                                                        | 1x1 |
| Zeit nach Start für Drehmomentenreserve Katheizen                                | 1x1 |
| Schwelle Abweichung Vergleich Zeit nach Start                                    | 1x1 |
| Filterzeitkonstante für $nsifa$                                                  | 1x1 |
| Entprellzeit zur Abschaltung der Nachstartaufweitung                             | 1x1 |
| Max.-Zeit ab Start für Retriggerung Berechnung Motortemperaturmodell             | 1x1 |
| Max.-Zeit ab Start für Retriggerung Berechnung Motortemperaturmodell             | 1x1 |
| Zeit nach Startende und nichtfreigabe bis die Pumpe aktiv angesteuert wird       | 1x1 |
| Zeit nach Start für Diagnose Adernschluß (Monoflop)                              | 1x1 |
| Schwelle Zeit nach Start für aktivieren Phase 4                                  | 1x1 |
| Zeit nach Start Adaptionstop (Heilung) freigegeben                               | 1x1 |
| minimale Zeit nach Start für Deaktivierung Fahrerwunsch in der Höhe              | 1x1 |
| maximale Zeit nach Start für Deaktivierung Fahrerwunsch in der Höhe              | 1x1 |
| Unterdrückungszeit des Kompressors nach dem Start                                | 1x1 |
| Zeit rl-Prädiktions-Unterdrueckung im Nachstart                                  | 1x1 |
| Zeit UK-Unterdrückung im Nachstart                                               | 1x1 |
| Verbotszeit BK-Adaption im Nachstart                                             | 1x1 |
| maximale Zeit für eine Flankenadaption des Nockenwellen Phsensors                | 1x1 |
| maximale Zeit für Flankenadaption des Nockenwellen Phsensors (Feinadaption)      | 1x1 |
| Zeit Einlassnockenwelle in Aktivposition bei Testereingriff                      | 1x1 |
| Verzugerungszeit nach Startende bis zur Freigabe der Nockenwellendiagnose        | 1x1 |
| Zeitkonstante für Sollwinkelaufsteuerung der Einlassnockenwelle durch Tester     | 1x1 |
| Zeit Einlassnockenwelle in Passivposition bei Testereingriff                     | 1x1 |
| Zeitkonstante für Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle kalt             | 5x1 |
| Zeitkonstante für negative Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle         | 5x1 |
| Zeitkonstante für positive Sollwertänderungsbegrenzung Einlaßnockenwelle         | 5x1 |
| Zeit bis Verstellung der Einlassnockenwelle durch Tester beginnt                 | 1x1 |
| Minimale Öltemperatur zur Freigabe der Nockenwellendiagnose                      | 1x1 |
| Maximale Öltemperatur zur Freigabe der Nockenwellendiagnose                      | 1x1 |
| Öltemperaturschwelle fuer Motorschutz bei GetriebeNotlauf                        | 1x1 |
| Minimal Öltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler) | 1x1 |
| Maximal Öltemperaturschwelle zur Freigabe Nockenwellenverstellung (Sensorfehler) | 1x1 |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Minimal $\varnothing$ temperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung | 1x1  |
| Maximal $\varnothing$ temperaturschwelle zur Freigabe der Nockenwellenverstellung | 1x1  |
| Ersatzwert $\varnothing$ temperatur bei fehlerhafter CAN-Botschaft                | 1x1  |
| Zeit für Nicht-Betätigung ON/OFF-Taster GRA zur erneuten Freigabe                 | 1x1  |
| Zeit für Hauptschalter ein bei ON/OFF-Taster GRA                                  | 1x1  |
| Zeit für Erkennung unplausibel lange Betätigung ON/OFF-Taster GRA                 | 1x1  |
| Zeit für Wiederholung DTEV bei Dauerleerlauf                                      | 1x1  |
| Anzahl FIFO-Einträge für Berechnung Periodendauer-Mittelwert                      | 1x1  |
| minimale Motortemperatur für Phasensuche                                          | 1x1  |
| Sperrzeit für die Phasensuche, wenn der geeignete Betriebsbereich verl. wurde     | 1x1  |
| Sperrzeit für Phasensuche nach erfolgloser Suche                                  | 1x1  |
| Zeitschwelle die Berechnung von Ideldra                                           | 1x1  |
| Prüfzeit nach Startende für DVE-Diagnose                                          | 1x1  |
| Prüfzeit nach Startende für PWG-Diagnose                                          | 1x1  |
| Zahnentprellzeit in der Initialisierung                                           | 1x1  |
| Periodendauerschwelle bei LDP-TEV-Check                                           | 1x1  |
| Filterzeit für PUKORF                                                             | 1x1  |
| Entprellzeit für Erkennung bK-Eingriff (bK-Adaption)                              | 1x1  |
| Kennlinie für die Pumpzeit abhängig von den vorherigen Durchläufen                | 30x1 |
| Wartezeit bis DV-E Powersave aktiv wird                                           | 1x1  |
| Zeit für Absteuerung Spylrate Tankentlüftung                                      | 1x1  |
| Zeit für schnelle Absteuerung Spylrate Tankentlüftung                             | 1x1  |
| Überwachungszeit für untere Lastschwelle der Lambda Regelung                      | 1x1  |
| Zahnperiodenzeit für Rückdrehen im Auslauf                                        | 1x1  |
| TRETRY                                                                            | 1x1  |
| Zeitdauer für Ri-Berechnung aktuell hinter KAT                                    | 1x1  |
| Zeitdauer für Pumpimpuls für beide Bänke hinter KAT                               | 1x1  |
| Mindest Zeitdauer für aktive Lamda Regelung vor KAT                               | 1x1  |
| Erkennungszeit für eingeschwungene Grundadaption von rkat bzw. rkaz               | 1x1  |
| Aktivierungszeit von rkat bis Setzen Zyklusflag, wenn B_gae = FALSE               | 1x1  |
| Überwachungszeit Reedkontakt öffnet während Fast Pulse                            | 1x1  |
| Aktivierungszeit von rkaz bis Setzen Zyklusflag, wenn B_gae = FALSE               | 1x1  |
| Überwachungszeit Kabelbruch hinter KAT: Funktions Anforderung für Kurz-Trip-Test  | 1x1  |
| Überwachungszeit für Kabelbruch (Spg. im Band) für Sonde hinter KAT               | 1x1  |
| Überwachungszeit -> Regelung ein                                                  | 1x1  |
| Max. Wert für relativen Sekundenzeiger                                            | 1x1  |
| Mindestdauer SA für Funktion Katalysator-Ausgängen                                | 1x1  |
| Zeit nach Schub für Überprüfung Sonde hinter KAT                                  | 1x1  |
| Verzögerung Messbeginn DSLSLRS nach Sondenbetriebsbereitschaft                    | 6x1  |
| Dummy: Tabellenanfang                                                             | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: Tuningschutz                                                    | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: Überwachung AGR-Endstufe                                        | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: Überwachung AGR-FLOW                                            | 1x1  |
| TSFBKVP                                                                           | 1x1  |
| TSFBKVPE                                                                          | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: Bezugsmarkengeber                                               | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: BREMS (Bremschalter)                                            | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: PWG Bewegung                                                    | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: Airbag-Botschaft                                                | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: unpl. Airbag-Botschaft                                          | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: CAN-Schnittstelle, Timeout ASC                                  | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: CAN-Schnittstelle, Timeout ASR                                  | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: CAN-Schnittstelle, Timeout EGS                                  | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: GRA-Botschaft (Empfang)                                         | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: CAN-Schnittstelle, interner Fehler                              | 1x1  |
| Fehlersummenzeit: CAN-Schnittstelle, Timeout Instrument                           | 1x1  |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| TSFCKLA                                                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Diagnose Kurbelgehäuseentlüftung                | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DK - Potentiometer                              | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drosselklappe 1. Poti                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drosselklappenpotentiometer 2                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Dauerplus                                       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: BKV                                             | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drucksensor Ladedruck                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drucksensor Umgebung                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drucksensorsignalvergleich (DS-L DS-U)          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Endstufe                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Fehler bei Federprüfung                    | 1x1 |
| TSFDVEFO                                                          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Lageabweichung                             | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Fehler bei Prüfung Notluftposition         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Regelbereich                               | 1x1 |
| TSFDVET                                                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Fehler beim UMA-Lernen                     | 1x1 |
| TSFDVEUB                                                          | 1x1 |
| TSFDVEUW                                                          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: DV-E Fehler bei Verstärkerabgleich              | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Motortemperatur-Sensor                          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Eingangsgroße Füllunserfassung                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Nockenwellensteuerung Einlass Nockenwelle       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Einlassnockenwelle- Endstufe                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Fahrverhaltens- Fehllampe ( Endstufe )          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: EV von Zyl. 1                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: EV von Zyl. 2                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: EV von Zyl. 3                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: EV von Zyl. 4                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Flash Programmierung                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Poti 1, Fahrpedal                               | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Poti 2, Fahrpedal                               | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Poti Fahrpedal                                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LR-Adaption oberer Bereich                      | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LR-Adaption unterer Bereich                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LR-Abweichung                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Getriebecodierung CAN                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: GRA Bedienhebel                                 | 1x1 |
| TSFHRE                                                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung hinter Katalysator, Bank 2 | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Endstufe Heizung Sonde hinter Kat.              | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator, Bank 2    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambdasonden-Heizung vor Katalysator, Bank 2    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Katalysator-Konvertierung                       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: EKP-Relais Endstufe                             | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelanschlag Zylinder 1                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelanschlag Zylinder 2                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelanschlag Zylinder 3                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelanschlag Zylinder 4                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelung Nulltest                          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelung Offset                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfregelung Testimpuls                        | 1x1 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Fehlersummenzeit: Klopfsensor 1                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfsensor 2                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfsensor 3                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Klopfsensor 4                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Pedalwertgeber Kupplung                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambda-Sondenalterung hinter Kat.               | 1x1 |
| TSFLAVH                                                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Ladedrucksteuerventil (Endstufe)                | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Ladedruckkennlinie; oberer Wert überschritten   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Leckdiagnosepumpe                               | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Leckdiagnosepumpe Endstufe                      | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Ladedruckregelabweichung                        | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Schubumluftventil-Endstufe                      | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Leck vor Drosselklappe                          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Leerlaufregelung am Anschlag                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LMM/HLM/HFM                                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambda-Sonde hinter Kat                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Lambda-Sonde vor Kat                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Aussetzer, Summenfehler (multiple)              | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Aussetzer Zyl. 0                                | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Aussetzer Zyl. 1                                | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Aussetzer Zylinder 2                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Aussetzer Zylinder 3                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Momentbegrenzung Sollmoment                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: MIL-fremdbestimmt                               | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: MIL-Endstufe                                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Drehzahlgeber                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Nockenwellensteuerungsventil Endstufe           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: NMAX - Überschreitung                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Phasensensor                                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LR-Adaption additiver Bereich pro Zeit          | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: LR-Adaption additiver Bereich pro Zündung       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: CRAS-Signal                                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Steuergerät defekt (EEPROM)                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Steuergerät defekt (EEPROM WFS-Bereich)         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Sekundärluftpumpe (Endstufe)                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Sekundärluft-System                             | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Sekundärluftventil                              | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Sekundärluftventil (Endstufe)                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Beschleunigungssensor der Schlechtwegeerkennung | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Ansauglufttemperatur TANS                       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: OBDII Fehler auf Grund eines leeren Tanks       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Tankentlüftungssystem                           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Tankentlüftungssystem Feinleck                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Tankentlüftungssystem Grobleck                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Tankentlüftungsventil Endstufe                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Tankentlüftungsventil Endstufe Bank2            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Thermostat-Diagnose THM                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Motortemperatur TMOT                            | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Motortemperatur aus Kombiinstrument TMKI        | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Öltemperatur                                    | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Umgebungstemperatur TUM                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Batteriespannung UB (Bordnetz)                  | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Bordnetzspannung über Hauptrelais UBR           | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Funktionsüberwachung: Momentenvergleich         | 1x1 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fehlersummenzeit: Funktionsüberwachung: Sicherheits-Kraftstoff-Abschaltung        | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Rechnerüberwachung: RAM                                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Rechnerüberwachung: ROM                                         | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Rechnerüberwachung: Reset                                       | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Endstufe Umluftventil Turbo                                     | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Fahrzeug-Geschwindigkeit                                        | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Wegfahrsperre                                                   | 1x1 |
| Fehlersummenzeit: Wegfahrsperre RC-Glied                                          | 1x1 |
| TSFZET1                                                                           | 1x1 |
| TSFZET2                                                                           | 1x1 |
| TSFZET3                                                                           | 1x1 |
| TSFZET4                                                                           | 1x1 |
| Dummy: Tabellenende                                                               | 1x1 |
| Zeitkonstante für schnelle LDR-Absenkung                                          | 8x1 |
| Zeitkonstante für schnelle LDR-Aufregelung                                        | 8x1 |
| Verweilzeit für Sekundärluft- Abbruchbedingung                                    | 1x1 |
| Entprellzeit für Unterschreiten der Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Übergang nach | 1x1 |
| Mindesteinschaltdauer der Sekundärluftpumpe                                       | 1x1 |
| Entprellzeit für Sekundärluft ein im Start bei UBSLSTMN                           | 1x1 |
| Ladezeit bei SA                                                                   | 1x1 |
| Ladezeitbegrenzung                                                                | 1x1 |
| Ladezeitbegrenzung im Fehlerfall                                                  | 1x1 |
| Sperrzeit fuer Freigabe UK-Adaption                                               | 1x1 |
| Mindestschaltzeit Reed-Kontakt für Abbruch Fast Pulse                             | 1x1 |
| Sturrunterdrückungszeit für Erkennung Betriebsbereitschaft LSU                    | 1x1 |
| Maximalzeit bis Start Overboost Aktiv Zeit                                        | 1x1 |
| Zeit nach Start für zwangsgeschlossenes TEV                                       | 1x1 |
| Zeit bis Setzwertkorrektur nach Ende Beschleunigen                                | 8x1 |
| Zeit bis Setzwertkorrektur nach Ende Beschleunigen                                | 8x1 |
| Zeit bis Setzwertkorrektur nach Ende Verzögern                                    | 8x1 |
| Zeit bis Setzwertkorrektur nach Ende Verzögern                                    | 8x1 |
| Totzeit für Summen-ZW-Spdverstellabfrage                                          | 1x1 |
| Frist für Plausibilitätscheck der Ansauglufttemperatur                            | 1x1 |
| Zeit für theoretische Sondenbetriebsbereitschaft mit Heizung                      | 1x1 |
| Zeit zwischen Betätigung der Bremse und setzen von B_brems=true (Leckage)         | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftungsphase                                                     | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftungsphase bei eingeschwungener Gemischadaption                | 1x1 |
| Zeit nach Start bis TEB aktiv wird                                                | 1x1 |
| Maximal Zeit für TE-Stop im Leerlauf bei nicht gesetzten Zyklusflags              | 1x1 |
| Zeit bei der Tankentlüftung für Grundadaption                                     | 1x1 |
| Zeitdauer der ersten Gemischadaptionsphase                                        | 1x1 |
| Zeitdauer der ersten Gemischadaptionsphase bei Heißstart                          | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftungsstop wg. Gemischadaption, obere Schwelle                  | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftungsstop wg. Gemischadaption, untere Schwelle                 | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftung in erster TE-Phase nach Initialisierung (B_ini)           | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftungsphase minimal                                             | 1x1 |
| Zeit ab Start für Umschalten auf Dauertankentlüftung                              | 1x1 |
| Verweilzeit für TEV Aufsteuern bei nicht eingeschwungen frn                       | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftung Daueraktivierung, obere Schwelle                          | 1x1 |
| Zeit für Tankentlüftung Daueraktivierung, untere Schwelle                         | 1x1 |
| Zeit bis zur Abfrage auf Kraftschluß bei Drehzahldynamik                          | 1x1 |
| Einschaltzeit Tip-In Offset auf spdtesten Zündwinkel                              | 1x1 |
| Zeit für Verweildauer der Sonde hinter KAT unter/oberhalb des Sollwertes          | 1x1 |
| Zeitdauer für Stationärzustand bei temp. UMA-Adaption                             | 1x1 |
| Totzeit LDP- Sofortansteuerung während Fast Pulse                                 | 1x1 |
| Filterzeit für redundante KL15-Erfassung                                          | 1x1 |

|                                                                                            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verzögerung bberladeabschneiden, ti-Ausblengung Stufe 1                                    | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Heilung bberladefehler                                                | 1x1 |
| Umgebungslufttemperatur-Ersatzwert für Motortemperatur-Modell                              | 1x1 |
| Initialisierungswert Umgebungstemperatur                                                   | 1x1 |
| Initialisierungswert Umgebungstemperatur aus TANS                                          | 1x1 |
| Zeitverzögerung zum Einspeichern eines neuen Poti 2 Wertes                                 | 1x1 |
| Fehlerzeit bei Vergleich von PWG-Poti 1 und 2                                              | 1x1 |
| Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach oben                                 | 1x1 |
| Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 1 nach unten                                | 1x1 |
| Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach oben                                 | 1x1 |
| Fehlerzeit bei Bereichsverletzung von PWG-Poti 2 nach unten                                | 1x1 |
| Entprellzeit zur Fehlererkennung ""unerwartete Leerlaufspannungen""                        | 1x1 |
| Zeit für Festhaltung der SONDENSspannung nach Impulsbelastung hinter KAT                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Stürspitzen bei Schubprüfung der Sonde hinter KAT                     | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach Taupunktende für Enable Messung HZ-Kopplung hinter KAT               | 1x1 |
| Zeitdauer bis Sonden Mager/Fett Erkennung erlaubt hinter Kat                               | 1x1 |
| Zeitdauer bis zur Freig. Wiederholungsmess. Schwingungspr. (Reset F/M-Flip-Flop)           | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Stürspitzen bei Vollastprüfung der Sonde hinter KAT                   | 1x1 |
| Mindestdauer für Steigungsmessung für enable Filter hinter Kat                             | 1x1 |
| Zeitfenster für Messung Heizertakt-Einkopplung auf SONDENSsignal hinter KAT                | 1x1 |
| Entsturzzeit für Abschalten einzelner Funktionen Sonde hinter KAT                          | 1x1 |
| Testzeit für Dauer Anfettung/Abmagerung hinter KAT                                         | 1x1 |
| bberwachungszeit für U <sub>max</sub>                                                      | 1x1 |
| Zeit nach Vollast für bberprüfung Sonde hinter KAT                                         | 1x1 |
| Zeitverzög. der Ri-Messung nach Verlassen des Kabelbruchbandes hinter KAT                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach bber/Unterschreiten der Regelschwelle hinter KAT                     | 1x1 |
| Verzög.zeit für Erkennung AdernschluЯ nach ""Tank leer"" fahren für Sonde h. KAT           | 1x1 |
| Verzög.zeit für Erkennung B <sub>max</sub> lash nach ""Tank leer"" fahren für Sonde h. KAT | 1x1 |
| Verzugszeit Funktionsabschaltung nach Startende                                            | 1x1 |
| Zeit für Gewichtungsfaktor VA aktiv                                                        | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Freigabe der AGR nach einer Sperrung                                  | 1x1 |
| Verzoegerungszeit fuer AR wieder inaktiv                                                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit für AR wieder inaktiv im Stationdrfall                                    | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Aktivierung der Brettfunktion                                         | 1x1 |
| Entprellzeit nach Start Startende bei ASR/MSR-Fehler                                       | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehler CJ110                                                          | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Zylinderabschaltung                                                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit Diagnosebereitschaft                                                      | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach Schließen der Drosselklappe                                          | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Dynamikmessung LSU                                                    | 1x1 |
| Zeitverzögerung Schließen Sekundärluftventil bei Adaption/Kurztrip                         | 1x1 |
| Verzögerungszeit zwischen Motor und Lambdasonde                                            | 1x1 |
| Verzögerungszeit ab TEV offen für Aussage TEV i.O./defekt in Diagnose DTEV                 | 1x1 |
| Zeitdauer ab TEV offen für Prüfung DTEV                                                    | 1x1 |
| Mindestzeit für Aktivierungsbedingungen für Aufsteuerprüfung DTEV erfüllt                  | 1x1 |
| Entprellung für Setzen Flip-Flop Passiv-Prüfung DTEV i.O.                                  | 1x1 |
| Entprellung für Setzen Flip-Flop ""Diagnose passiv möglich""                               | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Schließen TEV für Aufsteuerprüfung DTEV                               | 1x1 |
| Haltezeit für Bedingung B <sub>edcv</sub>                                                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Bremsschalter-Plausibilitätsprüfung                                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehlererkennung                                                       | 1x1 |
| Wartezeit bis Fehlereintrag möglich                                                        | 1x1 |
| Zeitverzögerung bis min. oder max. fksdk-Anschlag weitergegeben werden                     | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach Satrtende bis zur Freigabe des Füllungsreglers                       | 1x1 |
| Temperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe AUS                                     | 8x1 |
| Verzögerungszeit für Rücksetzen von B <sub>fil</sub>                                       | 1x1 |



|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Temperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe EIN                         | 8x1 |
| motortemperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe aus (R)                | 8x1 |
| motortemperaturabhängige Verzögerungszeit für Fahrstufe ein (R)                | 8x1 |
| Verzögerungszeit für den Aufbau der Füllung                                    | 1x1 |
| Zeitintervall für vfz-Differenzberechnung                                      | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Aktivierung der CIFI-Faktoren nach NoWe-Umschaltung       | 1x1 |
| Verzögerung Momenten begrenzung Abgastemperatur                                | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Diagnose Heizerkopplung                                   | 1x1 |
| Zeit für Diagnose Heizerkopplung                                               | 1x1 |
| Einschaltverzögerung der Sondenheizung hinter Kat                              | 1x1 |
| Entprellzeit für Heizereindstufdiagnose hinter Kat                             | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Ri-Fehler hinter Kat                                      | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Heilung Ri-Fehler hinter Kat, wenn B_npfsh =1             | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Heilung Ri-Fehler hinter Kat                              | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Kompressor EIN ( zur Momentreserve)                       | 1x1 |
| Verzögerungszeit für B_koe AUS                                                 | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Kompressor EIN ( zur Momentreserve)                       | 8x1 |
| Verzögerungszeit für Kompressoreinschalten (totzeit)                           | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Kompressor EIN ( zur Momentreserve)                       | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Simulation einer eingeschalteten Klimaanlage im Start     | 1x1 |
| Verzögerungszeit KR stationär Betrieb                                          | 1x1 |
| Verzögerungszeit für B_kupplv                                                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit Kupplung für Antiruckelfunktion                               | 1x1 |
| Verzögerungszeit Kupplungsschalter beim Hochschalten                           | 6x1 |
| Verzögerungszeit für die Information des Kupplungsschalter                     | 1x1 |
| Verzögerungszeit Kupplungsschalter beim Runterschalten                         | 6x1 |
| Verzögerungszeit für Rücksetzen von B_kupplv                                   | 1x1 |
| Zeitkonstante für Integrator bei vlast-Berechnung                              | 8x1 |
| Zeitkonstante für Integrator bei vlast-Berechnung                              | 8x1 |
| Verzögerungszeit zur Freigabe der Ladebilanz                                   | 1x1 |
| Untere Tastverhältnisbegrenzung für LDR                                        | 1x1 |
| Obere Tastverhältnisbegrenzung für LDR                                         | 1x1 |
| Obere Tastverhältnisbegrenzung für LDR                                         | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Abbruch Haltephase                                        | 1x1 |
| Minimales TEV-Tastverhältnis für Fortsetzung Leckdiagnose                      | 1x1 |
| Tastverhältnis für Fast Pulse Leckdiagnosepumpe                                | 6x1 |
| Einschaltdauer Zündwinkelfreigabe bei Nachladeeffekt                           | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Lambdakorrektur                                           | 1x1 |
| Verbotszeit für negativen Integratoranteil nach Start                          | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Freigabe I-Anteil nach Start                              | 6x1 |
| Maximale Verzögerungszeit für Freigabe PD-Anteil nach Start                    | 6x1 |
| Zeitverzögerung nach Start zum Deaktivieren der P-Verstärkung im Start         | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Aktivierung Gemischadaption nach Lambdaregelung aktiv     | 1x1 |
| maximal zul. Verzögerungszeit für Betriebsbereitschaft stetige Lambdasonde LSU | 1x1 |
| maximal zul. Verzögerungszeit für Betriebsbereitschaft stetige Lambdasonde LSU | 1x1 |
| Verzögerungszeit für LSU Heizereindstufenfehler                                | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehlerkorrektur stetige Lambdasonde LSU                   | 1x1 |
| Verzögerungszeit nach Start für Diagnose Heizerkopplung                        | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehler LSU in Luft                                        | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehler stetige Lambdasonde LSU                            | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehler stetige Lambdasonde LSU ""Offset""                 | 1x1 |
| Verzögerungszeit für B_lsuftb und B_lsumrb                                     | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Funktionsprüfung während B_sa                             | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehlereintrag während B_sa                                | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehlerheilung während B_sa                                | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Fehler LSU Abgleichleitung unterbrochen                   | 1x1 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| maximale Zeit für "warm up" stetige Lambdasonde LSU                                 | 1x1 |
| Entprellzeit für Zündwinkelfreigabe bei Momentenbegrenzung                          | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Lambdasonde hinter Kat mager oder fett                         | 1x1 |
| Geschwindigkeits-Prädiktionszeit für VMAX-Regelung                                  | 8x1 |
| Verzugszeit zur NW-Umschaltfreigabe nach früh (Einlaß)                              | 1x1 |
| Verzugszeit zur NW-Umschaltfreigabe nach Getriebeeingriff                           | 1x1 |
| Verzugszeit zur NW-Umschaltfreigabe nach spät (Einlaß)                              | 1x1 |
| Zeitverzögerung für Nockenwellenverstellung nach Überschreitung der Solldrehzahl    | 4x1 |
| Zeitverzögerung im Start ab der die Nockenwelle angesteuert werden kann             | 4x1 |
| Verzögerungszeit nach der das Einlaßventil sicher in Spätstellung ist               | 1x1 |
| Verzögerungszeit der Bremskraftdruckreaktion nach Bremsen                           | 1x1 |
| Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprüfung DK-Poti 1                                    | 1x1 |
| Fehlertoleranzzeit bei Bereichsprüfung DK-Poti 2                                    | 1x1 |
| Zeitverzögerung: P-Verstärkung bei Katheizen aktiv                                  | 1x1 |
| Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung der DK-Potis                               | 1x1 |
| Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung DK-Poti 1 und Ersatzwert aus Füllung       | 1x1 |
| Fehlertoleranzzeit bei Gleichlaufprüfung DK-Poti 2 und Ersatzwert aus Füllung       | 1x1 |
| Entprellzeit Fehler zurücksetzen                                                    | 1x1 |
| Entprellzeit Fehler setzen                                                          | 1x1 |
| Verzugszeit für zurücksetzen des Zählers für Benzin im 1. Gang                      | 1x1 |
| Haltezeit für die erhöhte Momentenreserve nach Drehzahleinbruch                     | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Ri-Fehler nach Endstufenfehler hinter Kat                      | 1x1 |
| Verzugszeit für TEV Schließen vor Schubabschalten                                   | 1x1 |
| Totzeit Schubabschalten bei Gang 0                                                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit für TEV zu nach SA-Bereitschaft                                    | 6x1 |
| Sperrzeit Schubabschalten nach Startende                                            | 6x1 |
| Dauer LRS-Ausschaltung über Ventilhubsteuerung                                      | 8x1 |
| Zeitverzögerung Schließen Sekundärluftventil                                        | 1x1 |
| Zeitverzögerung Öffnen Sekundärluftventil                                           | 1x1 |
| Verzögerungszeit in der Störungen bei der Entprellung unterdrückt werden            | 1x1 |
| Verzögerungszeit Übernahme Adaptionswerte im Start                                  | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Information Tank-Leer-Zustand beendet                          | 1x1 |
| minimales TEV- Tastverhältnis bei DLDP- TEV- Check                                  | 1x1 |
| Druckabhängige Verzugszeit Tankentlüftungsventil                                    | 5x1 |
| Verzögerungszeit beim Eintragen eines Fehlers aufgrund eines leeren Tanks           | 1x1 |
| Entprellzeit für tmkic-Fehler                                                       | 1x1 |
| Entprellzeit für Umschaltung auf Ersatzwert bei tmkic-Fehler                        | 1x1 |
| Korrektur der Einspritzzeit in Abhängigkeit von evtmod                              | 4x1 |
| Verzugszeit Fahrbedingungen für Bestimmung Umgebungstemperatur                      | 1x1 |
| Spannungskorrektur                                                                  | 5x1 |
| Maximale Wartezeit für neue Uhrinformation                                          | 1x1 |
| Entprellung Zeitabweichung Uhrinformation                                           | 1x1 |
| Verzögerungszeit für Drosselklappen-Sollwinkel                                      | 1x1 |
| Zeitgrenze für Rücksetzen Überwachungszeiger ZMS- Resonanz                          | 1x1 |
| Zeit bis zum Übergehen auf Dauerspätbegrenzung                                      | 1x1 |
| Zeit bis zum Übergehen auf Dynamikspätbegrenzung                                    | 1x1 |
| Untere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption                             | 1x1 |
| Obere Schwelle des Temperaturfensters bei Feinadaption                              | 1x1 |
| Minimale Warndauer im Fahrzyklus                                                    | 1x1 |
| Wartezeit für Erkennung Bedingung 'driving cycle'                                   | 1x1 |
| akkumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen für Rücksetz. Bed. Kühlleistung hoch    | 1x1 |
| Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen für Bed. Kühlleistung hoch                      | 1x1 |
| akkumulierte Zeit außerhalb Bereichsgrenzen für Rücksetz. Bed. Kühlleistung niedrig | 1x1 |
| Wartezeit innerhalb Bereichsgrenzen für Bed. Kühlleistung niedrig                   | 1x1 |
| Wartezeit nach Stoppbedingung für Filter und Integrator                             | 1x1 |
| Zeit nach nmot = 0 und Kl.15 AUS bis Nachlauf gestartet wird                        | 1x1 |

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Zeitkonstante für Drosselklappensollwinkelfilterung                             | 6x1  |
| Wartezeit für Fehlerdiagnose LDP-Endstufe                                       | 1x1  |
| Mindestprüfzeit für DLSSA-Extremwertbestimmung                                  | 1x1  |
| Wartezeit bis Freigabe der Adaption des Verlustmoments                          | 1x1  |
| tmot- Entprellzeit für Adaption/Zusatudiagnose                                  | 1x1  |
| Wartezeit für Diagnose UBR im Nachlauf bis Ausschalten Komponenten              | 1x1  |
| Wartezeit für schnelle Heilungsprüfung Thermostatdiagnose                       | 1x1  |
| Wartezeit für Hochlauf Sekundärluftpumpe                                        | 1x1  |
| Wartezeit nach Parameterumschaltung in Lambdaregelung                           | 1x1  |
| Temperaturabhängige Wartezeit für Katdiagnose                                   | 4x1  |
| Entprellzeit für i.O.-Prüfung LDP-Endstufe                                      | 1x1  |
| Mindestzeit für ml im Diagnosebereich                                           | 1x1  |
| Entprellzeit für Fehlermeldung B_mslmin                                         | 1x1  |
| Mindest-Wartezeit im Nachlauf für Stuck-Signal-Check TANS                       | 1x1  |
| Wartezeit nach Motorstart                                                       | 1x1  |
| Wartezeit bis Nicht-Tankleer-Signal gültig ist                                  | 1x1  |
| Entprellzeit für Rücknahme der LL-Vorgabe bei Lebendkennung                     | 1x1  |
| Verzögerungszeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse                  | 1x1  |
| Max. Wartezeit bis Rücksetzen Bedingung TMOT- Delta zu groß                     | 1x1  |
| Wartezeit bis Freigabe Min/Max-Monitor Stuck-Signal-Check Motortemperatursignal | 1x1  |
| Schwelle Abstellzeit für Wiederholstart                                         | 12x1 |
| Wartezeit für tmot-Max-Diagnose nach Heißstart                                  | 1x1  |
| Mindest-Wartezeit nach Erreichen Mot.-Temp.-Schwelle für Wärmübergang auf TAI   | 1x1  |
| Max. Zeit nach Start für Feinstleckdiagnose (0.5 mm)                            | 1x1  |
| Doppelte Zählerzeitkonstante für FGR-Regler                                     | 8x1  |
| Doppelte Zählerzeitkonstante für FGR-Regler                                     | 8x1  |
| Periodendauer für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose                               | 1x1  |
| Periodendauer für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose                               | 1x1  |
| Periodendauer für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose b. Testerbetrieb              | 1x1  |
| Periodendauer für Lambdaregelung aus Kat-Diagnose b. Testerbetrieb              | 1x1  |
| Zeitfenster für Zahnerkennung nach UBatt-Einbruch                               | 1x1  |
| Zeitgrenze für ZMS-Resonanz außerhalb Start                                     | 1x1  |
| Zeitgrenze für ZMS-Resonanz innerhalb Start                                     | 1x1  |
| Sperrzeit fuer Filterinitialisierung                                            | 1x1  |
| Dauer des Dynamikvorhalts                                                       | 6x1  |
| Toleranz zwischen Zeit- und Zahnzählererfassung in Timerinkrementen             | 1x1  |
| Zeitfenster für Zahnerkennung                                                   | 1x1  |
| Zeit für GRA-Abwurf bei ASR-Eingriff                                            | 1x1  |
| Überwachungszeit für Getriebeeingriff (nur ZW-Eingriff)                         | 1x1  |
| T_KLIMADEADCTR                                                                  | 1x1  |
| T_KOM1CLDEAD                                                                    | 1x1  |
| Timeoutzeit für Airbagbotschaft                                                 | 1x1  |
| verlängerte Timeoutzeit für Airbagbotschaft                                     | 1x1  |
| Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten ASR          | 1x1  |
| DCAN Timeoutzeit ASR Botschaft                                                  | 1x1  |
| CAN : Timeoutzeit für Botschaft Bremse 3                                        | 1x1  |
| Timeoutzeit BSG-Botschaft                                                       | 1x1  |
| Filterzeit bis Erkennung der Kommunikationsunterbrechung zu Knoten EGS          | 1x1  |
| Fehlerzeit GRA-Botschaft                                                        | 1x1  |
| Timeoutzeit GRA-Botschaft                                                       | 1x1  |
| DCAN Timeoutzeit Kombi Botschaft                                                | 1x1  |
| Timeoutzeit Botschaft Kombi1                                                    | 1x1  |
| Timeoutzeit Botschaft Kombi2 und 3                                              | 1x1  |
| Timeoutzeit Botschaft Klima1                                                    | 1x1  |
| CAN Timeoutzeit Lenkwinkelsensor Botschaft                                      | 1x1  |
| Zeit nach Startende für Auswertung Fahrstufe S_fs                               | 1x1  |

|                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| min. Spannungswert für Diagnose HFM im Start                                     | 1x1 |
| max. Spannungswert für Diagnose HFM im Start                                     | 1x1 |
| min. Spannungswert für Diagnose Drucksensor Ladedruck                            | 1x1 |
| max. Spannungswert für Diagnose Drucksensor Ladedruck                            | 1x1 |
| min. Spannungswert für Diagnose Drucksensor                                      | 1x1 |
| max. Spannungswert für Diagnose Drucksensor                                      | 1x1 |
| Schrittweite für AUF-Rampe                                                       | 1x1 |
| Motordrehzahlschwelle für Freigabe UMA-Lernen und Verdückerabgleich              | 1x1 |
| Pedalschwelle für UMA-Lernen erlaubt                                             | 1x1 |
| Abbruchschwelle PID-Summe für ZU-Rampe                                           | 1x1 |
| Abbruchschwelle PID-Summe für AUF-Rampe                                          | 1x1 |
| untere Ansauglufttemperaturschwelle für Lernfreigabe                             | 1x1 |
| Geschwindigkeitsschwelle für DV-E-Prüfung/Lernroutine                            | 1x1 |
| Schrittweite für ZU-Rampe                                                        | 1x1 |
| obere Motortemperaturschwelle für Anschlag                                       | 1x1 |
| Schwelle für Abspeicherung neuer Lernwerte                                       | 1x1 |
| untere Motortemperaturschwelle für Lernfreigabe                                  | 1x1 |
| Ubatt - Ersatzwert bei defektem AD - Kanal                                       | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle Prüfpulse                                              | 1x1 |
| untere Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Lambdasonden-Heizer-Diagnose   | 1x1 |
| obere Batteriespannungsschwelle für die Lambdasonden- Heizer-Diagnose            | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Heizer-Diagnose LSU                   | 1x1 |
| obere Batteriespannungsschwelle für die Heizer-Diagnose LSU                      | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle zur Freigabe der Sonden-Diagnose                       | 1x1 |
| Batteriespannung min. (Netz)                                                     | 1x1 |
| Batteriespannung min. (ADC)                                                      | 1x1 |
| Batteriespannung, untere Schwelle für Umschaltung auf Nachlaufwertübernahme      | 1x1 |
| Batteriespannung max.                                                            | 1x1 |
| obere Spannungsschwelle für Freigabe LDP-Endstufendiagnose                       | 1x1 |
| Batteriespannungsabfall für Erkennung 'Starter eingekückt'                       | 1x1 |
| untere Spannungsschwelle für Freigabe LDP-Endstufendiagnose                      | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle zur Freigabe B_sbbvk LSU                               | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle zur Umschaltung auf Ersatzlastsignal                   | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle für Abschalten der Sondenheizung                       | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle für Abschalten der Sondenheizung                       | 1x1 |
| Ub-Schwelle für redundanten KL15-Erfassung                                       | 1x1 |
| Ubat-Schwelle für ZUBKSTMX                                                       | 1x1 |
| Anzahlschwelle Ubat unter UBKST für Adaptionssperrung                            | 1x1 |
| Mindest-Bordspannung für pullup-Ansteuerung                                      | 1x1 |
| Ub-Ersatzwert im Nachlauf                                                        | 1x1 |
| Minimale Batterie-Sollspannung                                                   | 1x1 |
| untere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais, Erkennung Lastabfall            | 1x1 |
| untere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais                                  | 1x1 |
| obere Grenze Bordnetzspannung über Hauptrelais                                   | 1x1 |
| Schwellwert für Unplausibilität der Bordnetzspannung über Hauptrelais (im Nachl) | 1x1 |
| min. Spannung für Sekundärluft ein                                               | 1x1 |
| max. Spannung für Sekundärluft ein                                               | 1x1 |
| min. Spannung für Sekundärluft ein im Start                                      | 1x1 |
| Minimale Batterie-Sollspannung                                                   | 1x1 |
| Maximale Batterie-Sollspannung                                                   | 1x1 |
| min. Spannungsschwelle für BKV-Pumpe-Ansteuerung möglich                         | 1x1 |
| max. Spannungsschwelle für BKV-Pumpe-Ansteuerung möglich                         | 1x1 |
| Schwelle zur Erkennung UBatt-Einbruch im Start                                   | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf verstärktes Signal von DK-Poti 1   | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle für Umschaltung auf unverstärktes Signal von DK-Poti 1 | 1x1 |
| Batteriespannungsschwelle für Lernfreigabe                                       | 1x1 |

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Nennwert-Spannung DK-Poti 1 in NLP-Stellung                           | 1x1  |
| Nennwert-Spannung DK-Poti 2 in NLP-Stellung                           | 1x1  |
| zulässige Potispannungs-Toleranz des NLP                              | 1x1  |
| max. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag                        | 1x1  |
| min. Spannung DK-Poti 1 am unteren DK-Anschlag                        | 1x1  |
| Spannung DK-Poti 1 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert                 | 1x1  |
| Nennumschaltsschwelle zur DK-Poti-1-Umschaltung                       | 1x1  |
| Nennhub der Drosselklappe im DV-E, (Poti 1)                           | 1x1  |
| Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 1                             | 1x1  |
| Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 1                             | 1x1  |
| Nennverstärkung für DK-Poti 1                                         | 1x1  |
| max. Offsetfehler für DK-Poti-1-Verstärker                            | 1x1  |
| min. Offsetfehler für DK-Poti-1-Verstärker                            | 1x1  |
| unt. Grenze für ob. Abgleichpkt. DK-Poti 1                            | 1x1  |
| ob. Grenze für unt. Abgleichpkt. DK-Poti 1                            | 1x1  |
| ob. Wert Verstärkungsfehler für Verstärker                            | 1x1  |
| unt. Wert Verstärkungsfehler für Verstärker                           | 1x1  |
| max. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag                        | 1x1  |
| min. Spannung DK-Poti 2 am unteren DK-Anschlag                        | 1x1  |
| Spannung DK-Poti 2 am unt. DK-Anschlag, Initial. Wert                 | 1x1  |
| Maximale zulässige Spannung von DK-Poti 2                             | 1x1  |
| Minimale zulässige Spannung von DK-Poti 2                             | 1x1  |
| Spannungsoffset zur Erkennung des Loslösens                           | 1x1  |
| Spannungsoffset am unteren Anschlag                                   | 1x1  |
| max. möglicher Offset der temp. UMA-Adaption                          | 1x1  |
| Spannungsschwelle für DIA/KR Grundoffset Verstärker                   | 1x1  |
| Integratorspannungsschwelle für Dia KS - Auswerteschaltung Testimpuls | 1x1  |
| Obere Referenzspannungsschwelle DIA KS                                | 16x1 |
| untere Referenzspannungsschwelle DIA KS                               | 16x1 |
| min. Spannungswert für Diagnose DS Bremskraftverstärker               | 1x1  |
| max. Spannungswert für Diagnose DS Bremskraftverstärker               | 1x1  |
| untere Schwelle fktget für Aktivierung von KFTARXB                    | 1x1  |
| Übersetzungsverhältnis abh. vom eingelegten Gang                      | 8x1  |
| Übersetzungsverhältnis abh. vom eingelegten Gang                      | 8x1  |
| Übersetzungsverhältnis abh. vom eingelegten Gang                      | 8x1  |
| Übersetzungsverhältnis abh. vom eingelegten Gang                      | 8x1  |
| Schwellwert für bestromte Heizerendstufe                              | 1x1  |
| Schwellwert für bestromte Heizerendstufe                              | 1x1  |
| Schwellwert für stromlose Heizerendstufe                              | 1x1  |
| Schwellwert für stromlose Heizerendstufe                              | 1x1  |
| untere Grenze HR-Spannung, Erkennung Kurzschl. n. Masse               | 1x1  |
| untere Grenze HR-Spannung, Erkennung Signalfehler                     | 1x1  |
| Schwelle Min. Abweichung Abstellzeit                                  | 1x1  |
| obere Grenze HR-Spannung                                              | 1x1  |
| obere Grenze HR-Spannung, Erkennung Kurzschl. n. ub.                  | 1x1  |
| Schwelle Max. Abweichung Abstellzeit                                  | 1x1  |
| Nennspannung für die Sondenheizung                                    | 1x1  |
| Minimale Spannung für Diagnose LDP-Endstufe i.O.                      | 1x1  |
| Maximale Spannung für Diagnose LDP-Endstufe i.O.                      | 1x1  |
| Minimale Spannung der LSU während Abgleich                            | 1x1  |
| Maximale Spannung der LSU während Abgleich                            | 1x1  |
| Umschaltsschwelle Dynamik LDR                                         | 1x1  |
| UMECRST_TV_UM                                                         | 1x1  |
| UMRST_TV_UM                                                           | 1x1  |
| Umdrehungen Nockenwelle für Fehlerentprellung Diagnose HFM            | 1x1  |
| Nennwert für DV-E Potiversorgungsspannung                             | 1x1  |

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Spannung PWG-Poti 1 für Durchführung der Bewegungserkennung                    | 1x1 |
| Maximale Spannung von Poti 1 im Leergaspunkt                                   | 1x1 |
| Untere Begrenzung PWG-Poti-Spannung vor Vergleich Poti 1 und 2                 | 1x1 |
| Obere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung                                         | 1x1 |
| Untere Schranke für PWG-Poti-1-Spannung                                        | 1x1 |
| Obere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung                                         | 1x1 |
| Untere Schranke für PWG-Poti-2-Spannung                                        | 1x1 |
| Untere Grenze der PWG-Poti-Spannung für Toleranzbereich der Kick-Down-Position | 1x1 |
| Obere Grenze der PWG-Poti-Spannung für Toleranzbereich der Kick-Down-Position  | 1x1 |
| Oberer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung          | 1x1 |
| Unterer Hysterese-Schaltpunkt zur Kick-Down-Erkennung aus Potispannung         | 1x1 |
| Oberer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert                        | 1x1 |
| PWG-Spannungsschwelle für Teilgasbereich                                       | 1x1 |
| Teillastschwelle der PWG-Spannung in Hochohmigkeitprüfung                      | 1x1 |
| Unterer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert                       | 1x1 |
| Unterer Spannungswert zur Umnormierung bei erkanntem Bewegungsfehler           | 1x1 |
| Reduzierter unterer PWG-Spannungswert für Umnormierung auf Pedalwert           | 1x1 |
| PWG-Spannungsschwelle für Vollgasbereich                                       | 1x1 |
| Defaultwert PWG-Poti-Spannung für gelernte Kick-Down-Position                  | 1x1 |
| Ubat-Schwelle für Diagnose Crash-Signal                                        | 1x1 |
| LSU-Spannung bei Pumpstrom Null                                                | 1x1 |
| Sondenspannung hinter Kat für Abbruch Kat-Ausrdumen                            | 1x1 |
| Sondenspannungs-Schwelle für Erkennung ""Abgas fett"" hinter Kat               | 1x1 |
| Sondenspannungs-Schwelle für Erkennung ""Abgas mager"" hinter Kat              | 1x1 |
| Schwellwert für Sondenspannung hinter KAT im Vollast-Betrieb                   | 1x1 |
| Schwelle für Magerspannung für Reset Dynamikmessung der Sonde hinter KAT       | 1x1 |
| Schwelle für Fettspannung für gültige Dynamikmessung der Sonde hinter KAT      | 1x1 |
| Wert für maximale Steigung für Startwert Filter                                | 1x1 |
| Schwelle für zulässige Steigung der Sondenspannung hinter KAT                  | 1x1 |
| Init value für max.Sondenspg. hinter Kat nach Powerfail u. Fehlersp. löschen   | 1x1 |
| Init value für min.Sondenspg. hinter Kat nach Powerfail u. Fehlersp. löschen   | 1x1 |
| Schwelle für Sondenkurzschluss nach Ubat                                       | 1x1 |
| Schwelle für Sondenkurzschluss nach Masse                                      | 1x1 |
| min. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (min. plaus. Wert)   | 1x1 |
| min. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (min. plaus. Wert)   | 1x1 |
| min. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (max. plaus. Wert)   | 1x1 |
| min. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (max. plaus. Wert)   | 1x1 |
| max. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (min. plaus. Wert)   | 1x1 |
| max. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (min. plaus. Wert)   | 1x1 |
| max. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (max. plaus. Wert)   | 1x1 |
| max. erkannte Sondenspannung hinter Kat für Signalausgabe (max. plaus. Wert)   | 1x1 |
| Schwelle für Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei fettem Gemisch          | 1x1 |
| Schwelle für Sondenbetriebsbereitschaft hinter KAT bei magerem Gemisch         | 1x1 |
| Regelschwelle für Regelung hinter Kat, DLSSA-Ausgabe umgerechn. Wert           | 1x1 |
| Regelschwelle für Regelung hinter Kat, DLSSA-Ausgabe umgerechn. Wert           | 1x1 |
| Mindest Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT                 | 1x1 |
| Obere Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT                   | 1x1 |
| Untere Spannungs-Schwelle für Ri-Messung der Sonde hinter KAT                  | 1x1 |
| USRJ                                                                           | 1x1 |
| Schwelle für Sondenspannung hinter KAT nach Schub                              | 1x1 |
| Lambdasondenspannungsschwelle für Rücksetzen des Zählrs für Benzin im CL       | 1x1 |
| minimale Fahrzeuggeschwindigkeit bei Aktivierung DLDP                          | 1x1 |
| Geschwindigkeitsschwelle für Anfahrhilfe                                       | 1x1 |
| Kombiausgabe Anzahl Ventil                                                     | 1x1 |
| minimale Fahrzeuggeschwindigkeit für ARA - Funktion                            | 1x1 |
| Default Variante für Variantencodierung                                        | 1x1 |

|                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Default Variante für Variantencodierung                                          | 1x1   |
| Default Variante für Variantencodierung                                          | 1x1   |
| Default Variante für Variantencodierung                                          | 1x1   |
| Default Variante für Variantencodierung                                          | 1x1   |
| Tabelle der zulässigen Varianten                                                 | 324x1 |
| Tabelle der zulässigen Varianten                                                 | 324x1 |
| Geschwindigkeitsschwelle für Schlechtwegerkennung                                | 1x1   |
| obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kälteleistung hoch               | 1x1   |
| untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kälteleistung hoch              | 1x1   |
| obere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kälteleistung niedrig            | 1x1   |
| untere Fz-Geschwindigkeitsschwelle für Bedingung Kälteleistung niedrig           | 1x1   |
| Mindestgeschwindigkeit für Dashpot                                               | 1x1   |
| Fehlerschwelle für Leckageerkennung nach Drosselklappe                           | 1x1   |
| Fehlerschwelle für Leckageerkennung vor Drosselklappe                            | 1x1   |
| min. vfzg-Schwelle für Diagnose Kupplungsschalter                                | 1x1   |
| Geschwindigkeitsschwelle; Fehlererkennung Geschwindigkeitssignal                 | 1x1   |
| Maximale FGR-Einschaltgeschwindigkeit                                            | 1x1   |
| Minimale FGR-Einschaltgeschwindigkeit                                            | 1x1   |
| Maximal zulässige Geschwindigkeit im FGR-Betrieb                                 | 1x1   |
| Maximal zulässige Geschwindigkeit im FGR-Betrieb                                 | 1x1   |
| Minimal zulässige Geschwindigkeit im FGR-Betrieb                                 | 1x1   |
| Minimal zulässige Geschwindigkeit im FGR-Betrieb                                 | 1x1   |
| minimale mittlere Fz-Geschwindigkeit für Freigabe Thermostatdiagnose             | 1x1   |
| maximale mittlere Fz-Geschwindigkeit für Freigabe Thermostatdiagnose             | 1x1   |
| Mindestschwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für Freigabe Thermostatdiagnose          | 1x1   |
| Fahrzeuggeschw.schwelle zum Ausblenden DMD bei aktivem Bremsengriff              | 1x1   |
| Schwelle für Fahrzeuggeschwindigkeit                                             | 1x1   |
| VFZG_DAT_UC                                                                      | 16x1  |
| Erkennen Fahren-Stehen                                                           | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von 1 auf ZFCNT1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von 1 auf ZFCNT1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von 1 auf ZFCNT1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von 1 auf ZFCNT1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf 1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf 1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf 1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf 1                         | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf ZFCNT2                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf ZFCNT2                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf ZFCNT2                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT1 auf ZFCNT2                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT2 auf ZFCNT1                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT2 auf ZFCNT1                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT2 auf ZFCNT1                    | 1x1   |
| Schwelle vfzroh_w für Umschaltung zfcnt von ZFCNT2 auf ZFCNT1                    | 1x1   |
| Geschwindigkeitsschwelle für Momenteneingriff bei Ausfall der Getriebe-Botschaft | 1x1   |
| Geschwindigkeitsschwelle für AC-Steuerung                                        | 1x1   |
| Obere Geschwindigkeitsschwelle für Kompressorabschaltung                         | 1x1   |
| Geschwindigkeitsschwelle für Ko-Steuerung in Beschleunigung                      | 1x1   |
| Fürdervolumen bei Erstbefüllung                                                  | 1x1   |
| Fürdervolumen EKP Vorlauf aus Abstellzeit                                        | 4x1   |
| Fürdervolumen EKP Vorlauf aus Nachlaufzeit                                       | 1x1   |
| Min. Geschwindigkeit für Grobleckverifikation                                    | 1x1   |
| Obere vfz-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose                                         | 1x1   |
| Geschwindigkeitsschwelle bei Deaktivierung im DTEV-Zeitfenster                   | 1x1   |
| Untere vfz-Schwelle für 0.5 mm - Diagnose                                        | 1x1   |

|                                                                                   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle für Leerlaufregelung                             | 1x1  |
| Maximalwert für $v_{last\_w}$                                                     | 6x1  |
| Maximalwert für $v_{last\_w}$                                                     | 6x1  |
| Mindestgeschwindigkeit für Lastschlagdämpfung                                     | 1x1  |
| Maximal zulässige Geschwindigkeit bei ESP Ausfall                                 | 1x1  |
| Maximal zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit im Normalbetrieb                        | 1x1  |
| Maximalgeschwindigkeit aus Motortemperatur                                        | 5x1  |
| Maximal zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit bei Fehler Motortemperatur              | 1x1  |
| Maximalgeschwindigkeit aus Öltemperatur                                           | 5x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle min. für Batteriespannungs-Diagnose                      | 1x1  |
| v-Schwelle für Freigabe Momentenbegrenzung                                        | 1x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle für plausiblen MSR-Eingriff                              | 1x1  |
| Minimalgeschwindigkeit für FGR-Betrieb im Befehltest                              | 1x1  |
| Minimalgeschwindigkeit für FGR-Betrieb in der Funktionsüberwachung                | 1x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle für Kupplungsmomentbegrenzung bei betätigter Bremse      | 1x1  |
| Geschwindigkeits-Schwelle für Aktivierung der erhöhten Drehzahlgrenze             | 1x1  |
| Gangerkennungsschwelle für KO-Ausschalten bei Vollast                             | 1x1  |
| Gangerkennungsschwelle für KO-Abschaltung bei Vollast                             | 1x1  |
| Druckverhältnis zur Freigabe der DK-überwegs bei DK-Winkel > DK-Winkel ung.-Schl  | 1x1  |
| Obere Fahrzgeschwindigk.-Schwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal  | 1x1  |
| untere Fahrzgeschwindigk.-Schwelle für Plausibilitäts-Check fixiertes TANS Signal | 1x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle für Fehlereintrag                                        | 1x1  |
| Maximal zulässige Sollgeschwindigkeit für FGR                                     | 1x1  |
| Minimal zulässige Sollgeschwindigkeit für FGR                                     | 1x1  |
| Untere Schwelle $v_{roh\_w}$ für FGR-Abschaltung über $v_{fzg\_w} = 0$            | 1x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle für SA-Drehzahanhebung                                   | 1x1  |
| Fahrzeuggeschwindigkeitsschwelle für Kompensation Servolenkung                    | 1x1  |
| minimale Fahrzeuggeschwindigkeit DLDLP für Übergang in Zustand A_Stop             | 1x1  |
| Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für SLS ein                                      | 1x1  |
| Geschwindigkeitsschwelle für Plausibilitätscheck der Ansauglufttemperatur         | 1x1  |
| Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für Bestimmung Umgebungstemperatur               | 1x1  |
| Schwelle Fahrzeuggeschwindigkeit für TANS -> Umgebungstemperatur                  | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung                                         | 1x1  |
| oberer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung                                         | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung                                        | 1x1  |
| unterer Grenzwert Anpassung V-Verriegelung                                        | 1x1  |
| Mindestgeschwindigkeit für Pedalwertbegrenzung bei betätigter Bremse              | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 0 zu 1                                            | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 0 zu 2                                            | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 1 zu 0                                            | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 1 zu 2                                            | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 2 zu 0                                            | 1x1  |
| Wichtungsfaktor Adaptionbereich 2 zu 1                                            | 1x1  |
| Wartezeit für Reset-Tastverhältnis aus der Funktionsüberwachung                   | 1x1  |
| Wartezeit für Reset-Tastverhältnis aus der Funktionsüberwachung                   | 1x1  |
| DK-Winkel-Schwelle für Gemischadaption aktiv                                      | 10x1 |
| Schwelle zur DK-Bewegungserkennung (I-Klein)                                      | 1x1  |
| Drosselklappenschwelle für Drucksensorplausibilisierung                           | 6x1  |
| Abschaltsschwelle DK-Istwert für öffnende DV-E-Federprüfung                       | 1x1  |
| Prüfsschwelle DK-Istwert für öffnende DV-E-Federprüfung                           | 1x1  |
| Abschaltsschwelle DK-Istwert für DV-E-Rückstellfederprüfung                       | 1x1  |
| Prüfsschwelle DK-Istwert für DV-E-Rückstellfederprüfung                           | 1x1  |
| oberer erlaubter Istwert für NLP-Stellung                                         | 1x1  |
| unterer erlaubter Istwert für NLP-Stellung                                        | 1x1  |
| zulässige DK-Winkel-Toleranz des NLP                                              | 1x1  |
| Schwelle Abspeichern neuer Lernwerte relativer NLP                                | 1x1  |



|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Maximaler Drosselklappenwinkel für Plausibilisierung mit Füllungssignal          | 12x1 |
| Haftreibungsanteil der DK für I-Klein                                            | 1x1  |
| DK-Sollwert bei Applikationshilfe DK-Notluftfahren                               | 1x1  |
| Drosselklappensollwert für Applikationszwecke                                    | 1x1  |
| DK-Sollwert für DV-E-Rückstellfederprüfung                                       | 1x1  |
| DK-Sollwert für öffnende DV-E-Federprüfung                                       | 1x1  |
| Drosselklappen-Hystereseschwelle für Aktivierung/Deaktivierung überweg           | 1x1  |
| Sollwinkel für Drosselklappe bei KI15 aus                                        | 8x1  |
| Offset zu appl. DK-Sollwinkel bei niedrigen Temperaturen                         | 1x1  |
| Schwelle zur Stationaritätserkennung (verstärkter Bereich)                       | 1x1  |
| Schwelle zur Stationaritätserkennung (unverstärkter Bereich)                     | 1x1  |
| DK-Winkel-Schwelle für tempordre UMA-Adaption                                    | 1x1  |
| KL Drosselklappenwinkel, ab der keine Drosselung mehr erfolgt                    | 12x1 |
| Wichtung DZWOB über evtmod                                                       | 4x1  |
| Winkel Einspritzabbruch                                                          | 8x1  |
| Winkel Einspritzende bei maximalem Fahrerwunsch                                  | 8x1  |
| Winkel Einspritzende im Start                                                    | 4x1  |
| Winkelgrenze Einspritzende für sim. Startauslösungen f(TMOT)                     | 6x1  |
| Winkel Einlass schliesst spdt bis OT                                             | 1x1  |
| Offsetwinkel Einspritzung für Schnellstart                                       | 1x1  |
| Schwellwert für Fahrpedalwinkel bei Bandendetest                                 | 1x1  |
| Kraftstoffwandfilmkennlinie                                                      | 31x1 |
| Korrekturwert für die LSU-Heizleistung                                           | 1x1  |
| Oberer Schranke interne Reglerzustände stetige Lambda Regelung                   | 1x1  |
| Untere Schranke interne Reglerzustände stetige Lambda Regelung                   | 1x1  |
| Festwerteblock: ZW-Offset für geführte Zylinder                                  | 8x1  |
| ZW-Offset für geführte Zylinder bei KS-Fehler                                    | 1x1  |
| Drosselklappenschwelle für DSU/DSL Plausibilitätscheck nach Start                | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengenkorrektur bei Katheizen für Taupunktende                   | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengenkorrektur bei Katheizen für Taupunktende                   | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengenkorrektur bei Katheizen für Taupunktende hinter Kat        | 1x1  |
| Faktor für Wärmemengenkorrektur bei Katheizen für Taupunktende hinter Kat        | 1x1  |
| Begrenzung Adaption Spdtanschlag nach 'frh'                                      | 1x1  |
| Obere Begrenzung Adaption NW-Spdtanschlag (Richtung spdt)                        | 1x1  |
| Winkel NW-Position mit min. Überschneidung Einlassnockenwelle bei BKV leer       | 1x1  |
| Deltasollwinkel Nockenwelle Korrektur Katheizen über Höhe Einlass                | 4x1  |
| Korrekturwinkel Nockenwelle über Motortemperatur                                 | 5x1  |
| Korrekturwinkel Nockenwelle über Drehzahl                                        | 6x1  |
| Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT) | 1x1  |
| Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT) | 1x1  |
| Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT) | 1x1  |
| Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT) | 1x1  |
| Winkel Einlassventil öffnet in Referenzposition bezogen auf Ladungswechsel(LWOT) | 1x1  |
| Sollwinkel der Phasengeberflanken in Referenzposition, Nockenwelle 1             | 4x1  |
| Sollwinkel der Phasengeberflanken in Referenzposition, Nockenwelle 1             | 4x1  |
| Maxwert zur Berechnung der Sollwertänderungsbegrenzung Einlass Nockenwelle       | 1x1  |
| Applikationswert für den Einlass-Nockenwellensollwinkel                          | 1x1  |
| Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT) | 1x1  |
| Minimal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)    | 1x1  |
| Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Auslass schliesst (LWOT) | 1x1  |
| Maximal zulässiger Sollwert für Nockenwellenverstellung Einlass öffnet (LWOT)    | 1x1  |
| Grenzwinkel Spdtverschiebung für Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle            | 1x1  |
| Grenzwinkel Frhverschiebung für Zuordnung Nockenwelle zu Kurbelwelle             | 1x1  |
| Sollwinkel für Einlassnockenwellenposition während Start                         | 4x1  |
| Sollwinkel für Einlassnockenwellenposition bei S_KL15 = aus                      | 4x1  |
| theoretisch maximaler Nockenwellenüberschneidungswinkel                          | 1x1  |

|                                                                                |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| theoretisch maximaler Nockenwellenüberschneidungswinkel                        | 1x1  |
| Pedalwinkelschwelle für KO-Ausschaltung                                        | 8x1  |
| Untere Schwelle Pedalwert für Antiruckelfunktion                               | 1x1  |
| Rückgerechneter Pedalwert beim Beschleunigen mit FGR                           | 16x1 |
| Phasengang                                                                     | 8x1  |
| Minimaler Pedalwert für Kick-Down-Erkennung                                    | 1x1  |
| Maximal zulässiger Pedalwert bei betätigter Bremse (vor Erkennung wped = 0)    | 1x1  |
| Maximal zulässiger Fahrpedalwert im PWG-Notfahren                              | 1x1  |
| Pedalwertgrenze zur Rücknahme der Mißbrauchsverhinderung                       | 1x1  |
| maximaler Prädiktionswinkel                                                    | 1x1  |
| Max. Anzahl Wiederholversuche bei 1mm-Dichtprüfung                             | 1x1  |
| Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung insgesamt                     | 1x1  |
| Max. Anzahl Wiederholversuche nach Unterbrechung bei erkanntem Leck            | 1x1  |
| Max. Anzahl Wiederholversuche Reed-Switch Close to Open Check                  | 1x1  |
| Oberer Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaregelung                  | 1x1  |
| Untere Schranke interne Reglerzustände stetige Lambdaregelung                  | 1x1  |
| Obere Schranke Integralanteil LRS                                              | 1x1  |
| Zylinderabschaltmaske für CIFI aus ZAS                                         | 1x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell Krummer                               | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell                                       | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell                                       | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Kattemp.modell - Temperatur im Kat tikatm bei Abkühlung     | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Kattemp.modell - Temperatur im Kat tikatm bei Abkühlung     | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemperaturmodell - Temperatur im Kat tikatm      | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemperaturmodell - Temperatur im Kat tikatm      | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemp.modell - Kat-Temperatur tkatm bei Abkühlung | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemp.modell - Kat-Temperatur tkatm bei Abkühlung | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemperaturmodell - Kat-Temperatur tkatm          | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Katalysatortemperaturmodell - Kat-Temperatur tkatm          | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell - Rohrwandtemperatur                  | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell - Rohrwandtemperatur                  | 7x1  |
| Zeitkonstante fuer Abgastemperaturmodell - Rohrwandtemperatur Krummer          | 7x1  |
| Abregelfaktor K-Speicher (tmot) BA                                             | 9x1  |
| Abregelfaktor L-Speicher (tmot) BA                                             | 9x1  |
| Zeitkonstante für Brennraumtempmodell                                          | 1x1  |
| Integrationsgeschwindigkeit Beladungsfaktor                                    | 6x1  |
| Verbrennungsanzahl für Entscheidung Adaptionsabbruch                           | 1x1  |
| Zu überschreitende Verbrennungsanzahl für ""Abmagern""                         | 1x1  |
| Schwelle erkannte Verbrennungen für Wiederholstart                             | 1x1  |
| Erforderliche Verbrennungsanzahl für ""keine Anreicherung""                    | 1x1  |
| Zählerstand für Fehlereintrag Bewegungserkennung                               | 1x1  |
| Zähler für Codierfehlererkennung der Airbagbotschaft                           | 1x1  |
| Zeitkonstante Dynamikanteil Brennraumtemperaturmodell für negative Gradienten  | 8x1  |
| Zeitkonstante Dynamikanteil Brennraumtemperaturmodell für positive Gradienten  | 8x1  |
| Zeitkonstante zur Filterung von lamsoni_w                                      | 1x1  |
| Zusätzlicher Zahnoffset beim Warten auf BM im Schnellstart                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Hochpassfilter des Generatorsignals                          | 1x1  |
| Zündungszahl Abregelung Bereich 1                                              | 1x1  |
| Zündungszahl Abregelung Bereich 2                                              | 1x1  |
| Zündungszahl Abregelung Bereich 3                                              | 1x1  |
| Filterzeitkonstante der Differenzierer für Signalamplitude                     | 1x1  |
| Filterzeitkonstante der Differenzierer für Signalamplitude                     | 1x1  |
| Zeitkonstante Betrags-Filter für Signalamplitude                               | 1x1  |
| Zeitkonstante Betrags-Filter für Signalamplitude                               | 1x1  |
| Zeitkonstante Tiefpaß, Regellagendifferenz                                     | 1x1  |
| Zeitkonstante der Differenzierer für FR-Wechselanteil                          | 1x1  |

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Zeitkonstante der Differenzierer für FR-Wechselanteil                       | 1x1  |
| Zeitkonstante für Gasvermischungsvorgang vor Katalysator                    | 1x1  |
| Zeitkonstante für Gasvermischungsvorgang vor Katalysator                    | 1x1  |
| Zeitkonstante Delta Lambda Bauteileschutz                                   | 1x1  |
| Zeitkonstante für Tiefpass Lastgradient in KR                               | 1x1  |
| Maximale Anzahl Wiederholungen aktive Zusatzdiagnose (Phasen 4+5)           | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung von pu und rho in GGDSU                         | 1x1  |
| Zählerwert für Dynamikmessung LSU bei Kurztest                              | 1x1  |
| Zählerwert für Dynamikmessung LSU                                           | 1x1  |
| Fehlerzähler für Heizerkopplung auf das Lambdasignal                        | 1x1  |
| Fehlerzähler für Bremsschalter-Unplausibilitäten                            | 1x1  |
| Rampensteilheit für Veränderung Motorwirkungsgrad durch Tankentlüftung      | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für 16-bit-Beschleunigungssignal                        | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im mittleren Geschwindigkeitsbereich                     | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im mittleren Geschwindigkeitsbereich                     | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im mittleren Geschwindigkeitsbereich                     | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im mittleren Geschwindigkeitsbereich                     | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im oberen Geschwindigkeitsbereich                        | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im oberen Geschwindigkeitsbereich                        | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im oberen Geschwindigkeitsbereich                        | 1x1  |
| Anzahl Zahnflanken im oberen Geschwindigkeitsbereich                        | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für LSU-Spannungsabgleich vor Kat                       | 1x1  |
| ZFLAGS_D_UC                                                                 | 16x1 |
| Zeitkonstante für Übergang auf Lambda-Abgas-Vorgabe                         | 1x1  |
| Zeitkonstante: Aufregeln des P-Anteils auf dem Luftpfad                     | 1x1  |
| Zeitkonstante Gemischanteil Sekundärluft                                    | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung Verlustmoment                                   | 1x1  |
| Abschwächungsfaktor für Innenwiderstand Ri-Nernst-Filter hinter KAT         | 1x1  |
| Filterzeitkonstante Lambdaeiglergrößen                                      | 1x1  |
| Zeitkonstante für frm-Filter (short test)                                   | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für frm <sub>x</sub> _w Signal                          | 1x1  |
| Zeitkonstante Tiefpassfilter Ansauglufttemperatur                           | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für Lambda                                              | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filterung des Geschwindigkeitssignals                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Filter pssol-Gradient                                     | 1x1  |
| Zeitgeber-Schwelle für Abbruch erhöhte Solldrehzahl im Heiß-Leerlauf        | 1x1  |
| Zeitgeber-Schwelle für erhöhte Solldrehzahl im Heiß-Leerlauf                | 1x1  |
| Filterzeitkonst. für Nachbildung Dynamik der Keramiktemperatur h. Kat       | 5x1  |
| Zeitkonstante Absteuerung Momentenreserve Katheizen für BKV                 | 1x1  |
| Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe und Kompressor ein  | 1x1  |
| Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Fahrstufe ein                 | 1x1  |
| Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments Klimakompressor ein           | 1x1  |
| Zeitkonstante für Adaption des Verlustmoments ohne Last                     | 1x1  |
| Zeitkonstante für Abregelung D-Anteil Wandlermoment                         | 1x1  |
| Zeitkonstante für drisol-Filterung                                          | 1x1  |
| Einschaltzeit(konstante) für Max-Fehler-Prüfung (KS_UB) LDP-Endst.-Diagnose | 1x1  |
| Zeitkonstante für frao-Integrator, f(Anzahl Starts mit Ölverdünnung)        | 3x1  |
| Zeitkonstante für frau-Integrator, f(Anzahl Stats mit Ölverdünnung)         | 3x1  |
| Zeitkonstante für Filterung des frm in der Diagnose SLS                     | 1x1  |
| Zeitkonstante gefilterter Faktor Beladung Spülstrom bei Tankentlüftung      | 1x1  |
| Filterzeitkonstante für Batteriespannung                                    | 1x1  |
| Zeitkonstante Aufsteuerung Wichtung Warmlauffaktor bei Katheizen            | 1x1  |
| Zeitkonstante für Mittelwertbildung von dga <sub>ra</sub>                   | 8x1  |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Zeitkonstante für Abbruch-Tiefpass Katheizen                                                | 1x1 |
| Zeitkonstante Filterung Anfettung durch Fahrerwunsch                                        | 1x1 |
| Zeitkonstante Lambda-Motor-Soll bei Katheizen                                               | 1x1 |
| Zeitkonstante Filterung lamnswl_w                                                           | 1x1 |
| Zeitkonstante des LBZ-Integrators                                                           | 1x1 |
| Zeitkonstante für die Abregelung des D-Anteils                                              | 1x1 |
| Filterzeitkonst.für Nachbildung Dynamik der LSU-Keramiktemp. aus Abgastemp.v.Kat            | 1x1 |
| Filterzeitkonstante bei Wechsel von Teillast nach LL und umgekehrt                          | 1x1 |
| Zeitkonstante Klimakompressor-Lastabregelung                                                | 1x1 |
| Zeitkonstante zur Abregelung des Einschaltmomentes der Sek-Luftpumpe                        | 1x1 |
| Zeitkonstante für Abregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers                            | 1x1 |
| Zeitkonstante für Aufregelung der Drehmomentaufnahme des Wandlers                           | 1x1 |
| Zeitkonstante für Filterung Wandlermoment zur Bildung D-Anteil                              | 1x1 |
| Zeitkonstante schnelle Massenstromadaption (bei Abgleich mit HFM-Signal)                    | 8x1 |
| Zeitkonstante für Solldrehzahl bei Umschaltung                                              | 1x1 |
| Zeitkonstante für Istwert Grundladedruck                                                    | 1x1 |
| Filter für Nachbildung Dynamik der Sondenkeramiktemp.aus el.Heizleistung h.Kat              | 1x1 |
| Zeitkonstante für Filterung von Saugrohrdruck für KLAF-Berechnung in FUEDK                  | 1x1 |
| Zeitkonstante für langsame Massenstromadaption                                              | 8x1 |
| Integrationsgeschwindigkeit Integrator rk <sub>at</sub> , f(ab <sub>o</sub> )               | 3x1 |
| Integrationsgeschwindigkeit Integrator rk <sub>az</sub> , f(ab <sub>o</sub> )               | 3x1 |
| Zeitkonstante Tiefpaßfilterung für Mode 6 DTEV                                              | 1x1 |
| Zeitkonstante Runterlauf Sekundärluftgebläse                                                | 1x1 |
| Zeitkonstante Hochlauf Sekundärluftgebläse                                                  | 1x1 |
| Zeitkonstante Ausströmen der Sekundärluft nach Ventil schließen                             | 4x1 |
| Zeitkonstante Einbringen der Sekundärluft nach Ventil öffnen                                | 4x1 |
| Zeitkonstante für Motorabkühlung                                                            | 4x1 |
| Zeitkonstante Tiefpaß, rl-Filterung                                                         | 1x1 |
| Tiefpaß-Filterzeitkonstante für tk <sub>atm</sub> -Filterung                                | 1x1 |
| Zeitkonstante für Tiefpassfilter t <sub>motlin</sub> -Eingang Stuck-Signal-Check            | 1x1 |
| DLR, Zeitkonstante für Filterung von Ubatt                                                  | 1x1 |
| Filterzeitkonstante: Turbinendrehzahl bei Gangwechsel                                       | 1x1 |
| Zeitkonstante für Prädiktion DK-Winkel aus Sollwert                                         | 1x1 |
| Zeitkonstante Wichtung Offset Lambda-Motor-Soll                                             | 1x1 |
| Zeitkonstante für Filterung von lamsoni                                                     | 1x1 |
| Filterzeitkonstante für lamsoni_w Hochpass                                                  | 1x1 |
| Filterzeitkonstante für lamsoni_w Tiefpass                                                  | 1x1 |
| Zeitkonstante für Abregelung der dyn. Sollwertanhebung (d <sub>lasohkab</sub> ) in der LRHK | 1x1 |
| Zeitkonstante für PT1-Filter des Pseudo-Lambda hinter Kat                                   | 8x1 |
| Zeitkonstante Lambda Bauteileschutz                                                         | 1x1 |
| Zeitkonstante Lambda Bauteileschutz (abgesteuert)                                           | 1x1 |
| Filterzeitkonstante für die Nachführung der Integratorgrenzen                               | 1x1 |
| Zeitkonstante zur Abregelung des Nachstart-Momentenoffset                                   | 8x1 |
| Zeitkonstante für Filterung zur Berechnung des Leerlaufenergiebedarf für DTEV               | 1x1 |
| Zeitkonstante mlroh-Tiefpaß bei Diagnose HFM/HLM                                            | 1x1 |
| Zeitkonstante für ml-Filter in beladungsabh. Tankentlüftung                                 | 1x1 |
| berechnet aktuelle Zeitkonstante des Tiefpaß (Dauerhochlast) m <sub>r</sub> fabnf_w         | 5x1 |
| Filterzeitkonstante für Berechnung der relativen Änderung von m <sub>ssgin</sub> _w         | 1x1 |
| Zeitkonstante für Filterung des berechneten Massenstrom TEV                                 | 1x1 |
| Filterzeitkonstante für Drehzahlgradient auf Luftpfad (LLR)                                 | 1x1 |
| Zeitkonstante für Drehzahlgradient-Filter                                                   | 1x1 |
| Zeitkonstante für Tiefpaß Drehzahlgradient                                                  | 1x1 |
| Zeitkonstante für Mindestsolldrehzahl bei Unterspannung                                     | 1x1 |
| Zeitkonstante für Adaption-Spdtanschlagposition                                             | 1x1 |
| Zeitkonstante für pvdkr-Filterung                                                           | 6x1 |
| Anzahl Crash-Impulse bis Crash erkannt                                                      | 1x1 |

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Entprellzähler für Diagnose Crash-Signal                                   | 1x1             |
| Zeitkonstante Reset Massenstromabgleich fksdk                              | 1x1             |
| Zeitkonstante RL-Tiefpaß bei Bergaberkennung                               | 1x1             |
| Filterzeitkonstante für die Berechnung der Zeitkonstante der FRAT-Adaption | 1x1             |
| Zeitkonstante für Filterung der berechneten Füllung TEV                    | 1x1             |
| Zündanzahl für Entscheidung Adaptionsabbruch                               | 1x1             |
| Anzahl Zündungen (Synchros) bis Auswerten                                  | 1x1             |
| Zeitkonstante Temperaturdynamik bei AGR Auf- Abschaltung                   | 1x1             |
| Zeitkonstante Motortemperatur für Brennraumtempmodell                      | 1x1             |
| Zeitkonstante für nmot-Filter                                              | 1x1             |
| Anzahl Zündne während der Startererkennung                                 | 1x1             |
| Zeitkonstante zur Bildung der Spulentemperatur eines Einspritzventils      | 1x1             |
| Zeitkonstante BK-Ersatzwert                                                | 1x1             |
| Abregelzeitkonstante BK-Faktor im Nachstart                                | 1x1             |
| Abregelfaktor K-Speicher (tmot) VA                                         | 9x1             |
| Abregelfaktor L-Speicher (tmot) VA                                         | 9x1             |
| Zeitkonstante Tiefpaßfilterung bei Saugrohrklappendynamik                  | 1x1             |
| Applikationsschnittstelle Zündwinkelverstellung                            | 1x1             |
| Fehlertoleranzzeit der Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.        | 1x1             |
| 1. Zeitkonstante Dk-Modell                                                 | 1x1             |
| 2. Zeitkonstante Dk-Modell                                                 | 1x1             |
| Endwinkel der Mehrfachfunkenzündung, falls konfiguriert                    | 1x1             |
| ZWOUT_DAT_UC                                                               | 16x1            |
| Zeit für Freischalten des TIPIN-Offsets auf den spdtesten Zündwinkel       | 1x1             |
| Zylinderzahl für die Zündwinkelüberwachung in der Funktionsüberw.          | 1x1             |
| auszublender Zylinder                                                      | 1x1             |
| Wert zur Zylinderkorrektur (tsroh zu zzyldmd)                              | 1x1             |
| Zylinderzuordnung für maximale Referenzpegelbegrenzung Klopfregelung       | 1x1             |
| Umschaltsschwelle Vorlagerungswinkel                                       | 8x1             |
| \$1070B                                                                    | Map "Bosc 6x6   |
| \$14F4C                                                                    | Map "Bosc 6x8   |
| \$1500A                                                                    | Map "Bosc 3x10  |
| \$150D0                                                                    | Map "Bosc 16x16 |
| \$151D0                                                                    | Map "Bosc 16x6  |
| \$15B62                                                                    | Map "Bosc 16x6  |
| \$16C8C                                                                    | Map "Bosc 8x7   |
| \$17326                                                                    | Map "Bosc 6x5   |
| \$1880A                                                                    | Map "Bosc 4x8   |
| \$1885C                                                                    | Map "Bosc 4x8   |
| \$1BB5A                                                                    | Map "Bosc 10x3  |
| \$1C0E0                                                                    | Map "Bosc 6x8   |
| \$1C160                                                                    | Map "Bosc 6x8   |
| \$1C1FE                                                                    | Map "Bosc 8x6   |
| \$1C27E                                                                    | Map "Bosc 8x6   |
| \$1C4A8                                                                    | Map "Bosc 12x16 |
| \$1C69A                                                                    | Map "Bosc 8x8   |
| \$1C73E                                                                    | Map "Bosc 8x8   |
| \$1C806                                                                    | Map "Bosc 10x10 |
| \$1C8FA                                                                    | Map "Bosc 10x10 |
| \$1C9E6                                                                    | Map "Bosc 10x6  |
| \$1CA82                                                                    | Map "Bosc 10x6  |
| \$1CC78                                                                    | Map "Bosc 6x16  |
| \$1D95C                                                                    | Map "Bosc 8x8   |
| \$1DA00                                                                    | Map "Bosc 8x8   |
| \$1DBF8                                                                    | Map "Bosc 8x8   |
| \$1DC9C                                                                    | Map "Bosc 8x8   |

\$1F70C  
\$1F7B0  
\$26BB4  
\$26C34  
\$26CB4  
\$26D34  
\$2730C  
\$28042  
\$2817C

Map "Bosc 8x8  
Map "Bosc 8x8  
Map "Bosc 6x8  
Map "Bosc 6x8  
Map "Bosc 6x8  
Map "Bosc 6x8  
Map "Bosc 8x6  
Map "Bosc 5x3  
Map "Bosc 6x3